Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: 9002.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 89-3

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"

Источник Обуховский з-д

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0415.txt

Режим (схема): 3003

Тхв, гр.С= 2,92

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	118,47	103,45	15,02	73,31	45,87	27,44	7,00	5,00	3,25	13,23	0,00	13,23	13,54	0,00	13,54	-	73,33	48,89	0,69			3,94
25.03.15	24,00	-	69,14	60,22	8,92	72,57	45,13	27,44	7,00	5,00	1,93	14,52	0,00	14,52	14,78	0,00	14,78	-	61,36	38,00	0,38			2,30
26.03.15	24,00	-	121,21	106,32	14,89	73,90	45,93	27,97	7,00	5,00	3,40	12,95	0,00	12,95	13,25	0,00	13,25	-	73,72	48,96	0,68			4,08
27.03.15	24,00	-	117,32	103,11	14,21	73,78	46,15	27,63	7,00	5,00	3,25	12,41	0,00	12,41	12,74	0,00	12,74	-	73,54	49,03	0,65			3,90
28.03.15	24,00	-	119,01	102,72	16,29	73,30	46,30	27,00	7,00	5,00	3,22	14,44	0,00	14,44	14,78	0,00	14,78	-	73,19	49,14	0,75			3,97
29.03.15	24,00	-	118,36	102,34	16,02	72,54	46,24	26,30	7,00	5,00	3,12	14,09	0,00	14,09	14,41	0,00	14,41	-	71,87	49,03	0,73			3,86
30.03.15	24,00	-	117,91	102,82	15,09	70,16	44,86	25,30	7,00	5,00	2,99	13,19	0,00	13,19	13,47	0,00	13,47	-	70,07	47,59	0,68			3,66
31.03.15	24,00	-	118,13	102,60	15,53	70,15	44,83	25,32	7,00	5,00	2,99	13,67	0,00	13,67	13,98	0,00	13,98	-	70,15	47,54	0,70			3,69
01.04.15	24,00	-	118,51	103,11	15,40	70,23	45,16	25,07	7,00	5,00	2,97	13,57	0,00	13,57	13,84	0,00	13,84	-	70,12	47,87	0,69			3,67
02.04.15	24,00	-	118,46	103,15	15,31	70,22	45,15	25,07	7,00	5,00	2,97	13,54	0,00	13,54	13,83	0,00	13,83	-	70,10	47,86	0,69			3,66
03.04.15	24,00	-	117,71	103,58	14,13	70,29	45,24	25,05	7,00	5,00	2,95	12,24	0,00	12,24	12,52	0,00	12,52	-	70,23	47,97	0,64			3,59
04.04.15	24,00	-	120,43	102,65	17,78	70,33	45,03	25,30	7,00	5,00	3,05	15,91	0,00	15,91	16,28	0,00	16,28	-	70,22	47,76	0,80			3,85
05.04.15	24,00	-	119,00	102,37	16,63	70,51	45,10	25,41	7,00	5,00	3,03	14,72	0,00	14,72	15,03	0,00	15,03	-	70,41	47,84	0,75			3,78
06.04.15	24,00	-	118,65	102,24	16,41	70,40	45,13	25,27	7,00	5,00	3,00	14,52	0,00	14,52	14,84	0,00	14,84	-	70,12	47,87	0,74			3,74
07.04.15	24,00	-	118,27	102,52	15,75	70,19	45,06	25,13	7,00	5,00	2,98	13,79	0,00	13,79	14,09	0,00	14,09	-	70,08	47,83	0,71			3,68
08.04.15	24,00	-	116,53	102,72	13,81	68,64	44,45	24,19	7,00	5,00	2,82	11,79	0,00	11,79	12,04	0,00	12,04	-	68,38	47,07	0,61			3,43
09.04.15	24,00	-	110,05	93,38	16,67	68,34	43,06	25,28	7,00	5,00	2,78	14,88	0,00	14,88	15,19	0,00	15,19	-	68,23	45,53	0,72			3,50
10.04.15	24,00	-	117,72	102,67	15,05	68,09	44,31	23,78	7,00	5,00	2,80	13,14	0,00	13,14	13,42	0,00	13,42	-	67,85	46,83	0,67			3,47
11.04.15	24,00	-	116,83	101,91	14,92	65,62	43,07	22,55	7,00	5,00	2,64	13,20	0,00	13,20	13,46	0,00	13,46	-	65,49	45,46	0,64			3,28
12.04.15	24,00	-	118,76	102,33	16,43	65,81	43,64	22,17	7,00	5,00	2,63	14,78	0,00	14,78	15,05	0,00	15,05	-	65,76	46,01	0,72			3,35
13.04.15	24,00	-	117,00	103,27	13,73	65,52	43,32	22,20	7,00	5,00	2,60	12,20	0,00	12,20	12,44	0,00	12,44	-	65,34	45,75	0,60			3,19
14.04.15	24,00	-	118,56	103,46	15,10	65,75	43,33	22,42	7,00	5,00	2,66	13,65	0,00	13,65	13,91	0,00	13,91	-	65,68	45,80	0,66			3,32
15.04.15	24,00	-	118,85	103,48	15,37	65,82	42,94	22,88	7,00	5,00	2,72	13,94	0,00	13,94	14,21	0,00	14,21	-	65,76	45,47	0,66			3,38
16.04.15	24,00	-	117,69	102,34	15,35	65,88	42,98	22,90	7,00	5,00	2,70	14,07	0,00	14,07	14,35	0,00	14,35	-	65,82	45,48	0,66			3,36
17.04.15	24,00	-	116,08	102,48	13,60	66,50	43,18	23,32	7,00	5,00	2,71	12,33	0,00	12,33	12,58	0,00	12,58	-	66,58	45,72	0,59			3,29
18.04.15	24,00	-	118,15	102,33	15,82	67,93	43,91	24,02	7,00	5,00	2,84	14,46	0,00	14,46	14,76	0,00	14,76	-	67,95	46,56	0,69			3,54
19.04.15	24,00	-	117,12	102,05	15,07	68,19	43,99	24,20	7,00	5,00	2,84	13,60	0,00	13,60	13,89	0,00	13,89	-	68,02	46,74	0,66			3,50
20.04.15	24,00	-	117,48	102,64	14,84	68,49	44,10	24,39	7,00	5,00	2,87	13,35	0,00	13,35	13,63	0,00	13,63	-	68,34	46,82	0,65			3,52
21.04.15	24,00	-	116,64	106,21	10,43	69,08	44,92	24,16	7,00	5,00	2,83	8,87	0,00	8,87	9,08	0,00	9,08	-	68,47	47,57	0,46			3,29
22.04.15	24,00	-	89,18	87,80	1,38	81,46	68,43	13,03	7,00	5,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	46,05	40,24	0,09			1,28
23.04.15	24,00		115,24	100,74	14,50	69,77	45,36	24,41	7,00	5,00	2,82	13,04	-	13,04	13,31	-	13,31	-	68,07	46,67	0,64	-	-	3,47
			115,24	100,74	14,50	69,77	45,36	24,41	7,00	5,00	2,82	13,04	-	13,04	13,31	-	13,31	-	68,07	46,67	0,64	-	-	3,47
Среднее	24,00	-	115,24	100,74	14,50	69,77	45,36	24,41	7,00	5,00	2,82	13,04	-	13,04	13,31	-	13,31	-	68,07	46,67	0,64	-	-	3,47
Итого	744,00		3572,46	3123,01	449,45						87,55	404,09	0,00	404,09	412,70	0,00	412,70	0,00			19,98	0,00	0,00	107,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.04.15 18:00	57969,79	50802,48	6649,59	11620,78	6808,70	11769,78	1682,27	-	-
	23.04.15 18:00	60500,06	53017,93	6928,54	11620,78	7093,46	11769,78	1755,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -1,18 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,34** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **412,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

печать энергосбыта

18,8