Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0415.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,92

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		143,32	121,18	22,14	72,51	38,77	33,73	5,00	4,00	4,16	21,35	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	72,07	0,00	1,54			5,70
25.03.15	24,00	*	88,80	69,33	19,47	71,13	37,62	33,50	5,00	4,00	2,14	25,16	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62	-	62,52	0,00	1,57			3,71
26.03.15	24,00		151,35	127,14	24,22	73,05	38,84	34,21	5,00	4,00	4,42	23,46	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	-	72,63	0,00	1,70			6,12
27.03.15	24,00		143,47	121,18	22,30	72,97	38,92	34,04	5,00	4,00	4,19	21,61	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	-	72,41	0,00	1,56			5,75
28.03.15	24,00		142,81	120,19	22,62	72,51	39,19	33,32	5,00	4,00	4,06	21,99	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	72,05	0,00	1,58			5,65
29.03.15	23,00		138,49	114,70	23,80	71,88	39,27	32,62	5,00	4,00	3,81	23,11	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	71,13	0,00	1,64			5,45
30.03.15	24,00		144,75	120,20	24,55	69,43	37,98	31,45	5,00	4,00	3,83	23,95	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	69,07	0,00	1,65			5,49
31.03.15	24,00		143,34	120,15	23,19	69,40	37,90	31,50	5,00	4,00	3,84	22,60	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	69,04	0,00	1,56			5,40
01.04.15	24,00		143,46	120,76	22,70	69,51	38,35	31,16	5,00	4,00	3,81	22,19	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	69,08	0,00	1,53			5,34
02.04.15	24,00		142,82	120,79	22,03	69,48	38,31	31,17	5,00	4,00	3,81	21,49	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	69,04	0,00	1,48			5,30
03.04.15	24,00		144,12	121,29	22,83	69,56	38,48	31,08	5,00	4,00	3,82	22,30	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	69,15	0,00	1,54			5,36
04.04.15	24,00		144,34	120,10	24,23	69,60	38,31	31,29	5,00	4,00	3,81	23,70	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	69,20	0,00	1,64			5,45
05.04.15	24,00		144,68	119,61	25,06	69,76	38,39	31,38	5,00	4,00	3,80	24,53	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07	-	69,37	0,00	1,70			5,50
06.04.15	24,00		142,59	119,61	22,97	69,71	38,55	31,16	5,00	4,00	3,78	22,42	0,00	0,00	22,91	0,00	22,91	-	69,29	0,00	1,55			5,33
07.04.15	24,00		140,59	120,27	20,32	69,43	38,66	30,77	5,00	4,00	3,75	19,84	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	68,91	0,00	1,37			5,11
08.04.15	24,00		142,86	120,18	22,68	68,02	38,38	29,63	5,00	4,00	3,62	22,05	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	67,41	0,00	1,49			5,11
09.04.15	24,00		133,74	109,15	24,58	67,62	37,21	30,41	5,00	4,00	3,36	24,18	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	-	67,27	0,00	1,63			4,98
10.04.15	24,00		143,38	120,26	23,12	67,48	38,66	28,81	5,00	4,00	3,50	22,77	0,00	0,00	23,24	0,00	23,24	-	66,90	0,00	1,52			5,03
11.04.15	24,00		145,06	118,81	26,26	64,98	37,91	27,07	5,00	4,00	3,25	25,96	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	-	64,64	0,00	1,68			4,92
12.04.15	24,00		143,77	119,64	24,13	65,17	38,41	26,76	5,00	4,00	3,23	23,82	0,00	0,00	24,28	0,00	24,28	-	64,87	0,00	1,54			4,78
13.04.15	24,00		143,03	120,85	22,18	64,89	38,18	26,70	5,00	4,00	3,26	21,87	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	-	64,50	0,00	1,41			4,67
14.04.15	24,00		144,41	121,05	23,36	64,97	37,62	27,34	5,00	4,00	3,34	23,05	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	-	64,52	0,00	1,49			4,83
15.04.15	24,00		144,07	121,11	22,97	65,09	37,11	27,98	5,00	4,00	3,42	22,68	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	-	64,68	0,00	1,47			4,88
16.04.15	24,00		143,67	119,76	23,91	65,11	37,04	28,08	5,00	4,00	3,39	23,63	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	-	64,70	0,00	1,53			4,92
17.04.15	24,00		142,81	119,82	22,99	65,59	36,80	28,79	5,00	4,00	3,48	22,69	0,00	0,00	23,13	0,00	23,13	-	65,24	0,00	1,48			4,96
18.04.15	24,00		143,86	119,72	24,14	67,11	37,12	29,99	5,00	4,00	3,63	23,77	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	-	66,62	0,00	1,58			5,21
19.04.15	24,00		143,70	119,45	24,25	67,40	37,13	30,27	5,00	4,00	3,66	23,84	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	-	66,90	0,00	1,59			5,25
20.04.15	24,00		145,77	120,00	25,77	67,61	37,22	30,39	5,00	4,00	3,69	25,39	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	-	67,08	0,00	1,70			5,39
21.04.15	24,00		143,84	125,51	18,33	68,17	38,16	30,01	5,00	4,00	3,80	18,05	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	67,36	0,00	1,22			5,02
22.04.15	24,00	*	56,16	57,29	-1,12	74,31	41,53	32,79	5,00	4,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,86	0,00	0,00			4,07
23.04.15	24,00		138,64	116,30	22,33	68,78	38,20	30,58	5,00	4,00	3,66	22,11	-	-	22,58	-	22,58	-	66,15	-	1,50	-	-	5,16
Среднее	23,97	-	138,64	116,30	22,33	68,78	38,20	30,58	5,00	4,00	3,66	22,11	-	-	22,58	-	22,58	-	66,15	-	1,50	-	-	5,16
Итого	743,00		4297,72	3605,41	692,30						113,36	685,52	0,00	0,00	700,10	0,00	700,10	0,00			46,47	0,00	0,00	159,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	77706,86	64544,80	13159,70	0,00	13463,10	0,00	2732,20	927,30	-
	23.04.15 18:00	81881,84	68041,93	13832,14	0,00	14149,82	0,00	2890,51	972,84	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -2,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **700,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

44,44