

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 206917	Часовые и суточн. архивы в файлах: Режим (схема): 3001	Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0		Tхв, гр.С = 2,92

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Учет отопления (ТВ-1)	Учет ГВС (ТВ-2)	Контрольные данные	Общее теплотр-е
---	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Qгвс изл. Гкал.	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.				
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб.	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб.	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал							
24.03.15	24.00	-	104,04	85,65	18,39	73,21	43,05	30,16	7,00	5,00	2,75	16,22	-	-	16,59	-	-	19,47	-	19,47	-	62,88	-	1,19	-	-	-	3,93
25.03.15	24.00	-	64,70	49,55	15,15	71,69	42,37	29,32	7,00	5,00	1,34	19,12	-	-	15,59	-	-	15,59	-	73,36	-	1,12	-	-	-	-	-	4,02
26.03.15	24.00	-	107,64	90,59	17,05	73,80	43,37	30,43	7,00	5,00	2,90	15,22	-	-	15,59	-	-	16,21	-	73,19	-	1,16	-	-	-	-	-	3,90
27.03.15	24.00	-	103,95	86,33	17,62	73,66	43,51	30,15	7,00	5,00	2,74	15,84	-	-	16,21	-	-	17,33	-	72,83	-	1,23	-	-	-	-	-	3,91
28.03.15	24.00	-	103,78	84,83	18,95	73,20	43,53	29,67	7,00	5,00	2,68	16,93	-	-	17,33	-	-	17,33	-	71,47	-	1,26	-	-	-	-	-	3,87
29.03.15	24.00	-	103,86	84,24	19,62	72,42	43,33	29,09	7,00	5,00	2,62	17,56	-	-	17,96	-	-	17,96	-	71,47	-	1,26	-	-	-	-	-	3,64
30.03.15	24.00	-	103,01	85,06	17,95	70,09	42,08	28,01	7,00	5,00	2,52	16,03	-	-	16,39	-	-	16,39	-	69,89	-	1,12	-	-	-	-	-	3,57
31.03.15	24.00	-	102,12	85,04	17,08	70,07	42,14	27,93	7,00	5,00	2,50	15,36	-	-	15,70	-	-	15,70	-	69,84	-	1,07	-	-	-	-	-	3,51
01.04.15	24.00	-	101,96	85,60	16,36	70,12	42,57	27,55	7,00	5,00	2,48	14,74	-	-	15,08	-	-	15,08	-	69,61	-	1,02	-	-	-	-	-	3,67
02.04.15	24.00	-	104,04	85,52	18,52	70,12	42,49	27,63	7,00	5,00	2,48	16,94	-	-	17,31	-	-	17,31	-	69,69	-	1,18	-	-	-	-	-	3,55
03.04.15	24.00	-	102,83	85,93	16,90	70,20	42,69	27,51	7,00	5,00	2,48	15,36	-	-	15,69	-	-	15,69	-	69,83	-	1,07	-	-	-	-	-	3,63
04.04.15	24.00	-	103,02	85,12	17,90	70,22	42,35	27,87	7,00	5,00	2,49	16,37	-	-	16,73	-	-	16,73	-	69,87	-	1,14	-	-	-	-	-	3,74
05.04.15	24.00	-	103,91	84,54	19,37	70,41	42,38	28,03	7,00	5,00	2,48	17,87	-	-	18,25	-	-	18,25	-	70,04	-	1,25	-	-	-	-	-	3,52
06.04.15	24.00	-	101,46	84,86	16,60	70,32	42,58	27,74	7,00	5,00	2,47	15,10	-	-	15,45	-	-	15,45	-	69,85	-	1,05	-	-	-	-	-	3,42
07.04.15	24.00	-	100,66	85,33	15,33	70,08	42,60	27,48	7,00	5,00	2,45	13,86	-	-	14,17	-	-	14,17	-	69,58	-	0,97	-	-	-	-	-	3,53
08.04.15	24.00	-	103,58	85,10	18,48	68,56	41,99	26,57	7,00	5,00	2,38	16,91	-	-	17,28	-	-	17,28	-	68,11	-	1,15	-	-	-	-	-	3,34
09.04.15	24.00	-	94,64	77,17	17,47	68,24	40,46	27,78	7,00	5,00	2,25	16,03	-	-	16,34	-	-	16,34	-	67,89	-	1,09	-	-	-	-	-	3,48
10.04.15	24.00	-	103,45	85,10	18,35	67,98	41,75	26,23	7,00	5,00	2,36	16,72	-	-	17,06	-	-	17,06	-	67,37	-	1,13	-	-	-	-	-	3,46
11.04.15	24.00	-	104,79	83,83	20,96	65,57	40,77	24,80	7,00	5,00	2,19	19,35	-	-	19,73	-	-	19,73	-	65,20	-	1,26	-	-	-	-	-	3,35
12.04.15	24.00	-	104,14	84,58	19,56	65,75	41,34	24,41	7,00	5,00	2,17	18,01	-	-	18,35	-	-	18,35	-	65,46	-	1,18	-	-	-	-	-	3,24
13.04.15	24.00	-	103,05	85,51	17,54	65,44	40,98	24,46	7,00	5,00	2,21	15,86	-	-	16,17	-	-	16,17	-	65,01	-	1,03	-	-	-	-	-	3,26
14.04.15	24.00	-	103,00	85,78	17,22	65,67	40,86	24,81	7,00	5,00	2,24	15,59	-	-	15,88	-	-	15,88	-	65,37	-	1,02	-	-	-	-	-	3,30
15.04.15	24.00	-	102,49	85,76	16,73	65,72	40,12	25,60	7,00	5,00	2,31	15,08	-	-	15,40	-	-	15,40	-	65,30	-	0,98	-	-	-	-	-	3,25
16.04.15	24.00	-	101,26	84,77	16,49	65,79	40,27	25,52	7,00	5,00	2,27	14,85	-	-	15,14	-	-	15,14	-	65,41	-	0,98	-	-	-	-	-	3,36
17.04.15	24.00	-	102,45	84,96	17,49	66,42	40,55	25,87	7,00	5,00	2,31	15,80	-	-	16,13	-	-	16,13	-	66,32	-	1,05	-	-	-	-	-	3,45
18.04.15	24.00	-	102,44	84,74	17,70	67,81	41,23	26,58	7,00	5,00	2,40	16,85	-	-	16,35	-	-	16,35	-	67,49	-	1,08	-	-	-	-	-	3,54
19.04.15	24.00	-	102,88	84,26	18,62	68,08	41,12	26,96	7,00	5,00	2,42	17,10	-	-	17,19	-	-	17,19	-	67,68	-	1,14	-	-	-	-	-	3,59
20.04.15	24.00	-	103,84	85,00	18,84	68,39	41,37	27,02	7,00	5,00	2,42	17,10	-	-	17,47	-	-	17,47	-	68,08	-	1,17	-	-	-	-	-	3,26
21.04.15	24.00	-	102,61	89,95	12,66	68,97	42,51	26,46	7,00	5,00	2,51	10,97	-	-	11,22	-	-	11,22	-	68,15	-	0,75	-	-	-	-	-	3,26
22.04.15	24.00	-	36,23	35,61	0,62	75,56	46,53	29,03	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	22,96	-	0,00	-	-	-	-	-	1,08
23.04.15	24.00	-	99,39	82,34	17,05	69,45	42,10	27,36	7,00	5,00	2,36	15,59	-	-	15,92	-	-	15,92	-	67,02	-	1,07	-	-	-	-	-	3,43
Среднее	24.00	-	99,39	82,34	17,05	69,45	42,10	27,36	7,00	5,00	2,36	15,59	-	-	15,92	-	-	15,92	-	67,02	-	1,07	-	-	-	-	-	3,43
Итого	744,00	-	3081,22	2552,65	528,57							73,23	483,27	0,00	0,00	493,55	0,00	493,55	0,00	33,10	0,00	0,00					106,33	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.03.15 06:00	17431,70	14490,99	2691,58	-	2759,38	-	685,63	-	-
	23.04.15 18:00	20418,92	16962,99	3162,84	-	3240,67	-	788,64	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °С = -1,41 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 104,92 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 493,55 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филiaal "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«25» 04 15 г.

31,69