

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q_{гвс}=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = т/сут$ $G_{гвс ф.} = т/сут$ $Q_{от ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	65,89	9,00	218,270	-	-	45,72	6,50	218,270	-	20,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,416
24.03.15	24	-	64,78	9,00	216,488	-	-	45,09	6,50	216,488	-	19,69	0,000	0,00	0,00	0,00	4,276
25.03.15	24	-	60,52	9,00	218,312	-	-	43,25	6,50	218,312	-	17,27	0,000	0,00	0,00	0,00	3,782
26.03.15	24	-	63,40	9,00	219,628	-	-	44,44	6,50	219,628	-	18,96	0,000	0,00	0,00	0,00	4,176
27.03.15	24	-	60,60	9,00	217,350	-	-	43,30	6,50	217,350	-	17,30	0,000	0,00	0,00	0,00	3,773
28.03.15	24	-	60,60	9,00	217,350	-	-	43,30	6,50	217,350	-	17,30	0,000	0,00	0,00	0,00	3,773
29.03.15	24	-	54,76	9,00	218,940	-	-	40,53	6,50	218,940	-	14,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,127
30.03.15	24	-	52,75	9,00	223,439	-	-	39,56	6,50	223,439	-	13,19	0,000	0,00	0,00	0,00	2,957
31.03.15	24	-	56,26	9,00	210,311	-	-	41,08	6,50	207,376	-	15,18	2,935	0,00	0,00	0,00	3,325
01.04.15	24	-	57,86	9,00	199,133	-	-	42,06	6,50	193,735	-	15,80	5,398	0,00	0,00	0,00	3,385
02.04.15	24	-	56,58	9,00	221,811	-	-	41,47	6,50	221,811	-	15,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,362
03.04.15	24	-	57,60	9,00	221,441	-	-	41,80	6,50	221,441	-	15,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,510
04.04.15	24	-	59,88	9,00	220,686	-	-	43,13	6,50	220,686	-	16,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,709
05.04.15	24	-	59,78	9,00	215,539	-	-	42,73	6,50	215,539	-	17,05	0,000	0,00	0,00	0,00	3,686
06.04.15	24	-	60,45	9,00	216,149	-	-	43,16	6,50	216,149	-	17,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,749
07.04.15	24	-	61,53	9,00	217,802	-	-	43,91	6,50	217,802	-	17,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,850
08.04.15	24	-	59,79	9,00	219,018	-	-	43,20	6,50	219,018	-	16,59	0,000	0,00	0,00	0,00	3,645
09.04.15	24	-	57,72	9,00	219,184	-	-	42,10	6,50	219,184	-	15,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,433
10.04.15	24	-	56,10	9,00	219,470	-	-	41,33	6,50	219,470	-	14,77	0,000	0,00	0,00	0,00	3,252
11.04.15	24	-	54,28	9,00	223,074	-	-	40,66	6,50	223,074	-	13,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,050
12.04.15	24	-	50,52	9,00	227,015	-	-	38,93	6,50	227,015	-	11,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,643
13.04.15	24	-	48,18	9,00	224,700	-	-	37,74	6,50	224,700	-	10,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,357
14.04.15	24	-	48,56	9,00	221,006	-	-	37,58	6,50	221,006	-	10,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,436
15.04.15	24	-	57,48	9,00	225,038	-	-	42,10	6,50	225,038	-	15,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,473
16.04.15	24	-	58,12	9,00	224,349	-	-	42,60	6,50	224,349	-	15,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,493
17.04.15	24	-	57,76	9,00	219,020	-	-	42,03	6,50	218,687	-	15,73	0,333	0,00	0,00	0,00	3,466
18.04.15	24	-	57,76	9,00	219,020	-	-	42,03	6,50	218,687	-	15,73	0,333	0,00	0,00	0,00	3,466
19.04.15	24	-	57,76	9,00	219,020	-	-	42,03	6,50	218,687	-	15,73	0,333	0,00	0,00	0,00	3,466
20.04.15	24	-	57,76	9,00	219,020	-	-	42,03	6,50	218,687	-	15,73	0,333	0,00	0,00	0,00	3,466
21.04.15	24	-	57,76	9,00	219,020	-	-	42,03	6,50	218,687	-	15,73	0,333	0,00	0,00	0,00	3,466
22.04.15	24	-	57,76	9,00	219,020	-	-	42,03	6,50	218,687	-	15,73	0,333	0,00	0,00	0,00	3,466
Среднее	24,00	-	57,76	9,00	219,020	-	-	42,03	6,50	218,687	-	15,73	0,333	-	-	-	3,466
Итого	744,0	-			6789,624	0,000				6779,292	0,000		10,333	0,00	0,00	0,00	107,43

Ориентировочно до конца месяца(+)

1758,251

1755,966

2,286

27,76

Корректировка за прошлый месяц (-)

1989,339

1989,339

0,000

31,08

Итого за апрель 2015 :

6558,536

6545,918

12,618

104,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	
23.03.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

29.04.2015