

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 33148

Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС ПРЭМ 50
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,55	10,30	179,690	-	-	46,28	5,60	177,450	-	18,27	2,240	-	-	-	3,400
24.03.15	24	-	61,54	10,30	172,950	-	-	46,02	5,60	168,930	-	15,52	4,020	-	-	-	2,882
25.03.15	24	-	63,61	10,30	177,250	-	-	45,49	5,60	175,000	-	18,12	2,250	-	-	-	3,328
26.03.15	24	-	66,61	10,30	173,020	-	-	46,77	5,60	170,860	-	19,84	2,160	-	-	-	3,544
27.03.15	24	-	64,03	10,30	174,320	-	-	45,74	5,60	172,160	-	18,29	2,160	-	-	-	3,299
28.03.15	24	-	57,08	10,30	173,920	-	-	42,46	5,60	171,810	-	14,62	2,110	-	-	-	2,642
29.03.15	24	-	55,09	10,30	168,930	-	-	41,07	5,60	166,880	-	14,02	2,050	-	-	-	2,463
30.03.15	24	-	56,99	10,30	173,630	-	-	41,98	5,60	171,580	-	15,01	2,050	-	-	-	2,704
31.03.15	24	-	60,10	10,30	173,250	-	-	43,83	5,60	171,170	-	16,27	2,080	-	-	-	2,921
01.04.15	24	-	58,05	10,30	172,920	-	-	42,87	5,60	170,840	-	15,18	2,080	-	-	-	2,724
02.04.15	24	-	59,18	10,30	172,970	-	-	43,33	5,60	170,910	-	15,85	2,060	-	-	-	2,845
03.04.15	24	-	60,14	10,30	173,050	-	-	43,90	5,60	171,030	-	16,24	2,020	-	-	-	2,911
04.04.15	24	-	60,09	10,30	173,390	-	-	43,88	5,60	171,260	-	16,21	2,130	-	-	-	2,915
05.04.15	24	-	60,09	10,30	173,380	-	-	43,93	5,60	171,250	-	16,16	2,130	-	-	-	2,905
06.04.15	24	-	61,04	10,30	175,930	-	-	44,69	5,60	173,820	-	16,35	2,110	-	-	-	2,980
07.04.15	24	-	59,88	10,30	176,270	-	-	44,16	5,60	174,120	-	15,72	2,150	-	-	-	2,880
08.04.15	24	-	59,27	10,30	176,340	-	-	43,86	5,60	174,160	-	15,41	2,180	-	-	-	2,825
09.04.15	24	-	57,92	10,30	177,310	-	-	43,17	5,60	175,200	-	14,75	2,110	-	-	-	2,716
10.04.15	24	-	56,05	10,30	169,670	-	-	41,78	5,60	167,720	-	14,27	1,950	-	-	-	2,515
11.04.15	24	-	53,33	10,30	168,670	-	-	40,45	5,60	166,690	-	12,88	1,980	-	-	-	2,263
12.04.15	24	-	50,67	10,30	170,070	-	-	39,33	5,60	168,010	-	11,34	2,060	-	-	-	2,025
13.04.15	24	-	43,87	10,30	169,920	-	-	35,07	5,60	167,950	-	8,80	1,970	-	-	-	1,574
14.04.15	24	-	55,12	10,30	161,150	-	-	40,39	5,60	159,170	-	14,73	1,980	-	-	-	2,463
15.04.15	24	-	60,97	10,30	145,280	-	-	42,12	5,60	143,390	-	18,85	1,890	-	-	-	2,824
16.04.15	24	-	59,57	10,30	144,990	-	-	41,68	5,60	143,120	-	17,89	1,870	-	-	-	2,681
17.04.15	24	-	58,36	10,30	141,910	-	-	40,87	5,60	140,110	-	17,49	1,800	-	-	-	2,566
18.04.15	24	-	59,23	10,30	139,200	-	-	40,93	5,60	137,370	-	18,30	1,830	-	-	-	2,630
19.04.15	24	-	63,30	10,30	140,440	-	-	42,96	5,60	138,600	-	20,34	1,840	-	-	-	2,944
20.04.15	24	-	61,30	10,30	142,580	-	-	42,46	5,60	140,720	-	18,84	1,860	-	-	-	2,771
21.04.15	24	-	60,03	10,30	139,370	-	-	41,72	5,60	137,560	-	18,31	1,810	-	-	-	2,634
22.04.15	24	-	57,35	10,30	136,430	-	-	40,48	5,60	134,700	-	16,87	1,730	-	-	-	2,380
Среднее	24,00	-	58,85	10,30	164,781	-	-	42,70	5,60	162,695	-	16,15	2,086	-	-	-	2,747
Итого	744,0				5108,200	0,000				5043,540	0,000		64,660	0,00	0,00	0,00	85,15

Ориентировочно до конца месяца(+)

1125,623

1111,063

14,560

21,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

1587,947

1568,867

19,080

24,39

Итого за апрель 2015 :

4645,876

4585,736

60,140

82,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 09:00	50955,160	-	50344,640	-	-	-	1035,615	
23.04.15 15:00	56080,970	-	55405,540	-	-	-	1120,782	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 для ОТЧЕТОВ
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-Т»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата **29.04.2015**