

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,27	10,30	174,300	-	-	46,68	5,60	172,180	-	17,59	2,120	0,00	0,00	0,00	3,178
24.03.15	24	-	61,30	10,30	168,270	-	-	44,79	5,60	166,120	-	16,51	2,150	0,00	0,00	0,00	2,885
25.03.15	24	-	63,86	10,30	172,050	-	-	46,13	5,60	169,880	-	17,73	2,170	0,00	0,00	0,00	3,163
26.03.15	24	-	66,45	10,30	168,240	-	-	47,14	5,60	166,100	-	19,31	2,140	0,00	0,00	0,00	3,360
27.03.15	24	-	63,50	10,30	169,490	-	-	45,89	5,60	167,350	-	17,61	2,140	0,00	0,00	0,00	3,093
28.03.15	24	-	56,77	10,30	169,130	-	-	42,62	5,60	167,110	-	14,15	2,020	0,00	0,00	0,00	2,489
29.03.15	23	-	55,01	10,30	157,260	-	-	41,33	5,60	155,420	-	13,68	1,840	0,00	0,00	0,00	2,238
30.03.15	24	-	57,02	10,30	168,740	-	-	42,30	5,60	166,720	-	14,72	2,020	0,00	0,00	0,00	2,580
31.03.15	24	-	60,02	10,30	168,360	-	-	44,12	5,60	166,360	-	15,90	2,000	0,00	0,00	0,00	2,778
01.04.15	24	-	57,94	10,30	168,070	-	-	43,15	5,60	166,060	-	14,79	2,010	0,00	0,00	0,00	2,582
02.04.15	24	-	59,11	10,30	168,060	-	-	43,69	5,60	166,090	-	15,42	1,970	0,00	0,00	0,00	2,690
03.04.15	24	-	60,09	10,30	168,180	-	-	44,27	5,60	166,150	-	15,82	2,030	0,00	0,00	0,00	2,761
04.04.15	24	-	59,98	10,30	168,490	-	-	44,12	5,60	166,550	-	15,86	1,940	0,00	0,00	0,00	2,771
05.04.15	24	-	59,99	10,30	168,470	-	-	44,18	5,60	166,530	-	15,81	1,940	0,00	0,00	0,00	2,760
06.04.15	24	-	60,96	10,30	171,040	-	-	44,97	5,60	168,870	-	15,99	2,170	0,00	0,00	0,00	2,844
07.04.15	24	-	59,75	10,30	171,240	-	-	44,40	5,60	169,100	-	15,35	2,140	0,00	0,00	0,00	2,735
08.04.15	24	-	59,20	10,30	171,430	-	-	44,14	5,60	169,330	-	15,06	2,100	0,00	0,00	0,00	2,685
09.04.15	24	-	57,82	10,30	172,190	-	-	43,51	5,60	170,170	-	14,31	2,020	0,00	0,00	0,00	2,561
10.04.15	24	-	55,90	10,30	164,990	-	-	42,30	5,60	163,080	-	13,60	1,910	0,00	0,00	0,00	2,336
11.04.15	24	-	53,19	10,30	164,350	-	-	40,94	5,60	162,450	-	12,25	1,900	0,00	0,00	0,00	2,102
12.04.15	24	-	50,60	10,30	165,640	-	-	39,89	5,60	163,680	-	10,71	1,960	0,00	0,00	0,00	1,866
13.04.15	24	-	43,86	10,30	165,750	-	-	35,55	5,60	163,840	-	8,31	1,910	0,00	0,00	0,00	1,454
14.04.15	24	-	55,14	10,30	149,480	-	-	40,67	5,60	147,640	-	14,47	1,840	0,00	0,00	0,00	2,247
15.04.15	24	-	60,81	10,30	127,350	-	-	41,52	5,60	125,730	-	19,29	1,620	0,00	0,00	0,00	2,531
16.04.15	24	-	59,44	10,30	127,140	-	-	41,05	5,60	125,630	-	18,39	1,510	0,00	0,00	0,00	2,409
17.04.15	24	-	58,21	10,30	125,760	-	-	40,16	5,60	122,830	-	18,05	2,930	0,00	0,00	0,00	2,395
18.04.15	24	-	59,24	10,30	122,010	-	-	40,18	5,60	120,520	-	19,06	1,490	0,00	0,00	0,00	2,391
19.04.15	24	-	63,25	10,30	123,220	-	-	41,84	5,60	121,660	-	21,41	1,560	0,00	0,00	0,00	2,712
20.04.15	24	-	61,07	10,30	125,020	-	-	41,40	5,60	123,480	-	19,67	1,540	0,00	0,00	0,00	2,529
21.04.15	24	-	59,97	10,30	122,110	-	-	40,67	5,60	120,550	-	19,30	1,560	0,00	0,00	0,00	2,427
22.04.15	24	-	57,12	10,30	119,660	-	-	39,56	5,60	118,200	-	17,56	1,460	0,00	0,00	0,00	2,166
Среднее	23,97	-	58,74	10,30	156,306	-	-	42,68	5,60	154,367	-	16,05	1,939	-	-	-	2,572
Итого	743,0	-	-	-	4845,490	0,000	-	-	-	4785,380	0,000	-	60,110	0,00	0,00	0,00	79,72

Ориентировочно до конца месяца(+)

988,480

974,709

13,771

19,46

Корректировка за прошлый месяц (-)

1545,801

1526,284

19,517

23,05

Итого за апрель 2015 :

4288,169

4233,804

54,364

76,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 08:00	139381,650	-	89224,410	-	0,000	0,000	4545,168	
22.04.15 12:00	144109,320	-	93893,400	-	0,000	0,000	4622,805	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ГЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АУГА допуска УУ
 Дата: 29.04.2015

Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ