

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,30	10,30	146,720	-	-	43,19	5,60	146,250	-	21,11	0,470	0,00	0,00	0,00	3,124
24.03.15	24	-	61,32	10,30	140,870	-	-	41,68	5,60	140,070	-	19,64	0,800	0,00	0,00	0,00	2,808
25.03.15	24	-	63,36	10,30	143,280	-	-	42,54	5,60	142,640	-	20,82	0,640	0,00	0,00	0,00	3,019
26.03.15	24	-	66,35	10,30	139,020	-	-	43,48	5,60	138,530	-	22,87	0,490	0,00	0,00	0,00	3,209
27.03.15	24	-	63,83	10,30	139,690	-	-	42,62	5,60	139,120	-	21,21	0,570	0,00	0,00	0,00	2,997
28.03.15	24	-	56,90	10,30	139,180	-	-	39,68	5,60	138,610	-	17,22	0,570	0,00	0,00	0,00	2,426
29.03.15	24	-	54,91	10,30	140,210	-	-	38,76	5,60	139,690	-	16,15	0,520	0,00	0,00	0,00	2,294
30.03.15	24	-	56,76	10,30	153,280	-	-	40,20	5,60	152,900	-	16,56	0,380	0,00	0,00	0,00	2,564
31.03.15	24	-	59,87	10,30	151,270	-	-	41,76	5,60	150,890	-	18,11	0,380	0,00	0,00	0,00	2,766
01.04.15	24	-	57,84	10,30	150,290	-	-	40,86	5,60	149,870	-	16,98	0,420	0,00	0,00	0,00	2,578
02.04.15	24	-	58,97	10,30	149,360	-	-	41,29	5,60	149,030	-	17,68	0,330	0,00	0,00	0,00	2,661
03.04.15	24	-	59,92	10,30	148,810	-	-	41,80	5,60	148,400	-	18,12	0,410	0,00	0,00	0,00	2,723
04.04.15	24	-	59,87	10,30	148,310	-	-	41,66	5,60	147,950	-	18,21	0,360	0,00	0,00	0,00	2,725
05.04.15	24	-	59,86	10,30	147,990	-	-	41,58	5,60	147,100	-	18,28	0,890	0,00	0,00	0,00	2,753
06.04.15	24	-	60,82	10,30	148,820	-	-	42,25	5,60	148,200	-	18,57	0,620	0,00	0,00	0,00	2,798
07.04.15	24	-	59,68	10,30	147,570	-	-	41,76	5,60	146,940	-	17,92	0,630	0,00	0,00	0,00	2,680
08.04.15	24	-	59,06	10,30	146,870	-	-	41,47	5,60	146,190	-	17,59	0,680	0,00	0,00	0,00	2,621
09.04.15	24	-	57,73	10,30	147,260	-	-	40,96	5,60	146,540	-	16,77	0,720	0,00	0,00	0,00	2,505
10.04.15	24	-	55,89	10,30	139,690	-	-	39,83	5,60	138,970	-	16,06	0,720	0,00	0,00	0,00	2,279
11.04.15	24	-	53,17	10,30	137,200	-	-	38,45	5,60	136,550	-	14,72	0,650	0,00	0,00	0,00	2,052
12.04.15	24	-	50,52	10,30	150,890	-	-	38,35	5,60	150,460	-	12,17	0,430	0,00	0,00	0,00	1,865
13.04.15	24	-	43,78	10,30	148,340	-	-	34,26	5,60	147,730	-	9,52	0,610	0,00	0,00	0,00	1,439
14.04.15	24	-	54,96	10,30	141,590	-	-	39,05	5,60	140,880	-	15,91	0,710	0,00	0,00	0,00	2,288
15.04.15	24	-	60,77	10,30	132,180	-	-	41,14	5,60	131,740	-	19,63	0,440	0,00	0,00	0,00	2,620
16.04.15	24	-	59,36	10,30	131,520	-	-	40,51	5,60	131,040	-	18,85	0,480	0,00	0,00	0,00	2,506
17.04.15	24	-	58,14	10,30	133,400	-	-	39,89	5,60	130,670	-	18,25	2,730	0,00	0,00	0,00	2,555
18.04.15	24	-	58,99	10,30	134,050	-	-	40,31	5,60	133,780	-	18,68	0,270	0,00	0,00	0,00	2,521
19.04.15	24	-	63,03	10,30	135,190	-	-	42,22	5,60	134,530	-	20,81	0,660	0,00	0,00	0,00	2,850
20.04.15	24	-	61,08	10,30	136,820	-	-	41,68	5,60	136,330	-	19,40	0,490	0,00	0,00	0,00	2,685
21.04.15	24	-	59,79	10,30	133,420	-	-	40,81	5,60	133,040	-	18,98	0,380	0,00	0,00	0,00	2,558
22.04.15	24	-	57,16	10,30	130,450	-	-	39,75	5,60	129,970	-	17,41	0,480	0,00	0,00	0,00	2,298
Среднее	24,00	-	58,64	10,30	142,372	-	-	40,77	5,60	141,762	-	17,88	0,611	-	-	-	2,573
Итого	744,0	-			4413,540	0,000				4394,610	0,000		18,930	0,00	0,00	0,00	79,77

Ориентировочно до конца месяца(+) 1068,400 1062,126 6,274 20,54
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1348,830 1338,557 10,273 22,94
Итого за апрель 2015 : 4133,110 4118,179 14,931 77,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 09:00	110946,960	-	107429,940	-	0,000	0,000	2710,668	
23.04.15 15:00	115386,610	-	111850,510	-	0,000	0,000	2790,515	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Инспекция по энергетике
 филиала «Неваэнерго» ОАО «ГЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА доверия УУ
 Дата: 29.04.2015

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ