

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,18	10,20	133,900	-	-	43,13	5,60	132,370	-	21,05	1,530	0,00	0,00	0,00	2,892
24.03.15	24	-	61,18	10,20	128,980	-	-	41,36	5,60	127,520	-	19,82	1,460	0,00	0,00	0,00	2,622
25.03.15	24	-	63,61	10,20	131,950	-	-	42,40	5,60	130,450	-	21,21	1,500	0,00	0,00	0,00	2,868
26.03.15	24	-	66,29	10,20	128,960	-	-	43,43	5,60	127,420	-	22,86	1,540	0,00	0,00	0,00	3,022
27.03.15	24	-	63,43	10,20	129,930	-	-	42,25	5,60	128,420	-	21,18	1,510	0,00	0,00	0,00	2,821
28.03.15	24	-	56,63	10,20	129,710	-	-	39,34	5,60	128,190	-	17,29	1,520	0,00	0,00	0,00	2,309
29.03.15	24	-	54,77	10,20	126,180	-	-	37,99	5,60	124,710	-	16,78	1,470	0,00	0,00	0,00	2,179
30.03.15	24	-	56,91	10,20	129,650	-	-	38,77	5,60	128,250	-	18,14	1,400	0,00	0,00	0,00	2,413
31.03.15	24	-	59,81	10,20	129,280	-	-	40,27	5,60	127,900	-	19,54	1,380	0,00	0,00	0,00	2,588
01.04.15	24	-	57,69	10,20	129,140	-	-	39,56	5,60	127,720	-	18,13	1,420	0,00	0,00	0,00	2,405
02.04.15	24	-	58,91	10,20	129,100	-	-	40,05	5,60	127,690	-	18,86	1,410	0,00	0,00	0,00	2,496
03.04.15	24	-	59,92	10,20	129,150	-	-	40,65	5,60	127,800	-	19,27	1,350	0,00	0,00	0,00	2,550
04.04.15	24	-	59,77	10,20	129,370	-	-	40,54	5,60	128,010	-	19,23	1,360	0,00	0,00	0,00	2,549
05.04.15	24	-	59,76	10,20	129,460	-	-	40,64	5,60	128,100	-	19,12	1,360	0,00	0,00	0,00	2,539
06.04.15	24	-	60,79	10,20	131,370	-	-	41,49	5,60	129,960	-	19,30	1,410	0,00	0,00	0,00	2,603
07.04.15	24	-	59,52	10,20	131,490	-	-	41,01	5,60	130,100	-	18,51	1,390	0,00	0,00	0,00	2,499
08.04.15	24	-	59,06	10,20	131,600	-	-	40,73	5,60	130,240	-	18,33	1,360	0,00	0,00	0,00	2,476
09.04.15	24	-	57,63	10,20	132,170	-	-	40,18	5,60	130,750	-	17,45	1,420	0,00	0,00	0,00	2,368
10.04.15	24	-	55,67	10,20	126,450	-	-	38,98	5,60	125,120	-	16,69	1,330	0,00	0,00	0,00	2,169
11.04.15	24	-	52,96	10,20	126,000	-	-	37,89	5,60	124,610	-	15,07	1,390	0,00	0,00	0,00	1,960
12.04.15	24	-	50,43	10,20	127,360	-	-	37,14	5,60	126,070	-	13,29	1,290	0,00	0,00	0,00	1,747
13.04.15	24	-	43,81	10,20	127,250	-	-	33,31	5,60	125,980	-	10,50	1,270	0,00	0,00	0,00	1,384
14.04.15	24	-	55,29	10,20	118,150	-	-	37,84	5,60	116,870	-	17,45	1,280	0,00	0,00	0,00	2,117
15.04.15	24	-	60,55	10,20	105,830	-	-	38,95	5,60	104,770	-	21,60	1,060	0,00	0,00	0,00	2,333
16.04.15	24	-	59,23	10,20	105,710	-	-	38,64	5,60	104,640	-	20,59	1,070	0,00	0,00	0,00	2,223
17.04.15	24	-	57,96	10,20	104,550	-	-	37,79	5,60	102,330	-	20,17	2,220	0,00	0,00	0,00	2,199
18.04.15	24	-	59,20	10,20	101,580	-	-	37,93	5,60	100,610	-	21,27	0,970	0,00	0,00	0,00	2,204
19.04.15	24	-	63,13	10,20	102,450	-	-	39,60	5,60	101,570	-	23,53	0,880	0,00	0,00	0,00	2,450
20.04.15	24	-	60,77	10,20	104,020	-	-	39,09	5,60	103,080	-	21,68	0,940	0,00	0,00	0,00	2,297
21.04.15	24	-	59,85	10,20	101,500	-	-	38,38	5,60	100,540	-	21,47	0,960	0,00	0,00	0,00	2,225
22.04.15	24	-	56,80	10,20	99,540	-	-	37,25	5,60	98,640	-	19,55	0,900	0,00	0,00	0,00	1,984
Среднее	24,00	-	58,56	10,20	122,315	-	-	39,57	5,60	120,982	-	19,00	1,334	-	-	-	2,371
Итого	744,0				3791,780	0,000				3750,430	0,000		41,350	0,00	0,00	0,00	73,49

Ориентировочно до конца месяца(+)

822,114

813,040

9,074

17,81

Корректировка за прошлый месяц (-)

1187,383

1173,806

13,577

21,08

Итого за апрель 2015 :

3426,511

3389,664

36,847

70,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 08:00	11163,950	-	11047,680	-	0,000	0,000	273,560	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата _____ 29.04.2015