

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: 1я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Елизарова 11  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207162  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207162  
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=  
 тр.д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=  
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=  
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(n1-nxb)+M2*(n2-nxb)$  лето:  $Q=M1*(n1-nxb)+M2*(n2-nxb)$   
 Режим (схема): 3001  
 Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:  
 Тхв, гр.С= 2,9

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплопотр-е		
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	22.00	-	95,06	92,39	2,67	72,00	45,87	26,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
25.03.15	23.00	-	98,77	96,19	2,58	72,61	45,73	26,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
26.03.15	23.00	-	99,23	96,90	2,33	73,61	46,21	27,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
27.03.15	23.00	-	98,97	96,71	2,26	71,27	45,22	26,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
28.03.15	23.00	-	99,19	97,29	1,90	70,72	45,51	25,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
29.03.15	24.00	-	102,75	101,00	1,75	68,80	44,66	24,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
30.03.15	24.00	-	102,16	100,39	1,77	68,01	43,88	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
31.03.15	24.00	-	102,35	100,61	1,74	67,49	43,91	23,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
01.04.15	23.00	-	97,04	95,19	1,85	68,21	44,27	23,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
02.04.15	24.00	-	100,75	98,46	2,29	67,87	43,94	23,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
03.04.15	24.00	-	101,39	98,81	2,58	67,93	44,15	23,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
04.04.15	24.00	-	100,84	98,18	2,66	67,38	43,68	23,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
05.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
06.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
07.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
08.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
09.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
10.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
11.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
12.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
13.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
14.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
15.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
16.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
17.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
18.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
19.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
20.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
21.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
22.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
23.04.15	24.00	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
Среднее	23,77	-	99,88	97,68	2,20	69,66	44,75	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
Итого	737,00	-	3096,13	3027,98	68,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	80,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 06:00	9203,39	8990,81	-	-	-	-	243,29	-	-
	05.04.15 16:00	10443,45	10203,56	-	-	-	-	275,30	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,9 °C = 0,00 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 80,16 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"  
 ООО "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел приборного учета КУУТЭ  
 печать энергосбыта  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 «25» 04 15 г.