

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015
 Договор: Строит.Адрес: Елизарова 21
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: СРТ-943 № 14860
 Вычислитель: СРТ-943 № 14860
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$
 Режим (схема): 0;7
 Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
 Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
 Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Тхв, гр.С= 2,9

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qвент.ср= 0,11
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015			Учет отопления (ТВ-1)																Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.			
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.			
24.03.15	24,00		139,43	118,04	21,39	72,62	43,77	28,85	6,10	4,00	3,46	22,41	0,00	0,00	22,88	0,00	22,88	-	67,02	0,00	1,50			4,96			
25.03.15	24,00		138,96	118,84	20,12	73,36	44,05	29,31	6,10	4,00	3,54	21,02	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	67,64	0,00	1,42			4,97			
26.03.15	24,00		139,40	118,51	20,88	74,32	44,34	29,98	6,10	4,00	3,64	21,68	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	-	68,00	0,00	1,47			5,11			
27.03.15	24,00		139,14	119,77	19,38	72,04	43,54	28,50	6,10	4,00	3,46	20,12	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	-	67,25	0,00	1,35			4,82			
28.03.15	24,00		140,34	119,40	20,94	71,43	43,43	28,00	6,10	4,00	3,38	21,83	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	-	67,21	0,00	1,47			4,84			
29.03.15	23,00		134,23	114,30	19,93	69,68	42,86	26,82	6,10	4,00	3,07	21,06	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	66,00	0,00	1,39			4,46			
30.03.15	24,00		141,56	118,93	22,64	68,52	41,97	26,55	6,10	4,00	3,15	23,95	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	65,30	0,00	1,56			4,71			
31.03.15	24,00		139,32	120,42	18,90	68,16	41,80	26,36	6,10	4,00	3,14	20,28	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	65,61	0,00	1,33			4,47			
01.04.15	24,00		138,27	116,93	21,34	68,77	42,13	26,64	6,10	4,00	3,12	22,41	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85	-	65,39	0,00	1,47			4,59			
02.04.15	24,00		138,34	116,82	21,51	68,73	42,11	26,62	6,10	4,00	3,13	22,46	0,00	0,00	22,91	0,00	22,91	-	65,35	0,00	1,47			4,59			
03.04.15	24,00		138,65	117,50	21,15	68,51	42,02	26,49	6,10	4,00	3,11	22,13	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	65,68	0,00	1,45			4,57			
04.04.15	24,00		139,05	117,14	21,91	68,22	42,02	26,20	6,10	4,00	3,08	22,78	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	65,48	0,00	1,49			4,57			
05.04.15	24,00		139,95	116,03	23,92	68,54	42,16	26,39	6,10	4,00	3,07	25,10	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	-	65,13	0,00	1,63			4,71			
06.04.15	24,00		139,00	116,66	22,34	68,38	42,23	26,15	6,10	4,00	3,06	23,38	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	65,11	0,00	1,52			4,58			
07.04.15	24,00		137,20	118,23	18,98	68,70	42,54	26,15	6,10	4,00	3,11	19,75	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	65,47	0,00	1,29			4,40			
08.04.15	24,00		134,57	113,78	20,78	67,42	42,04	25,38	6,10	4,00	2,90	21,52	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	65,02	0,00	1,40			4,29			
09.04.15	24,00		139,98	117,23	22,75	66,83	41,65	25,17	6,10	4,00	2,96	23,50	0,00	0,00	23,95	0,00	23,95	-	64,36	0,00	1,51			4,48			
10.04.15	24,00		140,40	117,50	22,90	65,43	41,29	24,15	6,10	4,00	2,83	23,71	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	-	63,68	0,00	1,51			4,34			
11.04.15	24,00		142,29	117,75	24,54	64,21	40,92	23,29	6,10	4,00	2,72	25,28	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	-	63,22	0,00	1,60			4,32			
12.04.15	24,00		141,48	118,18	23,29	63,41	41,02	22,38	6,10	4,00	2,61	24,10	0,00	0,00	24,55	0,00	24,55	-	62,97	0,00	1,52			4,13			
13.04.15	24,00		140,45	118,29	22,16	63,78	41,18	22,60	6,10	4,00	2,64	23,12	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	62,82	0,00	1,45			4,09			
14.04.15	24,00		139,57	118,86	20,70	62,99	40,56	22,43	6,10	4,00	2,62	21,60	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	62,53	0,00	1,35			3,97			
15.04.15	24,00		140,25	118,22	22,03	63,84	40,45	23,39	6,10	4,00	2,74	22,90	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	62,80	0,00	1,44			4,18			
16.04.15	24,00		140,34	118,05	22,30	63,59	40,43	23,16	6,10	4,00	2,71	23,10	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	62,81	0,00	1,45			4,16			
17.04.15	24,00		138,85	118,83	20,02	64,47	40,85	23,63	6,10	4,00	2,79	20,77	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	63,45	0,00	1,32			4,10			
18.04.15	24,00		139,36	118,27	21,08	64,99	40,97	24,02	6,10	4,00	2,82	21,86	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	-	63,78	0,00	1,39			4,22			
19.04.15	24,00		141,14	115,96	25,18	66,15	41,28	24,87	6,10	4,00	2,91	26,00	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	63,33	0,00	1,65			4,55			
20.04.15	24,00		139,41	117,31	22,11	66,38	41,41	24,96	6,10	4,00	2,94	22,91	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	-	63,85	0,00	1,46			4,40			
21.04.15	24,00		138,50	117,96	20,54	66,97	41,78	25,19	6,10	4,00	2,98	21,35	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	64,43	0,00	1,38			4,35			
22.04.15	24,00		137,98	118,22	19,76	66,72	42,11	24,61	6,10	4,00	2,91	20,50	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	64,51	0,00	1,32			4,23			
23.04.15	24,00		139,25	117,73	21,52	67,57	41,96	25,61	6,10	4,00	3,02	22,42	-	-	22,86	-	22,86	-	64,84	-	1,45	-	-	4,47			
Среднее	23,97	-	139,25	117,73	21,52	67,57	41,96	25,61	6,10	4,00	3,02	22,42	-	-	22,86	-	22,86	-	64,84	-	1,45	-	-	4,47			
Итого	743,00	-	4316,64	3649,64	667,00							93,61	695,01	0,00	0,00	708,58	0,00	708,58	0,00			45,03	0,00	0,00	138,64		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		24.03.15 05:00	49312,21	42369,67	11630,31	0,00	11845,05	0,00	3486,14	779,28
	23.04.15 18:00	53564,39	45965,17	12314,42	0,00	12542,51	0,00	622,46	773,94	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,9 °С = -2,02 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 136,62 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 708,58 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 для абонента
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ТУП "ТОК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 печать энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15
 г.

43.01