

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 1я Невская котельная

Договор: Строит.Адрес: Елизарова 25
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:		ВКТ7-207338-ч(с)-0415.bt		Приборы УУТЭ поверены до _____		Тхв, гр.С= 2,9	
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338		Режим (схема):		Термопреобр.:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) лето:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Gот=0	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е		
	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кк/см2	P2, кк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб.	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб.	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал	
24.03.15	24.00	-	111,67	111,67	0,00	71,17	47,33	23,84	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,67
25.03.15	24.00	-	111,95	111,95	0,00	71,87	47,69	24,18	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,71
26.03.15	24.00	-	112,11	112,11	0,00	72,84	48,08	24,76	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,78
27.03.15	24.00	-	112,07	112,07	0,00	70,60	47,07	23,53	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,64
28.03.15	24.00	-	112,02	112,02	0,00	70,04	46,97	23,07	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,59
29.03.15	24.00	-	111,72	111,72	0,00	68,26	46,22	22,04	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,47
30.03.15	24.00	-	111,66	111,66	0,00	67,28	45,40	21,88	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,44
31.03.15	24.00	-	111,55	111,55	0,00	66,82	45,19	21,63	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,42
01.04.15	24.00	-	109,65	109,65	0,00	67,45	45,53	21,92	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,40
02.04.15	24.00	-	109,60	109,60	0,00	67,29	45,51	21,78	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,39
03.04.15	24.00	-	109,78	109,78	0,00	67,26	45,49	21,77	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,40
04.04.15	24.00	-	109,76	109,76	0,00	66,81	45,36	21,45	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,36
05.04.15	24.00	-	109,84	109,84	0,00	67,21	45,58	21,63	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,38
06.04.15	24.00	-	109,91	109,91	0,00	66,97	45,66	21,31	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,35
07.04.15	24.00	-	109,84	109,84	0,00	67,38	45,88	21,50	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,36
08.04.15	24.00	-	109,86	109,86	0,00	66,02	45,30	20,72	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,28
09.04.15	24.00	-	109,96	109,96	0,00	65,56	44,87	20,69	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,28
10.04.15	24.00	-	109,90	109,90	0,00	63,92	44,20	19,72	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,17
11.04.15	24.00	-	110,00	110,00	0,00	63,03	43,99	19,04	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,10
12.04.15	24.00	-	109,97	109,97	0,00	62,21	44,01	18,20	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00
13.04.15	24.00	-	110,02	110,02	0,00	62,62	44,07	18,55	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,04
14.04.15	24.00	-	110,09	110,09	0,00	61,76	43,36	18,40	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,03
15.04.15	24.00	-	110,05	110,05	0,00	62,67	43,20	19,47	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,14
16.04.15	24.00	-	109,83	109,83	0,00	62,29	43,28	19,01	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,09
17.04.15	24.00	-	109,97	109,97	0,00	63,28	43,81	19,47	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,14
18.04.15	24.00	-	110,13	110,13	0,00	63,74	43,94	19,80	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,18
19.04.15	24.00	-	110,13	110,13	0,00	64,83	44,48	20,35	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,24
20.04.15	24.00	-	110,13	110,13	0,00	65,10	44,61	20,49	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,26
21.04.15	24.00	-	110,26	110,26	0,00	65,75	45,00	20,75	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,29
22.04.15	24.00	-	110,46	110,46	-	66,28	45,21	21,07	7,00	5,00	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
23.04.15	24.00	-	110,46	110,46	-	66,28	45,21	21,07	7,00	5,00	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
Среднее	24,00	-	110,46	110,46	-	66,28	45,21	21,07	7,00	5,00	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
Итого	744,00	-	3424,36	3424,36	0,00						72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		72,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: Гкал;
 Период расчета по договору: куб.м;
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,9 °C = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 72,23 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

