

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: 9219.038.1
 Строит.Адрес: Ивановская 12
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 207137		Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-0415.txt		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до _____		Тех, гр.С= 2,92	
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$ лето:									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0,348	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=104,4	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0				

Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	114,63	114,63	0,00	72,04	42,66	29,38	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,37
25.03.15	24,00	-	65,93	65,91	0,02	68,46	40,01	28,45	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,90
26.03.15	24,00	-	117,60	117,60	0,00	72,53	42,39	30,14	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,55
27.03.15	24,00	-	114,47	114,47	0,00	72,45	42,52	29,93	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,43
28.03.15	24,00	-	114,75	114,75	0,00	72,04	42,82	29,22	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,36
29.03.15	24,00	-	114,46	114,46	0,00	71,25	42,67	28,58	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,27
30.03.15	24,00	-	114,44	114,44	0,00	68,99	41,44	27,55	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,15
31.03.15	24,00	-	114,37	114,37	0,00	68,96	41,49	27,47	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,14
01.04.15	24,00	-	114,90	114,90	0,00	69,07	41,79	27,28	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,13
02.04.15	24,00	-	114,65	114,65	0,00	69,05	41,76	27,29	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,13
03.04.15	24,00	-	114,81	114,81	0,00	69,12	41,86	27,26	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,13
04.04.15	24,00	-	114,11	114,11	0,00	69,15	41,81	27,34	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,12
05.04.15	24,00	-	113,81	113,81	0,00	69,34	41,98	27,36	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,11
06.04.15	24,00	-	113,36	113,36	0,00	69,22	41,99	27,23	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,09
07.04.15	24,00	-	113,43	113,43	0,00	69,02	41,93	27,09	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,08
08.04.15	24,00	-	113,77	113,77	0,00	67,47	41,53	25,94	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,95
09.04.15	24,00	-	98,00	98,00	0,00	67,23	39,71	27,52	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,70
10.04.15	24,00	-	114,14	114,14	0,00	66,94	41,55	25,39	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,90
11.04.15	24,00	-	114,28	114,28	0,00	64,60	40,87	23,73	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,71
12.04.15	24,00	-	114,98	114,98	0,00	64,74	41,34	23,40	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,69
13.04.15	24,00	-	115,51	115,51	0,00	64,46	41,02	23,44	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,71
14.04.15	24,00	-	115,19	115,19	0,00	64,69	40,86	23,83	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,74
15.04.15	24,00	-	115,53	115,53	0,00	64,76	40,67	24,09	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,79
16.04.15	24,00	-	114,83	114,83	0,00	64,83	40,56	24,27	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,79
17.04.15	24,00	-	114,69	114,69	0,00	65,51	40,62	24,89	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,85
18.04.15	24,00	-	114,88	114,88	0,00	66,81	41,25	25,56	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,94
19.04.15	24,00	-	114,58	114,58	0,00	67,07	41,21	25,86	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,97
20.04.15	24,00	-	112,23	112,23	0,00	68,14	41,49	26,65	7,00	5,00	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
21.04.15	24,00	-	112,23	112,23	0,00	68,14	41,49	26,65	7,00	5,00	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
22.04.15	24,00	-	112,23	112,23	0,00	68,14	41,49	26,65	7,00	5,00	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
23.04.15	24,00	-	112,23	112,23	0,00	68,14	41,49	26,65	7,00	5,00	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
Среднее	24,00	-	112,23	112,23	0,00	68,14	41,49	26,65	7,00	5,00	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
Итого	744,00	-	3479,00	3478,98	0,02						92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

суток:
 Гкал;
 куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

2,92 °С = 0,00 Гкал;
 с учетом корректировок 92,62 Гкал;
 с учетом корректировок куб.м.

"ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 печать энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15 г.