

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Ивановская 7
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202208		Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0415.txt		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до _____		Тхв, гр.С= 2,92																	
Вычислитель:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:																				
Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:																				
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:																				
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:																				
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:																				
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:																				
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-лхв)-M2*(n2-лхв) лето:																									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	QГВС=																				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=																						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=0	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0																				
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015																									
Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е			
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ., Гкал.	
24.03.15	24,00	-	66,09	66,09	0,00	71,62	40,08	31,54	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,08
25.03.15	24,00	-	33,71	33,71	-0,02	70,98	40,52	30,46	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,04
26.03.15	24,00	-	22,79	28,75	-5,96	72,54	37,17	35,37	7,00	5,00	0,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,77
27.03.15	24,00	-	65,83	65,83	0,00	72,13	39,81	32,32	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,13
28.03.15	24,00	-	66,63	66,63	0,00	71,68	40,53	31,15	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,08
29.03.15	24,00	-	66,19	66,19	0,00	71,06	40,77	30,29	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,01
30.03.15	24,00	-	66,16	66,16	0,00	68,71	39,71	29,00	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,92
31.03.15	24,00	-	66,92	66,92	0,00	68,62	39,68	28,94	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,94
01.04.15	24,00	-	66,43	66,43	0,00	68,79	39,84	28,95	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,92
02.04.15	24,00	-	66,28	66,28	0,00	68,77	39,83	28,94	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,92
03.04.15	24,00	-	66,52	66,52	0,00	68,85	40,02	28,83	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,92
04.04.15	24,00	-	66,16	66,16	0,00	68,80	39,72	29,08	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,92
05.04.15	24,00	-	66,01	66,01	0,00	68,94	39,97	28,97	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,91
06.04.15	24,00	-	65,81	65,81	0,00	68,88	40,04	28,84	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,90
07.04.15	24,00	-	65,93	65,93	0,00	68,71	40,06	28,65	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,89
08.04.15	24,00	-	65,66	65,66	0,00	67,26	39,37	27,89	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,83
09.04.15	24,00	-	53,22	53,22	0,00	66,89	37,64	29,25	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,56
10.04.15	24,00	-	64,57	64,57	0,00	66,68	38,87	27,81	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,79
11.04.15	24,00	-	63,28	63,28	0,00	64,26	38,10	26,16	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,66
12.04.15	24,00	-	63,60	63,60	0,00	64,46	38,95	25,51	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,62
13.04.15	24,00	-	63,90	63,90	0,00	64,17	38,91	25,26	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,61
14.04.15	24,00	-	63,74	63,74	0,00	64,35	38,46	25,89	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,65
15.04.15	24,00	-	63,91	63,91	0,00	64,39	37,70	26,69	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,71
16.04.15	24,00	-	63,28	63,28	0,00	64,49	37,98	26,51	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,68
17.04.15	24,00	-	63,42	63,42	0,00	65,07	38,30	26,77	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,70
18.04.15	24,00	-	63,58	63,58	0,00	66,45	38,91	27,54	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,75
19.04.15	24,00	-	63,47	63,47	0,00	66,70	38,93	27,77	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,76
20.04.15	24,00	-	63,61	63,61	0,00	66,99	38,95	28,04	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,78
21.04.15	24,00	-	62,02	62,24	-0,21	67,90	39,24	28,66	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
22.04.15	24,00	-	62,02	62,24	-0,21	67,90	39,24	28,66	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
23.04.15	24,00	-	62,02	62,24	-0,21	67,90	39,24	28,66	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
Среднее	24,00	-	62,02	62,24	-0,21	67,90	39,24	28,66	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
Итого	744,00	-	1922,75	1929,37	-6,62						54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

суток:
 Гкал;
 куб.м;
 2,92 °С =
 0,00
 Гкал;
54,72
 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

