

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	63,74	10,20	74,290	-	-	41,28	5,60	74,290	-	22,46	0,000	0,00	0,00	0,00	1,674
24.03.15	24	-	60,75	10,20	72,660	-	-	39,73	5,60	71,700	-	21,02	0,960	0,00	0,00	0,00	1,566
25.03.15	24	-	63,24	10,20	73,340	-	-	40,73	5,60	73,340	-	22,51	0,000	0,00	0,00	0,00	1,655
26.03.15	24	-	65,84	10,20	71,650	-	-	41,65	5,60	71,650	-	24,19	0,000	0,00	0,00	0,00	1,737
27.03.15	24	-	63,03	10,20	72,220	-	-	40,66	5,60	72,220	-	22,37	0,000	0,00	0,00	0,00	1,618
28.03.15	24	-	56,36	10,20	72,110	-	-	37,93	5,60	72,110	-	18,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,333
29.03.15	23	-	54,60	10,20	67,110	-	-	36,74	5,60	67,100	-	17,86	0,010	0,00	0,00	0,00	1,202
30.03.15	24	-	56,51	10,20	72,310	-	-	37,48	5,60	72,310	-	19,03	0,000	0,00	0,00	0,00	1,380
31.03.15	24	-	59,52	10,20	71,740	-	-	38,89	5,60	71,740	-	20,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,483
01.04.15	24	-	57,48	10,20	71,670	-	-	38,26	5,60	71,670	-	19,22	0,000	0,00	0,00	0,00	1,383
02.04.15	24	-	58,61	10,20	71,670	-	-	38,85	5,60	71,670	-	19,76	0,000	0,00	0,00	0,00	1,420
03.04.15	24	-	59,57	10,20	71,730	-	-	39,47	5,60	71,730	-	20,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,445
04.04.15	24	-	59,48	10,20	71,870	-	-	39,38	5,60	71,870	-	20,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,449
05.04.15	24	-	59,49	10,20	71,900	-	-	39,46	5,60	71,900	-	20,03	0,000	0,00	0,00	0,00	1,444
06.04.15	24	-	60,45	10,20	72,930	-	-	40,17	5,60	72,930	-	20,28	0,000	0,00	0,00	0,00	1,482
07.04.15	24	-	59,28	10,20	73,040	-	-	39,89	5,60	73,040	-	19,39	0,000	0,00	0,00	0,00	1,418
08.04.15	24	-	58,71	10,20	73,120	-	-	39,61	5,60	73,120	-	19,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,398
09.04.15	24	-	57,36	10,20	73,480	-	-	39,16	5,60	73,480	-	18,20	0,000	0,00	0,00	0,00	1,341
10.04.15	24	-	55,50	10,20	70,350	-	-	38,06	5,60	70,350	-	17,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,231
11.04.15	24	-	52,81	10,20	70,040	-	-	36,93	5,60	70,040	-	15,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,116
12.04.15	24	-	50,23	10,20	70,600	-	-	36,01	5,60	70,600	-	14,22	0,000	0,00	0,00	0,00	1,011
13.04.15	24	-	43,53	10,20	70,710	-	-	32,38	5,60	70,710	-	11,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,791
14.04.15	24	-	54,92	10,20	75,090	-	-	38,03	5,60	75,090	-	16,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,273
15.04.15	24	-	60,35	10,20	76,980	-	-	41,21	5,60	76,970	-	19,14	0,010	0,00	0,00	0,00	1,478
16.04.15	24	-	58,99	10,20	76,780	-	-	40,59	5,60	76,780	-	18,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,418
17.04.15	24	-	57,80	10,20	75,170	-	-	39,71	5,60	75,170	-	18,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,362
18.04.15	24	-	58,69	10,20	73,650	-	-	39,59	5,60	73,650	-	19,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,412
19.04.15	24	-	62,68	10,20	74,240	-	-	41,44	5,60	74,240	-	21,24	0,000	0,00	0,00	0,00	1,583
20.04.15	24	-	60,64	10,20	75,370	-	-	40,89	5,60	75,370	-	19,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,495
21.04.15	24	-	59,46	10,20	73,810	-	-	40,12	5,60	73,810	-	19,34	0,000	0,00	0,00	0,00	1,433
22.04.15	24	-	56,74	10,20	72,340	-	-	39,19	5,60	72,340	-	17,55	0,000	0,00	0,00	0,00	1,276
Среднее	23,97	-	58,27	10,20	72,709	-	-	39,14	5,60	72,677	-	19,12	0,032	-	-	-	1,397
Итого	743,0	-	-	-	2253,970	0,000	-	-	-	2252,990	0,000	-	0,980	0,00	0,00	0,00	43,31

Ориентировочно до конца месяца(+)

595,840

595,840

0,000

11,40

Корректировка за прошлый месяц (-)

658,993

657,656

1,337

11,97

**Итого за апрель 2015 :**

2190,817

2191,174

-0,357

42,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 01:00	61882,950	-	58898,670	-	0,000	0,000	1822,254	
23.04.15 13:00	64172,860	-	61187,600	-	0,000	0,000	1866,108	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, Тхв= \_\_\_\_\_ °С


Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

29.04.2015