

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

--

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,03	10,30	147,970	-	-	46,03	5,60	145,340	-	18,00	2,630	0,00	0,00	0,00	2,796
24.03.15	24	-	61,05	10,30	142,190	-	-	44,28	5,60	140,030	-	16,77	2,160	0,00	0,00	0,00	2,501
25.03.15	24	-	63,26	10,30	145,410	-	-	45,46	5,60	143,440	-	17,80	1,970	0,00	0,00	0,00	2,711
26.03.15	24	-	66,08	10,30	142,760	-	-	46,68	5,60	140,150	-	19,40	2,610	0,00	0,00	0,00	2,903
27.03.15	24	-	63,42	10,30	143,880	-	-	45,57	5,60	141,290	-	17,85	2,590	0,00	0,00	0,00	2,697
28.03.15	24	-	56,63	10,30	143,790	-	-	42,13	5,60	141,130	-	14,50	2,660	0,00	0,00	0,00	2,207
29.03.15	23	-	54,74	10,30	133,580	-	-	40,63	5,60	131,190	-	14,11	2,390	0,00	0,00	0,00	1,992
30.03.15	24	-	56,48	10,30	143,660	-	-	41,31	5,60	141,170	-	15,17	2,490	0,00	0,00	0,00	2,291
31.03.15	24	-	59,66	10,30	142,610	-	-	43,15	5,60	140,150	-	16,51	2,460	0,00	0,00	0,00	2,467
01.04.15	24	-	57,65	10,30	142,510	-	-	42,20	5,60	140,020	-	15,45	2,490	0,00	0,00	0,00	2,315
02.04.15	24	-	58,73	10,30	142,600	-	-	42,76	5,60	140,090	-	15,97	2,510	0,00	0,00	0,00	2,395
03.04.15	24	-	59,71	10,30	142,630	-	-	43,42	5,60	140,220	-	16,29	2,410	0,00	0,00	0,00	2,437
04.04.15	24	-	59,65	10,30	142,850	-	-	43,33	5,60	140,460	-	16,32	2,390	0,00	0,00	0,00	2,445
05.04.15	24	-	59,66	10,30	142,900	-	-	43,46	5,60	140,510	-	16,20	2,390	0,00	0,00	0,00	2,428
06.04.15	24	-	60,59	10,30	145,000	-	-	44,38	5,60	142,390	-	16,21	2,610	0,00	0,00	0,00	2,476
07.04.15	24	-	59,52	10,30	145,330	-	-	43,94	5,60	142,740	-	15,58	2,590	0,00	0,00	0,00	2,386
08.04.15	24	-	58,84	10,30	145,430	-	-	43,62	5,60	142,920	-	15,22	2,510	0,00	0,00	0,00	2,331
09.04.15	24	-	57,56	10,30	146,320	-	-	43,07	5,60	143,830	-	14,49	2,490	0,00	0,00	0,00	2,240
10.04.15	24	-	55,73	10,30	140,220	-	-	41,88	5,60	137,860	-	13,85	2,360	0,00	0,00	0,00	2,049
11.04.15	24	-	53,06	10,30	139,500	-	-	40,56	5,60	137,190	-	12,50	2,310	0,00	0,00	0,00	1,846
12.04.15	24	-	50,36	10,30	140,160	-	-	39,26	5,60	137,820	-	11,10	2,340	0,00	0,00	0,00	1,658
13.04.15	24	-	43,55	10,30	140,640	-	-	35,18	5,60	138,390	-	8,37	2,250	0,00	0,00	0,00	1,263
14.04.15	24	-	54,67	10,30	149,410	-	-	41,77	5,60	146,880	-	12,90	2,530	0,00	0,00	0,00	2,043
15.04.15	24	-	60,58	10,30	154,450	-	-	45,50	5,60	151,720	-	15,08	2,730	0,00	0,00	0,00	2,465
16.04.15	24	-	59,15	10,30	154,000	-	-	44,74	5,60	151,300	-	14,41	2,700	0,00	0,00	0,00	2,352
17.04.15	24	-	57,96	10,30	150,900	-	-	43,88	5,60	148,260	-	14,08	2,640	0,00	0,00	0,00	2,254
18.04.15	24	-	58,65	10,30	147,520	-	-	43,81	5,60	144,920	-	14,84	2,600	0,00	0,00	0,00	2,313
19.04.15	24	-	62,72	10,30	148,720	-	-	46,15	5,60	146,030	-	16,57	2,690	0,00	0,00	0,00	2,598
20.04.15	24	-	60,97	10,30	151,110	-	-	45,55	5,60	148,330	-	15,42	2,780	0,00	0,00	0,00	2,466
21.04.15	24	-	59,51	10,30	148,230	-	-	44,45	5,60	145,480	-	15,06	2,750	0,00	0,00	0,00	2,362
22.04.15	24	-	57,07	10,30	145,070	-	-	43,09	5,60	142,360	-	13,98	2,710	0,00	0,00	0,00	2,153
Среднее	23,97	-	58,43	10,30	144,882	-	-	43,27	5,60	142,375	-	15,16	2,508	-	-	-	2,317
Итого	743,0	-	-	-	4491,350	0,000	-	-	-	4413,610	0,000	-	77,740	0,00	0,00	0,00	71,84

Ориентировочно до конца месяца(+)

1194,914

1173,349

21,566

18,85

Корректировка за прошлый месяц (-)

1305,964

1285,984

19,980

19,93

Итого за апрель 2015 :

4380,300

4300,974

79,326

70,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 02:00	122001,200	-	88594,800	-	0,000	0,000	4006,121	
23.04.15 14:00	126564,560	-	93079,080	-	0,000	0,000	4078,844	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Филиала «Невский» ОАО «ТГК-2»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УДОВОЛНО
 по заявке до получения АКТ о допуске УУ
 Дата **29.04.2015**

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ