

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 ЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	63,90	10,30	161,650	-	-	44,13	5,60	160,940	-	19,77	0,710	0,00	0,00	0,00	3,237
24.03.15	24	-	60,86	10,30	157,530	-	-	42,51	5,60	154,990	-	18,35	2,540	0,00	0,00	0,00	3,009
25.03.15	24	-	63,19	10,30	159,620	-	-	43,39	5,60	158,820	-	19,80	0,800	0,00	0,00	0,00	3,208
26.03.15	24	-	65,95	10,30	155,970	-	-	44,42	5,60	155,210	-	21,53	0,760	0,00	0,00	0,00	3,401
27.03.15	24	-	63,25	10,30	157,170	-	-	43,41	5,60	156,470	-	19,84	0,700	0,00	0,00	0,00	3,158
28.03.15	24	-	56,52	10,30	157,030	-	-	40,37	5,60	156,310	-	16,15	0,720	0,00	0,00	0,00	2,573
29.03.15	23	-	54,69	10,30	145,920	-	-	39,16	5,60	145,230	-	15,53	0,690	0,00	0,00	0,00	2,299
30.03.15	24	-	56,45	10,30	157,030	-	-	39,91	5,60	156,140	-	16,54	0,890	0,00	0,00	0,00	2,642
31.03.15	24	-	59,56	10,30	155,890	-	-	41,56	5,60	155,120	-	18,00	0,770	0,00	0,00	0,00	2,847
01.04.15	24	-	57,56	10,30	155,770	-	-	40,67	5,60	154,980	-	16,89	0,790	0,00	0,00	0,00	2,671
02.04.15	24	-	58,65	10,30	155,830	-	-	41,15	5,60	155,060	-	17,50	0,770	0,00	0,00	0,00	2,771
03.04.15	24	-	59,61	10,30	155,950	-	-	41,76	5,60	155,180	-	17,85	0,770	0,00	0,00	0,00	2,827
04.04.15	24	-	59,57	10,30	156,190	-	-	41,63	5,60	155,490	-	17,94	0,700	0,00	0,00	0,00	2,840
05.04.15	24	-	59,57	10,30	156,240	-	-	41,71	5,60	155,550	-	17,86	0,690	0,00	0,00	0,00	2,831
06.04.15	24	-	60,50	10,30	158,460	-	-	42,47	5,60	157,550	-	18,03	0,910	0,00	0,00	0,00	2,906
07.04.15	24	-	59,41	10,30	158,820	-	-	42,15	5,60	157,910	-	17,26	0,910	0,00	0,00	0,00	2,788
08.04.15	24	-	58,76	10,30	158,960	-	-	41,82	5,60	158,130	-	16,94	0,830	0,00	0,00	0,00	2,738
09.04.15	24	-	57,47	10,30	159,820	-	-	41,37	5,60	159,020	-	16,10	0,800	0,00	0,00	0,00	2,616
10.04.15	24	-	55,64	10,30	153,170	-	-	40,36	5,60	152,320	-	15,28	0,850	0,00	0,00	0,00	2,383
11.04.15	24	-	52,97	10,30	152,520	-	-	39,03	5,60	151,600	-	13,94	0,920	0,00	0,00	0,00	2,170
12.04.15	24	-	50,30	10,30	153,240	-	-	37,88	5,60	152,410	-	12,42	0,830	0,00	0,00	0,00	1,943
13.04.15	24	-	43,55	10,30	153,720	-	-	34,08	5,60	153,010	-	9,47	0,710	0,00	0,00	0,00	1,486
14.04.15	24	-	54,74	10,30	165,980	-	-	40,10	5,60	164,970	-	14,64	1,010	0,00	0,00	0,00	2,482
15.04.15	24	-	60,44	10,30	173,440	-	-	43,64	5,60	172,520	-	16,80	0,920	0,00	0,00	0,00	2,967
16.04.15	24	-	59,04	10,30	172,990	-	-	42,94	5,60	172,100	-	16,10	0,890	0,00	0,00	0,00	2,834
17.04.15	24	-	57,86	10,30	169,440	-	-	42,05	5,60	168,500	-	15,81	0,940	0,00	0,00	0,00	2,727
18.04.15	24	-	58,60	10,30	165,770	-	-	41,97	5,60	164,730	-	16,63	1,040	0,00	0,00	0,00	2,812
19.04.15	24	-	62,63	10,30	167,160	-	-	44,04	5,60	166,110	-	18,59	1,050	0,00	0,00	0,00	3,167
20.04.15	24	-	60,81	10,30	169,840	-	-	43,49	5,60	168,700	-	17,32	1,140	0,00	0,00	0,00	3,001
21.04.15	24	-	59,43	10,30	166,460	-	-	42,61	5,60	165,380	-	16,82	1,080	0,00	0,00	0,00	2,855
22.04.15	24	-	56,91	10,30	163,060	-	-	41,53	5,60	162,020	-	15,38	1,040	0,00	0,00	0,00	2,560
Среднее	23,97	-	58,34	10,30	159,698	-	-	41,53	5,60	158,789	-	16,81	0,909	-	-	-	2,734
Итого	743,0	-	-	-	4950,640	0,000	-	-	-	4922,470	0,000	-	28,170	0,00	0,00	0,00	84,75

Ориентировочно до конца месяца(+)

1342,537

1334,331

8,206

22,81

Корректировка за прошлый месяц (-)

1432,671

1423,877

8,794

23,62

Итого за апрель 2015 :

4860,506

4832,924

27,581

83,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 02:00	125901,900	-	116135,280	-	0,000	0,000	3571,973	
23.04.15 14:00	130933,870	-	121138,540	-	0,000	0,000	3657,763	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал
Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ГТК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке на получение АКТА допуска УУ
 Дата _____

29.04.2015