

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2, % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.03.15 | 24 | - | 63,72 | 10,30 | 146,820 | - | - | 41,10 | 5,60 | 146,820 | - | 22,62 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,327 |
| 24.03.15 | 24 | - | 60,67 | 10,30 | 142,340 | - | - | 39,62 | 5,60 | 140,800 | - | 21,05 | 1,540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,066 |
| 25.03.15 | 24 | - | 62,94 | 10,30 | 144,600 | - | - | 40,30 | 5,60 | 143,290 | - | 22,64 | 1,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,335 |
| 26.03.15 | 24 | - | 65,76 | 10,30 | 139,650 | - | - | 41,14 | 5,60 | 139,650 | - | 24,62 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,447 |
| 27.03.15 | 24 | - | 62,74 | 10,30 | 140,630 | - | - | 40,46 | 5,60 | 140,630 | - | 22,28 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,139 |
| 28.03.15 | 24 | - | 55,89 | 10,30 | 140,480 | - | - | 37,95 | 5,60 | 140,480 | - | 17,94 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,527 |
| 29.03.15 | 23 | - | 54,51 | 10,30 | 131,620 | - | - | 36,88 | 5,60 | 131,620 | - | 17,63 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,330 |
| 30.03.15 | 24 | - | 56,25 | 10,30 | 143,820 | - | - | 37,71 | 5,60 | 143,820 | - | 18,54 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,674 |
| 31.03.15 | 24 | - | 59,40 | 10,30 | 141,800 | - | - | 39,09 | 5,60 | 141,800 | - | 20,31 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,888 |
| 01.04.15 | 24 | - | 57,40 | 10,30 | 140,930 | - | - | 38,33 | 5,60 | 140,930 | - | 19,07 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,694 |
| 02.04.15 | 24 | - | 58,48 | 10,30 | 140,500 | - | - | 38,68 | 5,60 | 140,500 | - | 19,80 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,790 |
| 03.04.15 | 24 | - | 59,45 | 10,30 | 140,300 | - | - | 39,16 | 5,60 | 140,300 | - | 20,29 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,854 |
| 04.04.15 | 24 | - | 59,40 | 10,30 | 140,410 | - | - | 39,01 | 5,60 | 140,410 | - | 20,39 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,872 |
| 05.04.15 | 24 | - | 59,41 | 10,30 | 140,260 | - | - | 39,06 | 5,60 | 140,260 | - | 20,35 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,862 |
| 06.04.15 | 24 | - | 60,34 | 10,30 | 142,210 | - | - | 39,68 | 5,60 | 142,210 | - | 20,66 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,946 |
| 07.04.15 | 24 | - | 59,26 | 10,30 | 142,120 | - | - | 39,34 | 5,60 | 142,120 | - | 19,92 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,839 |
| 08.04.15 | 24 | - | 58,59 | 10,30 | 141,580 | - | - | 39,07 | 5,60 | 141,580 | - | 19,52 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,773 |
| 09.04.15 | 24 | - | 57,31 | 10,30 | 142,410 | - | - | 38,65 | 5,60 | 142,410 | - | 18,66 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,664 |
| 10.04.15 | 24 | - | 55,50 | 10,30 | 136,380 | - | - | 37,69 | 5,60 | 136,380 | - | 17,81 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,438 |
| 11.04.15 | 24 | - | 52,83 | 10,30 | 134,370 | - | - | 36,74 | 5,60 | 134,370 | - | 16,09 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,171 |
| 12.04.15 | 24 | - | 50,14 | 10,30 | 139,650 | - | - | 36,20 | 5,60 | 139,650 | - | 13,94 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,955 |
| 13.04.15 | 24 | - | 43,43 | 10,30 | 138,680 | - | - | 32,77 | 5,60 | 138,680 | - | 10,66 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,482 |
| 14.04.15 | 24 | - | 54,51 | 10,30 | 149,020 | - | - | 38,17 | 5,60 | 149,020 | - | 16,34 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,447 |
| 15.04.15 | 24 | - | 60,30 | 10,30 | 155,520 | - | - | 41,34 | 5,60 | 155,480 | - | 18,96 | 0,040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,960 |
| 16.04.15 | 24 | - | 58,87 | 10,30 | 153,910 | - | - | 40,70 | 5,60 | 153,910 | - | 18,17 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,808 |
| 17.04.15 | 24 | - | 57,62 | 10,30 | 152,420 | - | - | 39,98 | 5,60 | 152,420 | - | 17,64 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,693 |
| 18.04.15 | 24 | - | 58,39 | 10,30 | 152,550 | - | - | 40,05 | 5,60 | 152,550 | - | 18,34 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,806 |
| 19.04.15 | 24 | - | 62,44 | 10,30 | 152,750 | - | - | 41,84 | 5,60 | 152,750 | - | 20,60 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,156 |
| 20.04.15 | 24 | - | 60,68 | 10,30 | 153,870 | - | - | 41,44 | 5,60 | 153,870 | - | 19,24 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,968 |
| 21.04.15 | 24 | - | 59,24 | 10,30 | 150,140 | - | - | 40,41 | 5,60 | 150,140 | - | 18,83 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,838 |
| 22.04.15 | 24 | - | 56,78 | 10,30 | 146,040 | - | - | 39,44 | 5,60 | 146,040 | - | 17,34 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,538 |
| Среднее | 23,97 | - | 58,14 | 10,30 | 143,799 | - | - | 39,10 | 5,60 | 143,706 | - | 19,04 | 0,093 | - | - | - | 2,751 |
| Итого | 743,0 | - | - | - | 4457,780 | 0,000 | - | - | - | 4454,890 | 0,000 | - | 2,890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,29 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

1213,349

1213,349

0,000

22,64

Корректировка за прошлый месяц (-)

1327,384

1323,643

3,741

24,38

Итого за апрель 2015 :

4343,744

4344,596

-0,851

83,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|------------|---------|------------|---------|-------|-------|----------|---------------|
| 23.03.15 02:00 | 133403,530 | - | 127226,990 | - | 0,000 | 0,000 | 3490,841 | |
| 23.04.15 14:00 | 137933,530 | - | 131754,100 | - | 0,000 | 0,000 | 3577,140 | |

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по качеству тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.04.2015

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ