

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	63,71	10,30	252,430	-	-	44,31	5,60	252,430	-	19,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,915
24.03.15	24	-	60,73	10,30	244,180	-	-	42,73	5,60	243,100	-	18,00	1,080	0,00	0,00	0,00	4,456
25.03.15	24	-	62,74	10,30	249,290	-	-	43,60	5,60	248,610	-	19,14	0,680	0,00	0,00	0,00	4,818
26.03.15	24	-	65,69	10,30	242,630	-	-	44,70	5,60	242,630	-	20,99	0,000	0,00	0,00	0,00	5,109
27.03.15	24	-	63,23	10,30	244,590	-	-	43,83	5,60	244,590	-	19,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,760
28.03.15	24	-	56,43	10,30	243,890	-	-	40,63	5,60	243,890	-	15,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,865
29.03.15	24	-	54,42	10,30	238,470	-	-	39,39	5,60	238,470	-	15,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,601
30.03.15	24	-	56,26	10,30	249,440	-	-	40,44	5,60	249,440	-	15,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,962
31.03.15	24	-	59,33	10,30	247,200	-	-	42,01	5,60	247,200	-	17,32	0,000	0,00	0,00	0,00	4,295
01.04.15	24	-	57,33	10,30	246,830	-	-	41,10	5,60	246,830	-	16,23	0,000	0,00	0,00	0,00	4,022
02.04.15	24	-	58,43	10,30	246,630	-	-	41,55	5,60	246,630	-	16,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,178
03.04.15	24	-	59,37	10,30	246,690	-	-	42,12	5,60	246,690	-	17,25	0,000	0,00	0,00	0,00	4,273
04.04.15	24	-	59,33	10,30	246,970	-	-	42,06	5,60	246,970	-	17,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,280
05.04.15	24	-	59,33	10,30	247,040	-	-	42,13	5,60	247,040	-	17,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,264
06.04.15	24	-	60,27	10,30	250,410	-	-	42,83	5,60	250,410	-	17,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,384
07.04.15	24	-	59,16	10,30	250,670	-	-	42,41	5,60	250,670	-	16,75	0,000	0,00	0,00	0,00	4,215
08.04.15	24	-	58,54	10,30	250,770	-	-	42,13	5,60	250,770	-	16,41	0,000	0,00	0,00	0,00	4,134
09.04.15	24	-	57,23	10,30	252,080	-	-	41,61	5,60	252,080	-	15,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,957
10.04.15	24	-	55,38	10,30	241,540	-	-	40,45	5,60	241,540	-	14,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,624
11.04.15	24	-	52,73	10,30	240,430	-	-	39,14	5,60	240,430	-	13,59	0,000	0,00	0,00	0,00	3,282
12.04.15	24	-	50,11	10,30	245,350	-	-	38,11	5,60	245,350	-	12,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,962
13.04.15	24	-	43,40	10,30	245,410	-	-	34,16	5,60	245,410	-	9,24	0,000	0,00	0,00	0,00	2,282
14.04.15	24	-	54,23	10,30	217,110	-	-	38,47	5,60	217,110	-	15,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,433
15.04.15	24	-	60,06	10,30	180,900	-	-	39,12	5,60	180,900	-	20,94	0,000	0,00	0,00	0,00	3,799
16.04.15	24	-	58,70	10,30	180,450	-	-	38,48	5,60	180,450	-	20,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,656
17.04.15	24	-	57,51	10,30	177,270	-	-	37,65	5,60	177,270	-	19,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,529
18.04.15	24	-	58,28	10,30	174,900	-	-	37,61	5,60	174,900	-	20,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,624
19.04.15	24	-	62,26	10,30	176,260	-	-	39,26	5,60	176,260	-	23,00	0,000	0,00	0,00	0,00	4,065
20.04.15	24	-	60,40	10,30	179,080	-	-	38,89	5,60	179,080	-	21,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,861
21.04.15	24	-	59,09	10,30	175,420	-	-	38,07	5,60	175,420	-	21,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,698
22.04.15	24	-	56,52	10,30	172,120	-	-	37,27	5,60	172,120	-	19,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,322
Среднее	24,00	-	58,07	10,30	227,627	-	-	40,52	5,60	227,571	-	17,55	0,057	-	-	-	3,956
Итого	744,0	-	-	-	7056,450	0,000	-	-	-	7054,690	0,000	-	1,760	0,00	0,00	0,00	122,63

Ориентировочно до конца месяца(+)

1412,000

1412,000

0,000

29,43

Корректировка за прошлый месяц (-)

2239,059

2236,539

2,520

35,94

Итого за апрель 2015 :

6229,391

6230,151

-0,760

116,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 02:00	90486,100	-	84223,200	-	0,000	0,000	1855,031	
23.04.15 17:00	97643,010	-	91378,350	-	0,000	0,000	1979,309	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.04.2015

Дата _____