

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.04.15	24	-	56,45	8,35	297,390	-	-	43,61	7,00	297,390	-	12,84	0,000	0,00	0,00	0,00	3,822
02.04.15	24	-	56,01	8,27	291,930	-	-	43,12	6,98	291,930	-	12,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3,761
03.04.15	24	-	56,18	8,31	294,590	-	-	43,35	6,99	294,590	-	12,83	0,000	0,00	0,00	0,00	3,780
04.04.15	24	-	57,37	8,40	297,700	-	-	44,15	7,05	297,700	-	13,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,938
05.04.15	24	-	58,01	8,39	299,220	-	-	44,77	7,02	299,220	-	13,24	0,000	0,00	0,00	0,00	3,961
06.04.15	24	-	57,33	8,30	297,860	-	-	44,45	6,94	297,860	-	12,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,839
07.04.15	24	-	57,31	8,30	286,590	-	-	44,02	6,92	286,590	-	13,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,807
08.04.15	24	-	57,31	8,27	273,520	-	-	43,55	6,90	273,520	-	13,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,764
09.04.15	24	-	56,71	8,32	272,270	-	-	43,16	6,97	272,270	-	13,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,687
10.04.15	24	-	56,35	8,10	276,910	-	-	43,23	6,71	276,910	-	13,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,632
11.04.15	24	-	51,66	8,11	277,990	-	-	40,85	6,70	277,990	-	10,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,003
12.04.15	24	-	47,26	8,31	276,380	-	-	38,19	6,92	276,380	-	9,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,507
13.04.15	24	-	48,53	8,43	276,580	-	-	38,77	7,03	276,580	-	9,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,702
14.04.15	24	-	52,01	8,35	278,760	-	-	40,52	6,93	278,760	-	11,49	0,000	0,00	0,00	0,00	3,203
15.04.15	24	-	56,29	8,30	278,540	-	-	42,84	6,88	278,530	-	13,45	0,010	0,00	0,00	0,00	3,748
16.04.15	24	-	56,74	8,38	275,640	-	-	43,14	6,99	275,640	-	13,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,749
17.04.15	24	-	56,02	8,30	275,320	-	-	42,79	6,91	275,320	-	13,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,644
18.04.15	24	-	55,85	8,37	273,570	-	-	42,65	7,00	273,570	-	13,20	0,000	0,00	0,00	0,00	3,611
19.04.15	24	-	55,95	7,51	202,420	-	-	43,10	6,62	192,580	-	12,85	9,840	0,00	0,00	0,00	3,034
20.04.15	24	-	55,87	7,60	199,830	-	-	42,66	6,73	187,890	-	13,21	11,940	0,00	0,00	0,00	3,150
21.04.15	24	-	55,26	8,23	275,151	-	-	42,65	6,91	274,061	-	12,61	1,090	0,00	0,00	0,00	3,517
22.04.15	24	-	55,26	8,23	275,151	-	-	42,65	6,91	274,061	-	12,61	1,090	0,00	0,00	0,00	3,517
Среднее	24,00	-	55,26	8,23	275,151	-	-	42,65	6,91	274,061	-	12,61	1,090	-	-	-	3,517
Итого	528,0	-	-	-	6053,311	0,000	-	-	-	6029,342	0,000	-	23,969	0,00	0,00	0,00	77,38

Ориентировочно до конца месяца(+) 2030,950 2003,568 27,382 27,68

Итого за апрель 2015 : 8084,261 8032,910 51,351 105,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____ 29.04.2015