

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: **ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.Тхв=0 С
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	68,09	7,09	164,581	-	0,00	0,00	0,000	-	68,09	164,581	0,00	0,00	0,00	0,00	11,001
24.03.15	24	-	68,04	7,09	166,667	-	0,00	0,00	0,000	-	68,04	166,667	0,00	0,00	0,00	0,00	11,131
25.03.15	24	-	69,06	7,10	163,814	-	0,00	0,00	0,000	-	69,06	163,814	0,00	0,00	0,00	0,00	11,098
26.03.15	24	-	70,30	7,10	162,913	-	0,00	0,00	0,000	-	70,30	162,913	0,00	0,00	0,00	0,00	11,226
27.03.15	24	-	69,12	7,10	164,609	-	0,00	0,00	0,000	-	69,12	164,609	0,00	0,00	0,00	0,00	11,161
28.03.15	24	-	67,45	7,06	174,387	-	0,00	0,00	0,000	-	67,45	174,387	0,00	0,00	0,00	0,00	11,551
29.03.15	24	-	67,68	7,03	182,848	-	0,00	0,00	0,000	-	67,68	182,848	0,00	0,00	0,00	0,00	12,149
30.03.15	24	-	66,96	7,08	169,658	-	0,00	0,00	0,000	-	66,96	169,658	0,00	0,00	0,00	0,00	11,158
31.03.15	24	-	66,54	7,08	169,882	-	0,00	0,00	0,000	-	66,54	169,882	0,00	0,00	0,00	0,00	11,105
01.04.15	24	-	66,67	6,79	156,679	-	0,00	0,00	0,000	-	66,67	156,679	0,00	0,00	0,00	0,00	10,262
02.04.15	24	-	66,03	6,85	156,947	-	0,00	0,00	0,000	-	66,03	156,947	0,00	0,00	0,00	0,00	10,184
03.04.15	24	-	66,39	7,10	159,731	-	0,00	0,00	0,000	-	66,39	159,731	0,00	0,00	0,00	0,00	10,419
04.04.15	24	-	66,07	7,09	162,594	-	0,00	0,00	0,000	-	66,07	162,594	0,00	0,00	0,00	0,00	10,556
05.04.15	24	-	65,74	7,06	167,959	-	0,00	0,00	0,000	-	65,74	167,959	0,00	0,00	0,00	0,00	10,853
06.04.15	24	-	66,34	7,09	160,319	-	0,00	0,00	0,000	-	66,34	160,319	0,00	0,00	0,00	0,00	10,451
07.04.15	24	-	66,29	7,10	158,057	-	0,00	0,00	0,000	-	66,29	158,057	0,00	0,00	0,00	0,00	10,295
08.04.15	24	-	67,75	7,09	167,101	-	0,00	0,00	0,000	-	67,75	167,101	0,00	0,00	0,00	0,00	11,114
09.04.15	24	-	67,33	7,06	170,762	-	0,00	0,00	0,000	-	67,33	170,762	0,00	0,00	0,00	0,00	11,290
10.04.15	24	-	68,53	7,08	171,844	-	0,00	0,00	0,000	-	68,53	171,844	0,00	0,00	0,00	0,00	11,557
11.04.15	24	-	68,48	7,03	191,370	-	0,00	0,00	0,000	-	68,48	191,370	0,00	0,00	0,00	0,00	12,859
12.04.15	24	-	66,88	7,00	189,316	-	0,00	0,00	0,000	-	66,88	189,316	0,00	0,00	0,00	0,00	12,436
13.04.15	24	-	66,36	7,08	181,876	-	0,00	0,00	0,000	-	66,36	181,876	0,00	0,00	0,00	0,00	11,858
14.04.15	24	-	66,50	7,05	163,984	-	0,00	0,00	0,000	-	66,50	163,984	0,00	0,00	0,00	0,00	10,714
15.04.15	24	-	66,62	7,09	165,925	-	0,00	0,00	0,000	-	66,62	165,925	0,00	0,00	0,00	0,00	10,859
16.04.15	24	-	66,36	7,09	163,434	-	0,00	0,00	0,000	-	66,36	163,434	0,00	0,00	0,00	0,00	10,657
17.04.15	24	-	66,68	7,09	164,568	-	0,00	0,00	0,000	-	66,68	164,568	0,00	0,00	0,00	0,00	10,780
18.04.15	24	-	65,46	7,06	193,461	-	0,00	0,00	0,000	-	65,46	193,461	0,00	0,00	0,00	0,00	12,448
19.04.15	24	-	67,39	7,02	248,925	-	0,00	0,00	0,000	-	67,39	248,925	0,00	0,00	0,00	0,00	16,472
20.04.15	24	-	67,11	7,06	228,063	-	0,00	0,00	0,000	-	67,11	228,063	0,00	0,00	0,00	0,00	15,031
21.04.15	24	-	67,18	7,06	173,872	-	0,00	0,00	0,000	-	67,18	173,872	0,00	0,00	0,00	0,00	11,472
22.04.15	24	-	67,18	7,06	173,872	-	0,00	0,00	0,000	-	67,18	173,872	0,00	0,00	0,00	0,00	11,472
Среднее	24,00	-	67,18	7,06	173,872	-	0,00	-	-	-	67,18	173,872	-	-	-	-	11,472
Итого	744,0				5390,017	0,000			0,000	0,000		5390,017	0,00	0,00	0,00	0,00	355,62

Ориентировочно до конца месяца(+) 1538,506 0,000 1538,506 100,95
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1577,019 0,000 1577,019 97,83
Итого за апрель 2015 : 5351,504 0,000 5351,504 358,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.04.15 16:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ГЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подписания АКТА допуска УУ
 Дата 29.04.2015

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ