

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$  **лето:**  $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} =$   $Q_{вент.} =$   $Q_{тех.пот.} =$   $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} =$   $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} =$   $G_{вент.} =$   $G_{тех.пот.} =$   $G_{гвс} =$   $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} =$  т/сут  $G_{гвс.ф.} =$  т/сут  $Q_{от.ф.} =$  Гкал/мес  $Q_{от.ср.ф.} =$  Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,82	8,50	337,710	-	-	50,26	6,50	337,710	-	14,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,931
24.03.15	24	-	60,42	8,50	341,894	-	-	48,05	6,50	341,894	-	12,37	0,000	0,00	0,00	0,00	4,245
25.03.15	24	-	59,76	8,50	330,995	-	-	46,83	6,50	326,650	-	12,92	4,345	0,00	0,00	0,00	4,496
26.03.15	24	-	63,35	8,50	322,606	-	-	48,49	6,50	322,254	-	14,86	0,351	0,00	0,00	0,00	4,827
27.03.15	24	-	61,06	8,50	330,327	-	-	47,71	6,50	330,829	-	13,36	-0,502	0,00	0,00	0,00	4,438
28.03.15	24	-	55,05	8,50	340,765	-	-	43,92	6,50	340,765	-	11,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,805
29.03.15	24	-	53,96	8,50	342,312	-	-	43,26	6,50	342,312	-	10,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,676
30.03.15	24	-	56,59	8,50	335,503	-	-	44,45	6,50	335,503	-	12,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,086
31.03.15	24	-	58,69	8,50	328,246	-	-	45,68	6,50	328,246	-	13,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,286
01.04.15	24	-	57,42	8,50	332,163	-	-	45,22	6,50	332,163	-	12,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,066
02.04.15	24	-	58,49	8,50	292,601	-	-	44,52	6,50	292,601	-	13,97	0,000	0,00	0,00	0,00	4,101
03.04.15	24	-	57,96	8,50	306,149	-	-	44,80	6,50	306,149	-	13,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,042
04.04.15	24	-	58,92	8,50	333,915	-	-	46,24	6,50	333,915	-	12,68	0,000	0,00	0,00	0,00	4,250
05.04.15	24	-	59,50	8,50	331,762	-	-	46,58	6,50	331,762	-	12,91	0,000	0,00	0,00	0,00	4,299
06.04.15	24	-	60,30	8,50	332,709	-	-	47,29	6,50	332,709	-	13,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,344
07.04.15	24	-	59,97	8,50	338,415	-	-	47,44	6,50	338,331	-	12,52	0,084	0,00	0,00	0,00	4,257
08.04.15	24	-	59,09	8,50	345,513	-	-	46,58	6,50	345,513	-	12,51	0,000	0,00	0,00	0,00	4,336
09.04.15	24	-	57,65	8,50	346,950	-	-	46,44	6,50	349,557	-	11,22	-2,607	0,00	0,00	0,00	3,935
10.04.15	24	-	56,18	8,50	349,002	-	-	46,10	6,50	348,782	-	10,08	0,219	0,00	0,00	0,00	3,542
11.04.15	24	-	51,77	8,50	349,466	-	-	42,56	6,50	349,461	-	9,21	0,005	0,00	0,00	0,00	3,232
12.04.15	24	-	49,19	8,50	349,491	-	-	41,11	6,50	348,880	-	8,07	0,611	0,00	0,00	0,00	2,861
13.04.15	24	-	58,10	8,50	337,372	-	-	45,97	6,50	336,546	-	12,13	0,826	0,00	0,00	0,00	4,136
14.04.15	24	-	54,11	8,50	350,809	-	-	43,55	6,50	328,545	-	10,56	22,264	0,00	0,00	0,00	4,690
15.04.15	24	-	56,46	8,50	348,451	-	-	45,03	6,50	348,451	-	11,43	0,000	0,00	0,00	0,00	3,997
16.04.15	24	-	59,26	8,50	344,063	-	-	46,87	6,50	344,063	-	12,39	0,000	0,00	0,00	0,00	4,279
17.04.15	24	-	58,27	8,50	347,685	-	-	46,23	6,50	347,685	-	12,04	0,000	0,00	0,00	0,00	4,202
18.04.15	24	-	59,44	8,50	338,165	-	-	46,68	6,50	338,165	-	12,76	0,000	0,00	0,00	0,00	4,329
19.04.15	24	-	62,83	8,50	337,506	-	-	48,69	6,50	337,506	-	14,13	0,000	0,00	0,00	0,00	4,786
20.04.15	24	-	61,28	8,50	337,023	-	-	48,19	6,50	337,008	-	13,09	0,014	0,00	0,00	0,00	4,427
21.04.15	24	-	58,70	8,50	346,784	-	-	46,98	6,50	346,784	-	11,72	0,000	0,00	0,00	0,00	4,078
22.04.15	24	-	52,48	8,50	352,195	-	-	43,33	6,50	352,195	-	9,15	0,000	0,00	0,00	0,00	3,237
Среднее	24,00	-	58,10	8,50	337,372	-	-	45,97	6,50	336,546	-	12,13	0,826	-	-	-	4,136
Итого	744,0				10458,545	0,000				10432,933	0,000		25,611	0,00	0,00	0,00	128,22

Ориентировочно до конца месяца(+) 2746,766 2746,749 0,016 33,53  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 3091,547 3087,097 4,449 34,06  
**Итого за апрель 2015 :** 10113,764 10092,586 21,178 127,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.04.15 11:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 29.04.2015

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**