

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,74	8,50	191,495	-	51,05	6,50	191,495	-	13,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,630	
24.03.15	24	-	60,31	8,50	193,735	-	48,46	6,50	193,735	-	11,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,305	
25.03.15	24	-	59,74	8,50	187,864	-	47,73	6,50	187,864	-	12,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,266	
26.03.15	24	-	63,29	8,50	183,026	-	50,02	6,50	183,026	-	13,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,438	
27.03.15	24	-	60,96	8,50	187,557	-	48,68	6,50	187,557	-	12,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,313	
28.03.15	24	-	54,95	8,50	193,110	-	45,06	6,50	193,110	-	9,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,918	
29.03.15	24	-	53,89	8,50	193,816	-	44,30	6,50	193,816	-	9,59	0,000	0,00	0,00	0,00	1,866	
30.03.15	24	-	56,58	8,50	189,896	-	45,62	6,50	189,896	-	10,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,090	
31.03.15	24	-	58,63	8,50	185,919	-	46,92	6,50	185,919	-	11,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,185	
01.04.15	24	-	57,35	8,50	187,544	-	46,34	6,50	187,544	-	11,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,072	
02.04.15	24	-	58,43	8,50	165,107	-	45,67	6,50	165,107	-	12,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,113	
03.04.15	24	-	57,90	8,50	173,504	-	45,94	6,50	173,504	-	11,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,082	
04.04.15	24	-	58,87	8,50	188,469	-	47,25	6,50	188,469	-	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,199	
05.04.15	24	-	59,43	8,50	187,351	-	47,60	6,50	187,351	-	11,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,225	
06.04.15	24	-	60,28	8,50	187,958	-	48,34	6,50	187,958	-	11,93	0,000	0,00	0,00	0,00	2,251	
07.04.15	24	-	59,89	8,50	191,022	-	48,28	6,50	191,022	-	11,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,227	
08.04.15	24	-	59,03	8,50	191,877	-	47,89	6,50	191,862	-	11,15	0,015	0,00	0,00	0,00	2,158	
09.04.15	24	-	57,61	8,50	195,595	-	47,30	6,50	195,585	-	10,31	0,010	0,00	0,00	0,00	2,025	
10.04.15	24	-	56,12	8,50	197,329	-	46,50	6,50	197,321	-	9,62	0,008	0,00	0,00	0,00	1,907	
11.04.15	24	-	51,70	8,50	197,631	-	43,53	6,50	197,631	-	8,17	0,001	0,00	0,00	0,00	1,623	
12.04.15	24	-	49,14	8,50	197,737	-	41,92	6,50	197,735	-	7,22	0,002	0,00	0,00	0,00	1,436	
13.04.15	24	-	52,14	8,50	197,978	-	43,76	6,50	197,978	-	8,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,667	
14.04.15	24	-	54,04	8,50	198,156	-	45,02	6,50	198,153	-	9,02	0,003	0,00	0,00	0,00	1,796	
15.04.15	24	-	56,49	8,50	196,929	-	46,22	6,50	196,929	-	10,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,030	
16.04.15	24	-	59,21	8,50	194,677	-	48,24	6,50	194,677	-	10,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,144	
17.04.15	24	-	58,25	8,50	196,834	-	47,65	6,50	196,834	-	10,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,095	
18.04.15	24	-	59,44	8,50	191,556	-	48,17	6,50	191,552	-	11,27	0,004	0,00	0,00	0,00	2,168	
19.04.15	24	-	62,79	8,50	191,388	-	50,32	6,50	191,388	-	12,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,395	
20.04.15	24	-	61,23	8,50	191,270	-	49,46	6,50	191,270	-	11,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,259	
21.04.15	24	-	58,64	8,50	196,820	-	48,20	6,50	196,820	-	10,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,065	
22.04.15	24	-	52,37	8,50	199,846	-	44,20	6,50	199,843	-	8,17	0,003	0,00	0,00	0,00	1,641	
Среднее	24,00	-	57,85	8,50	191,064	-	46,96	6,50	191,063	-	10,90	0,001	-	-	-	2,083	
Итого	744,0	-			5922,997	0,000			5922,951	0,000		0,046	0,00	0,00	0,00	64,59	

Ориентировочно до конца месяца(+)	1557,019	1557,011	0,008	16,87
Корректировка за прошлый месяц (-)	1769,214	1768,981	0,233	18,58
Итого за апрель 2015 :	5710,802	5710,981	-0,179	62,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.15 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 29.04.2015

ЗАО "ДомТелеком"

Для ОТЧЕТОВ