

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 8-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 31288

расходомер

Подающий тр. VA2305M 50

Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,90	-	190,173	-	-	46,27	-	190,569	-	18,64	-0,397	0,00	-	0,00	3,559
24.03.15	24	-	60,48	-	192,446	-	-	44,28	-	192,983	-	16,20	-0,537	0,00	-	0,00	3,130
25.03.15	24	-	59,85	-	185,990	-	-	43,31	-	186,579	-	16,53	-0,589	0,00	-	0,00	3,088
26.03.15	24	-	63,45	-	181,479	-	-	44,85	-	181,910	-	18,61	-0,432	0,00	-	0,00	3,390
27.03.15	24	-	61,12	-	185,604	-	-	43,90	-	186,172	-	17,21	-0,568	0,00	-	0,00	3,208
28.03.15	24	-	55,06	-	191,656	-	-	41,29	-	192,255	-	13,76	-0,600	0,00	-	0,00	2,651
29.03.15	24	-	53,98	-	192,636	-	-	40,68	-	193,283	-	13,30	-0,647	0,00	-	0,00	2,576
30.03.15	24	-	56,65	-	188,801	-	-	41,58	-	189,465	-	15,07	-0,664	0,00	-	0,00	2,858
31.03.15	24	-	58,74	-	184,678	-	-	42,63	-	185,342	-	16,11	-0,664	0,00	-	0,00	2,989
01.04.15	24	-	57,46	-	187,247	-	-	42,41	-	187,995	-	15,06	-0,747	0,00	-	0,00	2,832
02.04.15	24	-	58,57	-	165,125	-	-	41,56	-	165,629	-	17,01	-0,504	0,00	-	0,00	2,820
03.04.15	24	-	58,01	-	173,422	-	-	41,92	-	174,074	-	16,10	-0,652	0,00	-	0,00	2,804
04.04.15	24	-	58,97	-	189,682	-	-	43,39	-	190,478	-	15,58	-0,796	0,00	-	0,00	2,970
05.04.15	24	-	59,55	-	188,299	-	-	43,66	-	188,978	-	15,89	-0,679	0,00	-	0,00	3,006
06.04.15	24	-	60,38	-	188,806	-	-	44,29	-	189,500	-	16,08	-0,694	0,00	-	0,00	3,051
07.04.15	24	-	60,01	-	192,100	-	-	44,35	-	192,946	-	15,66	-0,846	0,00	-	0,00	3,023
08.04.15	24	-	59,14	-	196,053	-	-	44,06	-	196,943	-	15,09	-0,890	0,00	-	0,00	2,972
09.04.15	24	-	57,70	-	196,832	-	-	43,34	-	197,722	-	14,37	-0,890	0,00	-	0,00	2,842
10.04.15	24	-	56,22	-	198,418	-	-	42,76	-	199,317	-	13,47	-0,899	0,00	-	0,00	2,686
11.04.15	24	-	51,79	-	198,589	-	-	40,45	-	199,507	-	11,33	-0,918	0,00	-	0,00	2,264
12.04.15	24	-	49,19	-	198,565	-	-	39,10	-	199,541	-	10,09	-0,976	0,00	-	0,00	2,018
13.04.15	24	-	52,18	-	198,885	-	-	40,59	-	199,976	-	11,60	-1,090	0,00	-	0,00	2,321
14.04.15	24	-	54,14	-	199,114	-	-	41,67	-	200,293	-	12,46	-1,179	0,00	-	0,00	2,496
15.04.15	24	-	56,54	-	197,741	-	-	42,47	-	199,036	-	14,06	-1,294	0,00	-	0,00	2,795
16.04.15	24	-	59,33	-	195,473	-	-	44,25	-	196,729	-	15,07	-1,256	0,00	-	0,00	2,961
17.04.15	24	-	58,34	-	197,418	-	-	43,75	-	198,718	-	14,59	-1,300	0,00	-	0,00	2,894
18.04.15	24	-	59,53	-	191,491	-	-	44,09	-	192,832	-	15,44	-1,341	0,00	-	0,00	2,971
19.04.15	24	-	62,92	-	191,210	-	-	45,96	-	192,563	-	16,96	-1,353	0,00	-	0,00	3,257
20.04.15	24	-	61,35	-	190,799	-	-	45,20	-	192,313	-	16,15	-1,515	0,00	-	0,00	3,096
21.04.15	24	-	58,75	-	196,159	-	-	44,27	-	197,791	-	14,48	-1,632	0,00	-	0,00	2,856
22.04.15	24	-	52,49	-	199,306	-	-	41,05	-	200,826	-	11,44	-1,520	0,00	-	0,00	2,292
Среднее	24,00	-	57,96	-	191,103	-	-	43,01	-	192,009	-	14,95	-0,905	-	-	-	2,861
Итого	744,0	-	-	-	5924,198	0,000	-	-	-	5952,266	0,000	-	-28,068	0,00	0,00	0,00	88,68

Ориентировочно до конца месяца(+)

1556,407

1567,740

-11,333

23,23

Корректировка за прошлый месяц (-)

1754,875

1758,778

-3,903

25,01

Итого за апрель 2015 :

5725,730

5761,228

-35,498

86,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 02:00	84840,926	-	73743,490	-	11256,067	-	2161,753	
14.04.15 04:00	89024,659	-	77943,071	-	11256,067	-	2224,903	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}$ = _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Нордский» ОАО «ТЭК-СПб»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до предоставления АКТА допуска УУ
 Дата **29.04.2015**

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ