

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальнича 12-1 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015  
 Договор: Строит.Адрес: Кибальнича 12-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Счетчик: СПТ-943 № 43927  
 Вычислитель: СПТ-943-43927-ц(С)-0415.бт  
 Часовые и суточн. архивы в файлах: Режим (схема): 0;7  
 Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_ Тхв, гр.С= 2,92  
 Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Преобр.давления: КТПТР-05  
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Преобр.давления: КТПТР-05  
 тр.д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax= Преобр.давления: ТПТ-15-2  
 тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:  
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(n1-nxv)+M2*(n2-nxv)$  лето:  $Q=M1*(n1-nxv)+M2*(n2-nxv)$  Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее		
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
час	час	час	т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.	
24.03.15	24.00	*	103,53	78,15	25,38	72,26	43,00	29,26	5,50	3,60	2,36	24,32	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	-	72,50	0,00	1,76			4,13	
25.03.15	24.00	*	65,38	50,62	14,76	70,10	46,48	23,62	5,50	3,60	0,38	29,81	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35	-	62,28	0,00	1,86			2,23	
26.03.15	24.00	*	105,17	77,79	27,38	72,80	53,57	19,23	5,50	3,60	1,57	26,55	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	-	72,82	0,00	1,94			3,50	
27.03.15	24.00	*	101,28	75,40	25,88	72,62	42,80	29,82	5,50	3,60	2,32	24,94	0,00	0,00	25,55	0,00	25,55	-	72,64	0,00	1,81			4,13	
28.03.15	24.00	*	102,77	75,68	27,10	72,18	43,40	28,78	5,50	3,60	2,25	26,15	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78	-	72,22	0,00	1,89			4,14	
29.03.15	24.00	*	102,83	75,25	27,58	71,38	43,20	28,17	5,50	3,60	2,19	26,72	0,00	0,00	27,34	0,00	27,34	-	71,10	0,00	1,90			4,09	
30.03.15	24.00	*	99,94	75,95	23,98	69,09	41,94	27,15	5,50	3,60	2,13	23,08	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	-	69,17	0,00	1,60			3,72	
31.03.15	24.00	*	100,35	75,59	24,76	69,12	42,02	27,10	5,50	3,60	2,11	23,85	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	69,34	0,00	1,66			3,77	
01.04.15	24.00	*	103,94	75,93	28,02	69,20	42,29	26,92	5,50	3,60	2,11	27,09	0,00	0,00	27,69	0,00	27,69	-	69,30	0,00	1,88			3,99	
02.04.15	24.00	*	100,63	75,90	24,73	69,19	42,18	27,01	5,50	3,60	2,12	23,78	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	-	69,31	0,00	1,65			3,77	
03.04.15	24.00	*	101,40	76,16	25,24	69,27	42,30	26,97	5,50	3,60	2,12	24,29	0,00	0,00	24,83	0,00	24,83	-	69,40	0,00	1,69			3,81	
04.04.15	24.00	*	102,24	75,29	26,96	69,26	42,00	27,26	5,50	3,60	2,12	26,03	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	-	69,29	0,00	1,80			3,92	
05.04.15	24.00	*	103,54	74,82	28,72	69,46	42,10	27,36	5,50	3,60	2,11	27,81	0,00	0,00	28,43	0,00	28,43	-	69,53	0,00	1,93			4,05	
06.04.15	24.00	*	101,57	75,08	26,50	69,35	42,22	27,12	5,50	3,60	2,10	25,60	0,00	0,00	26,17	0,00	26,17	-	69,32	0,00	1,78			3,88	
07.04.15	24.00	*	99,14	75,31	23,83	69,17	42,07	27,10	5,50	3,60	2,10	22,92	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	-	69,33	0,00	1,59			3,69	
08.04.15	24.00	*	99,87	75,50	24,37	67,60	41,52	26,08	5,50	3,60	2,04	23,45	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94	-	67,52	0,00	1,58			3,62	
09.04.15	24.00	*	99,93	69,21	30,72	67,31	40,37	26,94	5,50	3,60	1,91	29,98	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	-	67,51	0,00	2,03			3,94	
10.04.15	24.00	*	100,54	75,33	25,21	67,05	41,50	25,55	5,50	3,60	1,99	24,32	0,00	0,00	24,83	0,00	24,83	-	66,90	0,00	1,63			3,62	
11.04.15	24.00	*	103,35	74,03	29,32	64,71	40,53	24,18	5,50	3,60	1,85	28,49	0,00	0,00	29,05	0,00	29,05	-	64,74	0,00	1,85			3,69	
12.04.15	24.00	*	100,34	75,11	25,23	64,89	41,11	23,78	5,50	3,60	1,84	24,35	0,00	0,00	24,83	0,00	24,83	-	64,97	0,00	1,58			3,43	
13.04.15	24.00	*	100,89	75,75	25,14	64,61	40,67	23,94	5,50	3,60	1,87	24,27	0,00	0,00	24,74	0,00	24,74	-	64,70	0,00	1,57			3,44	
14.04.15	24.00	*	102,22	75,47	26,75	64,82	40,55	24,27	5,50	3,60	1,89	25,86	0,00	0,00	26,36	0,00	26,36	-	64,91	0,00	1,68			3,57	
15.04.15	24.00	*	101,24	75,80	25,43	64,88	40,15	24,73	5,50	3,60	1,94	24,46	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	64,93	0,00	1,59			3,53	
16.04.15	24.00	*	100,88	75,45	25,43	64,93	40,32	24,61	5,50	3,60	1,92	24,46	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	-	65,03	0,00	1,59			3,51	
17.04.15	24.00	*	106,18	74,86	31,32	65,53	40,46	25,08	5,50	3,60	1,94	30,44	0,00	0,00	31,05	0,00	31,05	-	65,57	0,00	2,00			3,93	
18.04.15	24.00	*	99,70	75,53	24,17	66,91	41,31	25,60	5,50	3,60	2,00	23,23	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	66,98	0,00	1,56			3,56	
19.04.15	24.00	*	103,55	74,53	29,02	67,17	41,07	26,10	5,50	3,60	2,01	28,16	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75	-	67,21	0,00	1,89			3,90	
20.04.15	24.00	*	100,69	75,45	25,23	67,48	41,50	25,99	5,50	3,60	2,03	24,33	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-	67,48	0,00	1,64			3,67	
21.04.15	24.00	*	94,63	78,84	15,79	68,06	50,56	17,50	5,50	3,60	1,46	14,81	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	67,61	0,00	1,00			2,46	
22.04.15	24.00	*	80,24	78,22	2,02	81,66	79,80	1,85	5,50	3,60	0,21	1,27	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	-	82,78	0,00	0,11			0,31	
23.04.15	24.00	*	99,60	74,73	24,87	68,73	43,77	24,97	5,50	3,60	1,90	24,49	-	-	25,02	-	25,02	-	68,55	-	1,67			3,57	
Среднее	24,00	-	99,60	74,73	24,87	68,73	43,77	24,97	5,50	3,60	1,90	24,49	-	-	25,02	-	25,02	-	68,55	-	1,67			3,57	
Итого	744,00	-	3087,55	2316,70	770,85							58,88	759,32	0,00	0,00	775,60	0,00	775,60	0,00		51,71	0,00	0,00		110,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.04.15 21:00	11207,32	8455,23	2697,69	0,00	2768,10	0,00	480,41	243,84	-
	23.04.15 18:00	13202,79	9958,73	3171,79	0,00	3252,02	0,00	548,28	236,56	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = -2,22 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 108,36 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 775,60 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 Для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергобыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 Печать Энергобыта  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 25.04 15 » г.

4949