

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(С)-0415.txt		Режим (схема): 0;7		Приборы УУТЭ поверены до _____		Тхв, гр.С= 2,92	
Вычислитель: СПТ-943 № 43959		расходомер: ПРЭМ 32		Gmin=		Gmax=		Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):		расходомер: ПРЭМ 32		Gmin=		Gmax=		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):		расходомер: ПРЭМ 20		Gmin=		Gmax=		Преобр.давления:	
тр.-д. ГВС(M3):		расходомер: ПРЭМ 20		Gmin=		Gmax=		Преобр.давления:	
тр.ширк.ГВС(M4):		расходомер: ПРЭМ 20		Gmin=		Gmax=		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):		расходомер: ПРЭМ 20		Gmin=		Gmax=		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$ лето: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$		Qот=0,158		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0,041	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср= 0,041					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Got=47,4		Gвент.=0		Gтех.пот.=0		Gгвс=0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:									
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015									



Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	кк/см2	кк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00	*	120,30	93,05	27,25	73,14	44,81	28,33	5,20	3,40	2,40	30,65	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	-	72,95	0,00	2,24			4,64
25.03.15	24.00	*	74,88	55,80	19,09	71,46	48,26	23,19	5,20	3,40	0,48	33,47	0,00	0,00	34,14	0,00	34,14	-	65,14	0,00	2,18			2,66
26.03.15	24.00	*	122,52	92,81	29,71	73,77	54,25	19,52	5,20	3,40	1,55	33,66	0,00	0,00	34,49	0,00	34,49	-	73,40	0,00	2,47			4,02
27.03.15	24.00	*	117,97	90,58	27,39	73,52	44,44	29,08	5,20	3,40	2,38	31,06	0,00	0,00	31,82	0,00	31,82	-	73,10	0,00	2,27			4,65
28.03.15	24.00	*	119,00	90,98	28,02	73,06	45,01	28,05	5,20	3,40	2,30	31,75	0,00	0,00	32,52	0,00	32,52	-	72,70	0,00	2,31			4,61
29.03.15	24.00	*	119,58	90,51	29,08	72,23	44,86	27,37	5,20	3,40	2,22	32,94	0,00	0,00	33,71	0,00	33,71	-	71,63	0,00	2,36			4,58
30.03.15	24.00	*	117,64	91,18	26,45	69,92	43,48	26,44	5,20	3,40	2,18	29,91	0,00	0,00	30,57	0,00	30,57	-	69,57	0,00	2,08			4,27
31.03.15	24.00	*	121,50	90,68	30,82	69,98	43,67	26,31	5,20	3,40	2,10	35,08	0,00	0,00	35,87	0,00	35,87	-	69,89	0,00	2,45			4,55
01.04.15	24.00	*	117,51	91,37	26,15	69,99	43,92	26,07	5,20	3,40	2,16	29,60	0,00	0,00	30,26	0,00	30,26	-	69,60	0,00	2,06			4,22
02.04.15	24.00	*	120,68	91,04	29,64	69,99	43,74	26,24	5,20	3,40	2,12	33,70	0,00	0,00	34,45	0,00	34,45	-	69,62	0,00	2,35			4,47
03.04.15	24.00	*	118,75	91,47	27,28	70,07	43,99	26,07	5,20	3,40	2,14	30,92	0,00	0,00	31,62	0,00	31,62	-	69,74	0,00	2,16			4,30
04.04.15	24.00	*	120,39	90,48	29,91	70,10	43,63	26,47	5,20	3,40	2,13	33,84	0,00	0,00	34,60	0,00	34,60	-	69,76	0,00	2,36			4,50
05.04.15	24.00	*	121,06	90,08	30,98	70,30	43,69	26,61	5,20	3,40	2,13	35,04	0,00	0,00	35,83	0,00	35,83	-	70,00	0,00	2,45			4,58
06.04.15	24.00	*	118,43	90,26	28,17	70,18	43,82	26,35	5,20	3,40	2,14	31,72	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44	-	69,82	0,00	2,22			4,36
07.04.15	24.00	*	120,65	90,35	30,29	69,99	43,55	26,44	5,20	3,40	2,12	34,23	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	-	69,79	0,00	2,39			4,52
08.04.15	24.00	*	118,87	90,68	28,20	68,36	43,10	25,27	5,20	3,40	2,07	31,70	0,00	0,00	32,38	0,00	32,38	-	67,93	0,00	2,15			4,22
09.04.15	24.00	*	114,13	83,51	30,62	68,08	41,74	26,35	5,20	3,40	1,93	34,75	0,00	0,00	35,49	0,00	35,49	-	67,79	0,00	2,36			4,29
10.04.15	24.00	*	118,55	90,56	27,99	67,82	42,86	24,96	5,20	3,40	2,04	31,55	0,00	0,00	32,21	0,00	32,21	-	67,41	0,00	2,13			4,16
11.04.15	24.00	*	121,41	89,11	32,30	65,45	41,87	23,58	5,20	3,40	1,83	36,67	0,00	0,00	37,39	0,00	37,39	-	65,13	0,00	2,39			4,22
12.04.15	24.00	*	118,16	90,26	27,91	65,62	42,47	23,14	5,20	3,40	1,87	31,47	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10	-	65,36	0,00	2,06			3,92
13.04.15	24.00	*	117,70	91,02	26,68	65,31	41,99	23,32	5,20	3,40	1,92	30,07	0,00	0,00	30,66	0,00	30,66	-	64,96	0,00	1,95			3,87
14.04.15	24.00	*	116,95	90,82	26,13	65,56	41,85	23,70	5,20	3,40	1,95	29,45	0,00	0,00	30,04	0,00	30,04	-	65,26	0,00	1,92			3,87
15.04.15	24.00	*	119,62	91,06	28,55	65,63	41,37	24,26	5,20	3,40	1,98	32,28	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92	-	65,34	0,00	2,11			4,09
16.04.15	24.00	*	117,49	90,44	27,04	65,68	41,65	24,02	5,20	3,40	1,97	30,39	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	-	65,39	0,00	1,99			3,95
17.04.15	24.00	*	117,00	90,36	26,64	66,37	41,94	24,43	5,20	3,40	1,98	30,15	0,00	0,00	30,76	0,00	30,76	-	66,19	0,00	2,00			3,98
18.04.15	24.00	*	118,45	90,58	27,87	67,72	42,62	25,10	5,20	3,40	2,04	31,54	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20	-	67,46	0,00	2,13			4,17
19.04.15	24.00	*	121,38	89,69	31,68	67,97	42,46	25,51	5,20	3,40	2,03	35,77	0,00	0,00	36,53	0,00	36,53	-	67,65	0,00	2,42			4,45
20.04.15	24.00	*	119,37	90,64	28,73	68,31	42,87	25,43	5,20	3,40	2,07	32,43	0,00	0,00	33,13	0,00	33,13	-	67,99	0,00	2,21			4,27
21.04.15	24.00	*	112,21	94,30	17,91	68,89	52,00	16,89	5,20	3,40	1,49	19,80	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	-	68,08	0,00	1,35			2,84
22.04.15	24.00	*	95,07	92,58	2,49	82,79	80,53	2,27	5,20	3,40	0,30	1,51	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	-	82,83	0,00	0,13			0,42
23.04.15	24.00	*	116,57	89,54	27,03	69,58	45,22	24,36	5,20	3,40	1,93	30,90	-	-	31,58	-	31,58	-	69,05	-	2,12			4,06
Среднее	24.00	-	116,57	89,54	27,03	69,58	45,22	24,36	5,20	3,40	1,93	30,90	-	-	31,58	-	31,58	-	69,05	-	2,12			4,06
Итого	744,00		3613,78	2775,76	838,02						59,93	958,01	0,00	0,00	978,89	0,00	978,89	0,00			65,78	0,00	0,00	125,71

Показания счетчиков на момент	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
снятия данных:	24.03.15 05:00	10338,03	7456,69	3271,06	0,00	3328,76	0,00	453,47	200,05	-
	23.04.15 18:00	13903,74	10196,55	4215,06	0,00	4293,32	0,00	677,35	264,83	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения T2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

суток:
 Гкал;
 куб.м;
 2,92 °C = -2,80 Гкал;
122,91 Гкал;
978,89 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



62,98