

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-943 № 06066	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПП943-06066-ч(с)-0415.txt	Режим (схема): 0;7	Приборы УУТЭ поверены до _____	Тхв, гр.С= 2,92
Поданоц.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,336	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,0896		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=100,8	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015			Учет отопления (ТВ-1)														Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.изл, Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ, Гкал.	
24.03.15	24,00	*	107,01	84,89	22,12	73,44	39,76	33,68	5,30	3,40	2,88	21,94	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	73,40	0,00	1,61			4,49	
25.03.15	24,00	*	63,67	55,82	7,85	72,42	45,42	27,00	5,30	3,40	0,40	25,76	0,00	0,00	26,27	0,00	26,27	-	65,27	0,00	1,68			2,08	
26.03.15	24,00	*	107,86	84,71	23,15	74,05	51,46	22,59	5,30	3,40	1,94	23,10	0,00	0,00	23,67	0,00	23,67	-	73,66	0,00	1,70			3,64	
27.03.15	24,00	*	104,85	82,83	22,02	73,81	39,82	33,99	5,30	3,40	2,87	21,52	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	73,40	0,00	1,58			4,45	
28.03.15	24,00	*	107,54	83,39	24,15	73,35	40,25	33,11	5,30	3,40	2,79	23,87	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45	-	73,07	0,00	1,75			4,54	
29.03.15	23,00	*	102,27	79,76	22,52	72,62	40,13	32,49	5,30	3,40	2,62	22,34	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	-	72,10	0,00	1,61			4,23	
30.03.15	24,00	*	107,32	83,48	23,85	70,24	39,02	31,23	5,30	3,40	2,63	23,68	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	-	70,11	0,00	1,66			4,29	
31.03.15	24,00	*	104,05	83,40	20,65	70,21	39,14	31,07	5,30	3,40	2,62	20,39	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	70,03	0,00	1,43			4,05	
01.04.15	24,00	*	104,81	83,77	21,04	70,28	39,55	30,73	5,30	3,40	2,60	20,79	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	69,95	0,00	1,46			4,06	
02.04.15	24,00	*	105,41	83,57	21,84	70,28	39,33	30,96	5,30	3,40	2,61	21,62	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	70,07	0,00	1,52			4,13	
03.04.15	24,00	*	106,33	83,93	22,40	70,38	39,44	30,93	5,30	3,40	2,62	22,14	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	70,18	0,00	1,55			4,18	
04.04.15	24,00	*	107,94	83,06	24,88	70,37	39,21	31,17	5,30	3,40	2,61	24,67	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	-	70,11	0,00	1,73			4,34	
05.04.15	24,00	*	106,80	82,66	24,15	70,56	39,29	31,27	5,30	3,40	2,63	23,68	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	70,30	0,00	1,67			4,29	
06.04.15	24,00	*	106,90	81,88	25,02	70,51	39,91	30,60	5,30	3,40	2,60	23,82	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	70,30	0,00	1,68			4,27	
07.04.15	24,00	*	106,07	82,50	23,57	70,27	39,31	30,96	5,30	3,40	2,61	22,88	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	70,14	0,00	1,61			4,22	
08.04.15	24,00	*	105,99	82,82	23,16	68,75	38,81	29,94	5,30	3,40	2,53	22,52	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	68,49	0,00	1,54			4,08	
09.04.15	24,00	*	101,05	76,67	24,37	68,38	37,75	30,63	5,30	3,40	2,40	23,77	0,00	0,00	24,28	0,00	24,28	-	68,19	0,00	1,62			4,02	
10.04.15	24,00	*	105,56	82,69	22,87	68,21	38,75	29,46	5,30	3,40	2,49	22,15	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	67,92	0,00	1,51			4,00	
11.04.15	24,00	*	107,17	81,70	25,47	65,68	38,09	27,59	5,30	3,40	2,31	24,79	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	-	65,40	0,00	1,62			3,93	
12.04.15	24,00	*	105,63	82,33	23,30	65,88	38,63	27,25	5,30	3,40	2,30	22,53	0,00	0,00	22,98	0,00	22,98	-	65,67	0,00	1,48			3,78	
13.04.15	24,00	*	104,80	83,08	21,72	65,59	38,27	27,32	5,30	3,40	2,34	20,85	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	65,29	0,00	1,36			3,70	
14.04.15	24,00	*	105,89	82,79	23,09	65,81	38,06	27,76	5,30	3,40	2,36	22,19	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	65,65	0,00	1,46			3,82	
15.04.15	24,00	*	105,38	83,09	22,28	65,89	37,63	28,27	5,30	3,40	2,42	21,37	0,00	0,00	21,79	0,00	21,79	-	65,64	0,00	1,40			3,82	
16.04.15	24,00	*	105,77	82,70	23,06	65,94	37,86	28,08	5,30	3,40	2,39	22,14	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	65,71	0,00	1,46			3,85	
17.04.15	24,00	*	104,51	82,36	22,15	66,51	37,89	28,61	5,30	3,40	2,43	21,21	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	66,37	0,00	1,41			3,83	
18.04.15	24,00	*	105,56	82,61	22,95	67,99	38,59	29,39	5,30	3,40	2,50	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	67,81	0,00	1,49			3,99	
19.04.15	24,00	*	106,28	82,14	24,14	68,27	38,53	29,74	5,30	3,40	2,52	23,20	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	-	68,02	0,00	1,58			4,10	
20.04.15	24,00	*	105,04	82,53	22,52	68,52	38,69	29,84	5,30	3,40	2,54	21,59	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	68,25	0,00	1,47			4,01	
21.04.15	24,00	*	99,85	84,91	14,94	69,06	47,68	21,38	5,30	3,40	1,90	13,95	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	-	68,42	0,00	0,96			2,86	
22.04.15	24,00	*	84,03	83,21	0,83	82,57	82,11	0,46	5,30	3,40	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	40,45	0,00	0,00			0,11	
23.04.15	24,00	*	103,38	81,84	21,53	69,86	41,28	28,58	5,30	3,40	2,35	21,55	-	-	22,02	-	22,02	-	67,98	-	1,49			3,84	
Среднее	23,97	-	103,38	81,84	21,53	69,86	41,28	28,58	5,30	3,40	2,35	21,55	-	-	22,02	-	22,02	-	67,98	-	1,49			3,84	
Итого	743,00	-	3204,71	2537,13	667,58						72,91	667,97	0,00	0,00	682,65	0,00	682,65	0,00			46,08	0,00	0,00	118,99	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	52491,67	41947,07	11804,68	0,00	12076,92	0,00	1874,84	831,81	-
	23.04.15 18:00	55656,84	44450,33	12466,32	0,00	12753,10	0,00	1992,50	877,49	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °С = -1,95 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,04** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **682,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



44,13