

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонтен: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"

Договор: Строит. Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ: график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-941 № 36388 Подающ.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): тр-д. ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	Часовые и суточн. архивы в файлах: расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: расходомер: расходомер:	Режим (схема): 0 Gmin= Gmax= Gmin= Gmax= Gmin= Gmax= Gmin= Gmax= Gmin= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр.: КТПТР-05 Термопреобр.: КТПТР-05 Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 2,92 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
--	---	--	---	---

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)+M2*(n2-nхв)$ лето: Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=0	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=0	Qтех.пот.= Qгвс.пот.= Gтех.пот.=0	Qгвс= Gгвс=0
--	-------------------------------	---------------------------------	---	-----------------

Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е			
Дата	Ти час	НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.изл, Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ, Гкал	
24.03.15	24.00	*	120,63	119,63	1,00	71,94	48,68	23,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
25.03.15	24.00	*	70,13	70,30	-0,17	69,46	47,97	21,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
26.03.15	24.00	*	121,68	122,57	-0,89	71,33	47,35	23,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
27.03.15	24.00	*	122,07	122,95	-0,88	72,50	48,74	23,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
28.03.15	24.00	*	121,01	122,29	-1,28	72,05	48,59	23,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
29.03.15	23.00	*	115,85	117,01	-1,16	71,70	48,71	22,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
30.03.15	24.00	*	120,91	122,38	-1,47	69,04	46,88	22,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
31.03.15	24.00	*	120,79	122,27	-1,48	68,99	46,75	22,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
01.04.15	24.00	*	121,22	122,66	-1,45	69,15	46,97	22,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
02.04.15	24.00	*	121,08	121,94	-0,86	69,13	47,08	22,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
03.04.15	24.00	*	121,55	123,01	-1,47	69,20	47,35	21,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
04.04.15	24.00	*	121,74	121,99	-1,25	69,25	47,39	21,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
05.04.15	24.00	*	120,60	121,91	-1,31	69,39	47,68	21,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
06.04.15	24.00	*	120,15	121,79	-1,64	69,32	47,80	21,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
07.04.15	24.00	*	120,32	121,72	-1,40	69,10	47,82	21,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
08.04.15	24.00	*	120,72	121,74	-1,03	67,85	47,33	20,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
09.04.15	24.00	*	104,00	105,10	-1,10	67,30	45,43	21,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
10.04.15	24.00	*	120,79	121,08	-0,29	67,32	47,18	20,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
11.04.15	24.00	*	120,02	120,06	-0,04	64,66	46,20	18,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
12.04.15	24.00	*	120,27	120,29	-0,01	64,86	46,65	18,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
13.04.15	24.00	*	121,14	121,51	-0,36	64,65	46,81	17,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
14.04.15	24.00	*	120,85	121,38	-0,54	64,73	46,45	18,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
15.04.15	24.00	*	121,29	121,73	-0,45	64,83	46,17	18,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
16.04.15	24.00	*	120,74	121,05	-0,31	64,87	46,11	18,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
17.04.15	24.00	*	120,46	120,88	-0,42	65,15	46,14	19,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
18.04.15	24.00	*	120,66	121,07	-0,41	66,89	47,02	19,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
19.04.15	24.00	*	120,50	120,56	-0,06	67,13	47,12	20,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
20.04.15	24.00	*	120,66	121,06	-0,40	67,27	47,13	20,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
21.04.15	24.00	*	122,91	123,89	-0,98	67,71	53,67	14,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
22.04.15	24.00	*	117,75	116,86	0,89	79,16	78,95	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
23.04.15	24.00	*	118,38	119,09	-0,71	68,53	48,47	20,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
Среднее	23,97	-	118,38	119,09	-0,71	68,53	48,47	20,06	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	72,69
Итого	743,00	-	3669,86	3691,78	-21,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.03.15 06:00	58063,55	57868,99	-	-	-	-	1248,56	17986,03	-
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1343,60	18519,03	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

суток:
Гкал;
куб.м;

2,92 °C = 0,00 Гкал;
72,69 Гкал;
куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 печать: потребитель
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 печать: энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25.04.15 » г.