

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015
 Договор: 9053.038.1
 Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 206478		Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0415.bst		Режим (схема): 3001		Приборы УУТЗ поверены до _____		Тхв, гр.С= 2,92	
Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
тр.д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-пхв)-M2*(пз-пхв) лето: M1(n1-пз)+Mг(пз-пх)									

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)							Контрольные данные		Общее теплоотп-е		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
24.03.15	24,00	-	157,81	131,91	25,90	73,63	45,83	27,80	7,00	5,00	3,47	28,48	-	-	29,17	-	29,17	-	73,88	-	2,10	-	-	5,58
25.03.15	24,00	-	91,13	86,43	4,70	72,12	45,82	26,30	7,00	5,00	0,65	31,58	-	-	32,15	-	32,15	-	62,33	-	1,97	-	-	2,62
26.03.15	24,00	-	158,13	133,97	24,16	74,25	45,86	28,39	7,00	5,00	3,55	27,52	-	-	28,20	-	28,20	-	74,33	-	2,05	-	-	5,60
27.03.15	24,00	-	156,60	132,53	24,07	73,94	46,04	27,90	7,00	5,00	3,47	27,27	-	-	27,94	-	27,94	-	73,91	-	2,01	-	-	5,48
28.03.15	24,00	-	158,11	133,13	24,98	73,51	46,33	27,18	7,00	5,00	3,39	28,06	-	-	28,76	-	28,76	-	73,58	-	2,07	-	-	5,46
29.03.15	24,00	-	159,20	132,67	26,53	72,51	46,02	26,49	7,00	5,00	3,31	29,50	-	-	30,19	-	30,19	-	72,15	-	2,13	-	-	5,44
30.03.15	24,00	-	159,60	133,01	26,59	70,39	44,75	25,64	7,00	5,00	3,20	29,50	-	-	30,18	-	30,18	-	70,60	-	2,08	-	-	5,28
31.03.15	24,00	-	159,56	132,75	26,81	70,35	44,70	25,65	7,00	5,00	3,20	29,71	-	-	30,40	-	30,40	-	70,63	-	2,10	-	-	5,30
01.04.15	24,00	-	159,47	133,48	25,99	70,43	45,03	25,40	7,00	5,00	3,18	28,91	-	-	29,58	-	29,58	-	70,58	-	2,04	-	-	5,23
02.04.15	24,00	-	160,08	133,21	26,87	70,42	45,06	25,36	7,00	5,00	3,18	29,69	-	-	30,38	-	30,38	-	70,48	-	2,09	-	-	5,28
03.04.15	24,00	-	157,23	133,80	23,43	70,48	45,11	25,37	7,00	5,00	3,19	26,29	-	-	26,88	-	26,88	-	70,57	-	1,86	-	-	5,05
04.04.15	24,00	-	160,01	132,86	27,15	70,50	45,01	25,49	7,00	5,00	3,19	29,98	-	-	30,66	-	30,66	-	70,56	-	2,12	-	-	5,31
05.04.15	24,00	-	161,42	132,48	28,94	70,73	45,18	25,55	7,00	5,00	3,18	31,86	-	-	32,58	-	32,58	-	70,83	-	2,26	-	-	5,43
06.04.15	24,00	-	156,47	132,30	24,17	70,55	45,23	25,32	7,00	5,00	3,16	26,99	-	-	27,61	-	27,61	-	70,53	-	1,90	-	-	5,06
07.04.15	24,00	-	157,49	132,52	24,97	70,38	45,10	25,28	7,00	5,00	3,15	27,83	-	-	28,44	-	28,44	-	70,44	-	1,96	-	-	5,11
08.04.15	24,00	-	158,82	132,73	26,09	68,63	44,38	24,25	7,00	5,00	3,04	28,83	-	-	29,45	-	29,45	-	68,51	-	1,97	-	-	5,01
09.04.15	24,00	-	147,06	121,14	25,92	68,51	43,21	25,30	7,00	5,00	2,88	28,72	-	-	29,34	-	29,34	-	68,52	-	1,97	-	-	4,85
10.04.15	24,00	-	158,77	132,68	26,09	68,05	44,21	23,84	7,00	5,00	2,96	29,21	-	-	29,81	-	29,81	-	67,86	-	1,98	-	-	4,94
11.04.15	24,00	-	161,13	131,53	29,60	65,81	43,16	22,65	7,00	5,00	2,77	32,76	-	-	33,44	-	33,44	-	65,86	-	2,16	-	-	4,93
12.04.15	24,00	-	158,83	132,34	26,49	65,94	43,69	22,25	7,00	5,00	2,73	29,71	-	-	30,30	-	30,30	-	66,03	-	1,96	-	-	4,69
13.04.15	24,00	-	159,53	133,07	26,46	65,67	43,53	22,14	7,00	5,00	2,73	29,80	-	-	30,42	-	30,42	-	65,72	-	1,96	-	-	4,69
14.04.15	24,00	-	156,63	132,87	23,76	65,91	43,38	22,53	7,00	5,00	2,77	27,14	-	-	27,67	-	27,67	-	66,03	-	1,79	-	-	4,56
15.04.15	24,00	-	159,44	133,01	26,43	65,99	43,11	22,88	7,00	5,00	2,81	29,89	-	-	30,48	-	30,48	-	66,04	-	1,97	-	-	4,79
16.04.15	24,00	-	157,91	132,13	25,78	66,05	43,12	22,93	7,00	5,00	2,80	29,22	-	-	29,80	-	29,80	-	66,17	-	1,93	-	-	4,74
17.04.15	24,00	-	154,76	132,24	22,52	66,85	43,39	23,46	7,00	5,00	2,88	25,79	-	-	26,34	-	26,34	-	67,18	-	1,73	-	-	4,61
18.04.15	24,00	-	158,48	132,20	26,28	68,11	43,93	24,18	7,00	5,00	2,96	29,73	-	-	30,36	-	30,36	-	68,27	-	2,03	-	-	4,99
19.04.15	24,00	-	159,01	131,88	27,13	68,34	43,86	24,48	7,00	5,00	3,01	30,40	-	-	31,04	-	31,04	-	68,37	-	2,08	-	-	5,09
20.04.15	24,00	-	157,10	132,59	24,51	68,71	44,14	24,57	7,00	5,00	3,05	27,52	-	-	28,11	-	28,11	-	68,77	-	1,89	-	-	4,94
21.04.15	24,00	-	149,14	133,67	15,47	69,39	44,56	24,83	7,00	5,00	3,18	17,69	-	-	18,09	-	18,09	-	68,83	-	1,22	-	-	4,39
22.04.15	24,00	-	122,02	122,02	0,00	83,43	72,74	10,69	7,00	5,00	1,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,33	-	0,00	-	-	1,33
23.04.15	24,00	-	154,36	130,44	23,93	69,99	45,52	24,47	7,00	5,00	2,95	27,65	-	-	28,26	-	28,26	-	67,76	-	1,91	-	-	4,86
Среднее	24,00	-	154,36	130,44	23,93	69,99	45,52	24,47	7,00	5,00	2,95	27,65	-	-	28,26	-	28,26	-	67,76	-	1,91	-	-	4,86
Итого	744,00	-	4785,30	4043,59	741,72							91,31	857,23	0,00	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	59,31	0,00	0,00	-	150,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	13787,14	11702,40	2312,51	-	2376,84	-	525,51	-	-
	23.04.15 18:00	18480,26	15669,08	3151,34	-	3234,05	-	672,08	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

суток:
 Гкал;
 куб.м;
 2,92 °C = -2,50 Гкал;
 148,11 Гкал;
 876,03 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Подпись)

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"
 Фирма "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 Печать энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 04 15 г.

56,81