

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / ЦЮ
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ЦЮ
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-(с)-0415.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 68774 Режим (схема): 0
 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,1
 Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
 тр.д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е				
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал		
24.03.15	24.00	*	145,59	144,41	1,18	71,75	42,69	29,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29	
25.03.15	24.00	*	145,65	144,52	1,13	74,08	43,96	30,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44	
26.03.15	24.00	*	146,60	145,46	1,14	74,07	44,05	30,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46	
27.03.15	24.00	*	146,12	144,97	1,14	72,62	43,65	28,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29	
28.03.15	24.00	*	145,24	144,14	1,09	70,84	43,11	27,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08	
29.03.15	23.00	*	139,11	138,07	1,04	70,09	42,90	27,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,83	
30.03.15	24.00	*	144,73	143,60	1,13	67,89	41,67	26,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	
31.03.15	24.00	*	144,93	143,78	1,15	68,09	41,71	26,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88	
01.04.15	24.00	*	145,29	144,15	1,14	68,40	42,11	26,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87	
02.04.15	24.00	*	146,06	144,92	1,13	68,50	42,22	26,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89	
03.04.15	24.00	*	146,49	145,34	1,15	68,80	42,44	26,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92	
04.04.15	24.00	*	145,55	144,43	1,12	67,67	41,94	25,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	
05.04.15	24.00	*	145,66	144,54	1,12	67,60	41,86	25,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	
06.04.15	24.00	*	146,03	144,92	1,12	67,92	42,27	25,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	
07.04.15	24.00	*	145,85	144,73	1,12	67,94	42,21	25,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	
08.04.15	24.00	*	144,79	143,71	1,08	66,53	41,59	24,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66	
09.04.15	24.00	*	96,24	95,53	0,70	62,66	38,30	24,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37	
10.04.15	24.00	*	111,35	110,90	0,44	62,98	38,28	24,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	
11.04.15	24.00	*	146,69	146,09	0,60	64,81	41,04	23,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52	
12.04.15	24.00	*	147,26	146,69	0,57	64,93	41,82	23,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43	
13.04.15	24.00	*	147,08	146,14	0,94	64,64	41,55	23,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44	
14.04.15	24.00	*	139,95	138,99	0,96	67,20	41,67	25,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	
15.04.15	24.00	*	146,39	145,17	1,21	63,76	40,33	23,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48	
16.04.15	24.00	*	146,06	144,89	1,17	64,52	40,73	23,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53	
17.04.15	24.00	*	65,74	65,30	0,44	62,82	41,61	21,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41	
18.04.15	24.00	*	136,55	136,06	0,49	64,34	39,46	24,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	
19.04.15	24.00	*	148,93	148,41	0,52	65,64	41,37	24,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64	
20.04.15	24.00	*	147,72	147,03	0,69	64,86	41,01	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,56	
21.04.15	24.00	*	147,30	146,40	0,91	64,89	41,09	23,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	
22.04.15	24.00	*	147,42	146,37	1,06	65,24	41,46	23,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	
23.04.15	24.00	*	139,95	138,99	0,96	67,20	41,67	25,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	
Среднее	23,97	-	139,95	138,99	0,96	67,20	41,67	25,53	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	112,60	
Итого	743,00	-	4338,30	4308,66	29,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	27262,26	22910,04	4352,22	-	0,00	-	953,84	-	4862,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °С = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 112,60 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
 печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

УИИ "ТОК СПб"
 Отдел "Энергосбыт"
 УИИ печать Энергосбыта
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 04 15 г.