Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,92

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	111,01	97,91	13,10	73,74	50,05	23,69	7,00	5,00	2,40	12,00	-	-	12,28	-	12,28	-	73,56	-	0,88			3,29
25.03.15	24,00	-	73,20	72,97	0,23	70,69	52,07	18,62	7,00	5,00	0,47	14,65	-	-	14,92	-	14,92	-	62,50	-	0,92			1,39
26.03.15	24,00	-	110,65	97,88	12,77	74,39	57,83	16,56	7,00	5,00	1,68	12,21	-	-	12,51	-	12,51	-	74,00	-	0,90			2,58
27.03.15	24,00	-	110,09	97,00	13,09	74,19	49,63	24,56	7,00	5,00	2,46	12,18	-	-	12,46	-	12,46	-	73,86	-	0,90			3,36
28.03.15	24,00	-	112,60	98,07	14,53	73,71	50,38	23,33	7,00	5,00	2,33	14,08	-	-	14,42	-	14,42	-	73,47	-	1,04			3,36
29.03.15	23,00	-	107,22	93,94	13,28	72,88	50,12	22,76	7,00	5,00	2,11	13,83	-	-	14,14	-	14,14	-	72,37	-	1,00			3,11
30.03.15	24,00	-	111,04	98,21	12,83	70,55	48,68	21,87	7,00	5,00	2,18	12,35	-	-	12,63	-	12,63	-	70,47	-	0,87			3,05
31.03.15	24,00	-	110,65	98,07	12,58	70,55	48,76	21,79	7,00	5,00	2,18	12,10	-	-	12,37	-	12,37	-	70,52	-	0,85			3,03
01.04.15	24,00	-	110,41	98,44	11,97	70,61	49,00	21,61	7,00	5,00	2,17	11,49	-	-	11,74	-	11,74	-	70,39	-	0,81			2,98
02.04.15	24,00	-	109,49	98,34	11,15	70,57	48,77	21,80	7,00	5,00	2,18	10,67	-	-	10,90	-	10,90	-	70,16	-	0,75			2,93
03.04.15	24,00	-	111,81	98,57	13,24	70,68	48,92	21,76	7,00	5,00	2,19	12,69	-	-	12,98	-	12,98	-	70,62	-	0,90			3,08
04.04.15	24,00	-	111,18	97,88	13,30	70,69	48,77	21,92	7,00	5,00	2,19	12,75	-	-	13,03	-	13,03	-	70,43	-	0,90			3,09
05.04.15	24,00	-	111,35	97,70	13,65	70,88	48,84	22,04	7,00	5,00	2,19	13,12	-	-	13,44	-	13,44	-	70,65	-	0,93			3,12
06.04.15	24,00	-	110,64	97,48	13,16	70,78	48,76	22,02	7,00	5,00	2,19	12,66	-	-	12,94	-	12,94	-	70,46	-	0,89			3,08
07.04.15	24,00	-	109,75	97,57	12,18	70,55	48,86	21,69	7,00	5,00	2,16	11,63	-	-	11,89	-	11,89	-	70,24	-	0,82			2,98
08.04.15	24,00	-	110,34	95,83	14,51	68,97	48,07	20,90	7,00	5,00	2,18	12,01	-	-	12,27	-	12,27	-	68,68	-	0,82			3,01
09.04.15	24,00	-	103,33	85,26	18,07	68,73	46,60	22,13	7,00	5,00	2,20	13,55	-	-	13,85	-	13,85	-	68,58	-	0,93			3,13
10.04.15	24,00	-	109,89	96,60	13,29	68,37	47,70	20,67	7,00	5,00	2,12	11,71	-	-	11,95	-	11,95	-	67,70	-	0,79			2,91
11.04.15	24,00	-	111,16	97,06	14,10	65,96	46,55	19,41	7,00	5,00	1,91	13,77	-	-	14,03	-	14,03	-	65,70	-	0,91			2,82
12.04.15	24,00	-	110,53	97,49	13,04	66,15	47,24	18,91	7,00	5,00	1,86	12,82	-	-	13,07	-	13,07	-	66,01	-	0,85			2,71
13.04.15	24,00	-	110,19	98,11	12,08	65,85	47,03	18,82	7,00	5,00	1,86	11,96	-	-	12,19	-	12,19	-	65,60	-	0,79			2,64
14.04.15	24,00	-	110,63	97,89	12,74	66,08	46,75	19,33	7,00	5,00	1,90	12,72	-	-	12,94	-	12,94	-	65,89	-	0,84			2,74
15.04.15	24,00	-	112,47	98,13	14,34	66,16	46,40	19,76	7,00	5,00	1,94	14,31	-	-	14,60	-	14,60	-	65,97	-	0,95			2,89
16.04.15	24,00	-	109,13	97,66	11,47	66,22	46,59	19,63	7,00	5,00	1,93	11,44	-	-	11,68	-	11,68	-	66,03	-	0,76			2,68
17.04.15	24,00	-	111,13	97,54	13,59	66,89	46,61	20,28	7,00	5,00	1,99	13,50	-	-	13,78	-	13,78	-	66,91	-	0,90			2,89
18.04.15	24,00	-	111,40	97,61	13,79	68,28	47,42	20,86	7,00	5,00	2,06	13,45	-	-	13,73	-	13,73	-	68,17	-	0,92			2,98
19.04.15	24,00	-	112,72	97,40	15,32	68,54	47,50	21,04	7,00	5,00	2,10	14,68	-	-	15,02	-	15,02	-	68,31	-	1,00			3,10
20.04.15	24,00	-	109,60	97,75	11,85	68,87	47,82	21,05	7,00	5,00	2,11	11,11	-	-	11,35	-	11,35	-	68,61	-	0,76			2,87
21.04.15	24,00	-	107,41	99,26	8,15	69,47	55,18	14,29	7,00	5,00	1,48	7,37	-	-	7,52	-	7,52	-	68,71	-	0,51			1,99
22.04.15	24,00	-	94,18	93,59	0,59	83,37	83,09	0,28	7,00	5,00	0,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	34,35	-	0,00			0,08
23.04.15	24,00		108,51	96,24	12,27	70,11	50,00	20,11	7,00	5,00	1,96	12,09	-	-	12,35	-	12,35	-	67,96	-	0,84	-	-	2,80
			108,51	96,24	12,27	70,11	50,00	20,11	7,00	5,00	1,96	12,09	-	-	12,35	-	12,35	-	67,96	-	0,84	-	-	2,80
Среднее	23,97	-	108,51	96,24	12,27	70,11	50,00	20,11	7,00	5,00	1,96	12,09	-	-	12,35	-	12,35	-	67,96	-	0,84	-	-	2,80
Итого	743,00		3363,71	2983,45	380,26						60,76	374,90	0,00	0,00	382,98	0,00	382,98	0,00			25,90	0,00	0,00	86,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 06:00	41337,27	35014,54	6322,04	-	6472,63	-	1338,90	-	-
	23.04.15 18:00	44638,24	37938,98	6692,85	-	6851,43	-	1424,20	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -1,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «25» 04 15 г.

печать энергосбыта

24,81