

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015  
 Договор: Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ-7-207177-4(С)-0415.bt  
 Выхислитель: ВКТ-7 № 207177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_ Тхв, гр.С= 2,92  
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:  
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:  
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:  
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 * (n1 - pхв) - M2 * (n2 - pхв)$  лето:  $M1(n1 - n2) + Mг(n2 - nх)$

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015													Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплотопре	
Учет отопления (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплотопре	
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кк/см2	P2, кк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
24.03.15	24.00	-	141,81	111,83	29,98	72,76	40,59	32,17	7,00	5,00	3,97	24,73	-	-	25,31	-	25,31	-	72,94	-	1,81	-	-	5,78
25.03.15	24.00	-	83,41	76,54	6,87	71,73	41,54	30,19	7,00	5,00	1,01	30,48	-	-	30,98	-	30,98	-	59,29	-	1,81	-	-	2,81
26.03.15	24.00	-	145,72	114,98	30,74	73,36	40,35	33,01	7,00	5,00	4,21	25,14	-	-	25,74	-	25,74	-	73,35	-	1,84	-	-	6,05
27.03.15	24.00	-	141,09	111,65	29,44	73,20	40,62	32,58	7,00	5,00	4,06	23,68	-	-	24,24	-	24,24	-	73,16	-	1,73	-	-	5,79
28.03.15	24.00	-	142,22	110,60	31,62	72,73	40,61	32,12	7,00	5,00	3,97	25,91	-	-	26,53	-	26,53	-	72,80	-	1,89	-	-	5,85
29.03.15	24.00	-	143,43	108,36	35,07	71,99	40,44	31,55	7,00	5,00	3,84	29,42	-	-	30,15	-	30,15	-	71,59	-	2,11	-	-	5,95
30.03.15	24.00	-	142,42	110,33	32,09	69,63	39,40	30,23	7,00	5,00	3,72	26,62	-	-	27,21	-	27,21	-	69,80	-	1,86	-	-	5,57
31.03.15	24.00	-	142,30	110,03	32,27	69,62	39,41	30,21	7,00	5,00	3,71	26,63	-	-	27,22	-	27,22	-	69,85	-	1,86	-	-	5,57
01.04.15	24.00	-	142,03	111,54	30,49	69,70	39,92	29,78	7,00	5,00	3,71	24,89	-	-	25,46	-	25,46	-	69,82	-	1,74	-	-	5,45
02.04.15	24.00	-	142,55	111,12	31,43	69,69	39,95	29,74	7,00	5,00	3,70	25,76	-	-	26,36	-	26,36	-	69,78	-	1,80	-	-	5,50
03.04.15	24.00	-	143,03	111,60	31,43	69,77	40,06	29,71	7,00	5,00	3,70	25,86	-	-	26,43	-	26,43	-	69,94	-	1,81	-	-	5,51
04.04.15	24.00	-	142,61	110,34	32,27	69,80	39,96	29,84	7,00	5,00	3,67	26,82	-	-	27,40	-	27,40	-	69,87	-	1,87	-	-	5,54
05.04.15	24.00	-	142,62	109,41	33,21	69,99	39,95	30,04	7,00	5,00	3,66	27,88	-	-	28,50	-	28,50	-	70,07	-	1,96	-	-	5,61
06.04.15	24.00	-	141,48	110,24	31,24	69,89	40,16	29,73	7,00	5,00	3,65	25,90	-	-	26,49	-	26,49	-	69,95	-	1,81	-	-	5,46
07.04.15	24.00	-	141,84	110,04	31,80	69,67	40,19	29,48	7,00	5,00	3,61	26,45	-	-	27,04	-	27,04	-	69,88	-	1,85	-	-	5,46
08.04.15	24.00	-	141,03	111,53	29,50	68,12	39,90	28,22	7,00	5,00	3,52	24,10	-	-	24,59	-	24,59	-	68,11	-	1,64	-	-	5,16
09.04.15	24.00	-	130,21	99,59	30,62	67,78	38,33	29,45	7,00	5,00	3,28	25,52	-	-	26,06	-	26,06	-	67,79	-	1,73	-	-	5,01
10.04.15	24.00	-	142,10	110,26	31,84	67,57	39,62	27,95	7,00	5,00	3,44	26,62	-	-	27,18	-	27,18	-	67,44	-	1,80	-	-	5,23
11.04.15	24.00	-	142,32	108,23	34,09	65,17	38,66	26,51	7,00	5,00	3,20	29,02	-	-	29,59	-	29,59	-	65,23	-	1,89	-	-	5,09
12.04.15	24.00	-	142,50	109,02	33,48	65,36	39,23	26,13	7,00	5,00	3,18	28,33	-	-	28,92	-	28,92	-	65,50	-	1,86	-	-	5,04
13.04.15	24.00	-	141,66	111,95	29,71	65,07	39,46	25,61	7,00	5,00	3,19	24,64	-	-	25,12	-	25,12	-	65,13	-	1,61	-	-	4,80
14.04.15	24.00	-	142,47	111,84	30,63	65,29	39,15	26,14	7,00	5,00	3,25	25,54	-	-	26,04	-	26,04	-	65,38	-	1,67	-	-	4,92
15.04.15	24.00	-	142,57	112,29	30,28	65,36	38,67	26,69	7,00	5,00	3,33	25,12	-	-	25,65	-	25,65	-	65,48	-	1,65	-	-	4,98
16.04.15	24.00	-	141,65	110,34	31,31	65,41	38,59	26,82	7,00	5,00	3,29	26,25	-	-	26,76	-	26,76	-	65,50	-	1,72	-	-	5,01
17.04.15	24.00	-	140,10	112,00	28,10	66,03	38,86	27,17	7,00	5,00	3,36	23,17	-	-	23,62	-	23,62	-	66,27	-	1,54	-	-	4,90
18.04.15	24.00	-	142,18	109,72	32,46	67,44	39,09	28,35	7,00	5,00	3,43	27,72	-	-	28,29	-	28,29	-	67,63	-	1,88	-	-	5,30
19.04.15	24.00	-	143,18	108,07	35,11	67,70	38,94	28,76	7,00	5,00	3,43	30,31	-	-	30,95	-	30,95	-	67,75	-	2,05	-	-	5,49
20.04.15	24.00	-	141,71	110,92	30,79	68,00	39,17	28,83	7,00	5,00	3,52	26,15	-	-	26,71	-	26,71	-	68,06	-	1,78	-	-	5,29
21.04.15	24.00	-	141,05	118,12	22,93	68,60	40,36	28,24	7,00	5,00	3,67	18,14	-	-	18,56	-	18,56	-	68,21	-	1,74	-	-	4,91
22.04.15	24.00	-	51,77	49,87	1,90	75,39	44,31	31,08	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,66	-	0,00	-	-	1,69
23.04.15	24.00	-	136,84	107,41	29,42	69,06	39,85	29,21	7,00	5,00	3,43	25,23	-	-	25,77	-	25,77	-	67,01	-	1,73	-	-	5,16
Среднее	24,00	-	136,84	107,41	29,42	69,06	39,85	29,21	7,00	5,00	3,43	25,23	-	-	25,77	-	25,77	-	67,01	-	1,73	-	-	5,16
Итого	744,00	-	4241,90	3329,77	912,12						106,39	782,03	0,00	0,00	798,87	0,00	798,87	0,00			53,50	0,00	0,00	159,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		24.03.15 06:00	58151,83	45188,35	9141,89	-	9367,80	-	2230,08	-
	23.04.15 18:00	62260,89	48406,08	9908,14	-	10150,50	-	2385,22	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °С = -2,28 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,61** Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **798,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергобыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЗ  
 печать энергосбыта  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 25 » 04 15 г.

57,22