

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Узел учета: СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ: график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СPT941-36949-ч(С)-0415.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 36949 Режим (схема): 0
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05
 тр.д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - hxb) - M2 * (n2 - hxb)$ лето: $Q = M1 * (n1 - hxb) - M2 * (n2 - hxb)$ Преобр.давления: Тхв, гр.С= 2,92
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплотоптр-е	
Учет отопление (ТВ-1)																									
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ., Гкал.	
24.03.15	24,00	*	155,61	149,01	6,60	72,08	45,20	26,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49
25.03.15	24,00	*	84,22	81,03	3,19	71,54	45,57	25,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
26.03.15	24,00	*	43,53	42,52	1,00	72,84	43,55	29,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32
27.03.15	24,00	*	160,98	155,46	5,52	72,48	46,00	26,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52
28.03.15	24,00	*	160,04	154,58	5,46	72,10	45,79	26,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47
29.03.15	23,00	*	153,03	147,99	5,04	71,62	46,02	25,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,16
30.03.15	24,00	*	159,32	154,03	5,29	69,05	44,84	24,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10
31.03.15	24,00	*	159,04	153,74	5,30	68,98	44,69	24,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,11
01.04.15	24,00	*	159,61	154,44	5,17	69,12	45,11	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
02.04.15	24,00	*	159,32	154,28	5,04	68,98	44,99	23,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06
03.04.15	24,00	*	159,88	154,89	4,99	69,24	45,33	23,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
04.04.15	24,00	*	158,50	153,60	4,89	69,28	45,22	24,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
05.04.15	24,00	*	158,16	153,38	4,79	69,44	45,33	24,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
06.04.15	24,00	*	157,47	152,79	4,67	69,46	45,45	24,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
07.04.15	24,00	*	157,67	152,83	4,84	69,12	45,13	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
08.04.15	24,00	*	158,17	153,26	4,92	67,81	44,51	23,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91
09.04.15	24,00	*	135,49	131,59	3,90	67,45	42,41	25,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,56
10.04.15	24,00	*	156,38	151,95	4,43	67,37	44,30	23,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
11.04.15	24,00	*	155,99	151,29	4,70	64,76	43,19	21,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
12.04.15	24,00	*	156,32	151,67	4,65	64,93	43,84	21,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
13.04.15	24,00	*	157,53	152,77	4,76	64,73	43,81	20,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
14.04.15	24,00	*	157,06	152,39	4,67	64,78	43,72	21,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
15.04.15	24,00	*	157,58	152,61	4,97	64,87	43,14	21,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64
16.04.15	24,00	*	156,79	151,85	4,94	64,97	43,26	21,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
17.04.15	24,00	*	156,41	151,51	4,90	65,27	43,36	21,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
18.04.15	24,00	*	156,58	151,68	4,89	66,99	44,16	22,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
19.04.15	24,00	*	156,36	151,46	4,90	67,24	44,25	22,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,82
20.04.15	24,00	*	156,58	151,64	4,94	67,41	44,30	23,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84
21.04.15	24,00	*	111,81	108,27	3,54	67,73	44,63	23,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
22.04.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,16	32,89	-6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23.04.15	24,00	*	143,85	139,28	4,56	66,93	44,13	22,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,61
Среднее	23,97	-	143,85	139,28	4,56	66,93	44,13	22,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,61
Итого	743,00	-	4459,28	4317,81	141,47	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	56878,82	54972,80	-	-	-	-	1675,19	13573,22	
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	153,85		14071,22

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °С = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 111,88 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать работника
 ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25.04 15 г.