Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9036.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	84,32	62,46	21,86	71,66	38,69	32,97	7,00	5,00	2,07	21,61	-	-	22,10	-	22,10	-	71,84	-	1,55			3,63
25.03.15	24,00	-	83,06	62,15	20,91	73,63	39,20	34,43	7,00	5,00	2,17	20,63	-	-	21,13	-	21,13	-	73,40	-	1,51			3,68
26.03.15	24,00	-	82,23	62,66	19,57	73,68	39,29	34,39	7,00	5,00	2,17	19,39	-	-	19,84	-	19,84	-	73,53	-	1,43			3,60
27.03.15	24,00	-	84,28	62,78	21,50	71,99	38,71	33,28	7,00	5,00	2,12	21,23	-	-	21,73	-	21,73	-	71,49	-	1,52			3,64
28.03.15	24,00	-	85,56	62,82	22,74	70,46	38,48	31,98	7,00	5,00	2,03	22,51	-	-	23,04	-	23,04	-	70,29	-	1,58			3,61
29.03.15	24,00	-	83,92	62,22	21,70	69,53	38,19	31,34	7,00	5,00	1,98	21,41	-	-	21,86	-	21,86	-	69,17	-	1,48			3,46
30.03.15	24,00	-	85,01	61,39	23,62	67,62	36,93	30,69	7,00	5,00	1,90	23,41	-	-	23,88	-	23,88	-	67,51	-	1,58			3,48
31.03.15	24,00	-	83,44	61,84	21,60	67,79	37,19	30,60	7,00	5,00	1,90	21,47	-	-	21,91	-	21,91	-	67,68	-	1,46			3,36
01.04.15	24,00	-	83,51	62,40	21,11	68,08	37,84	30,24	7,00	5,00	1,90	20,96	-	-	21,40	-	21,40	-	67,95	-	1,42			3,33
02.04.15	24,00	-	82,39	62,44	19,95	68,18	37,93	30,25	7,00	5,00	1,90	19,80	-	-	20,23	-	20,23	-	68,02	-	1,35			3,25
03.04.15	24,00	-	85,72	62,93	22,79	68,42	38,18	30,24	7,00	5,00	1,92	22,60	-	-	23,06	-	23,06	-	68,29	-	1,54			3,46
04.04.15	24,00	-	87,13	61,89	25,24	67,34	37,65	29,69	7,00	5,00	1,85	25,08	-	-	25,58	-	25,58	-	67,22	-	1,69			3,54
05.04.15	24,00	-	87,36	62,45	24,91	67,45	37,87	29,58	7,00	5,00	1,86	24,68	-	-	25,18	-	25,18	-	67,49	-	1,67			3,53
06.04.15	24,00	-	83,14	63,01	20,13	67,56	38,09	29,47	7,00	5,00	1,87	20,00	-	-	20,41	-	20,41	-	67,42	-	1,35			3,22
07.04.15	24,00	-	83,78	62,62	21,16	67,64	38,05	29,59	7,00	5,00	1,87	20,98	-	-	21,40	-	21,40	-	67,52	-	1,42			3,28
08.04.15	24,00	-	77,56	59,21	18,35	65,91	37,46	28,45	7,00	5,00	1,68	18,66	-	-	19,04	-	19,04	-	65,30	-	1,22			2,89
09.04.15	24,00	-	68,06	53,80	14,26	59,29	37,79	21,50	7,00	5,00	0,45	29,28	-	-	29,65	-	29,65	-	53,09	-	1,56			2,01
10.04.15	24,00	-	78,39	56,99	21,40	62,09	35,56	26,53	7,00	5,00	1,46	22,70	-	-	23,09	-	23,09	-	61,04	-	1,38			2,84
11.04.15	24,00	-	93,21	63,90	29,31	64,64	37,48	27,16	7,00	5,00	1,72	29,54	-	-	30,13	-	30,13	-	64,61	-	1,91			3,63
12.04.15	24,00	-	86,80	64,73	22,07	64,63	38,14	26,49	7,00	5,00	1,71	22,26	-	-	22,69	-	22,69	-	64,57	-	1,44			3,14
13.04.15	24,00	-	87,41	64,16	23,25	64,36	37,89	26,47	7,00	5,00	1,71	23,03	-	-	23,45	-	23,45	-	64,22	-	1,48			3,20
14.04.15	24,00	-	85,24	63,53	21,71	64,20	37,38	26,82	7,00	5,00	1,73	21,30	-	-	21,69	-	21,69	-	64,05	-	1,37			3,10
15.04.15	24,00	-	85,91	62,59	23,32	63,59	36,54	27,05	7,00	5,00	1,72	22,92	-	-	23,33	-	23,33	-	63,52	-	1,46			3,18
16.04.15	24,00	-	84,86	63,31	21,55	64,37	37,19	27,18	7,00	5,00	1,75	21,19	-	-	21,60	-	21,60	-	64,34	-	1,37			3,11
17.04.15	24,00	-	43,18	32,57	10,61	55,67	43,25	12,42	7,00	5,00	-0,30	27,73	-	-	28,03	-	28,03	-	47,04	-	1,30			1,00
18.04.15	24,00	-	89,41	65,45	23,96	64,70	36,60	28,10	7,00	5,00	1,80	24,38	-	-	24,87	-	24,87	-	65,28	-	1,59			3,39
19.04.15	24,00	-	86,24	64,32	21,92	65,38	37,35	28,03	7,00	5,00	1,77	22,43	-	-	22,87	-	22,87	-	65,29	-	1,47			3,24
20.04.15	24,00	-	88,74	63,91	24,83	64,52	37,08	27,44	7,00	5,00	1,73	25,25	-	-	25,74	-	25,74	-	64,34	-	1,63			3,35
21.04.15	24,00	-	84,91	64,14	20,77	64,66	37,32	27,34	7,00	5,00	1,73	21,06	-	-	21,46	-	21,46	-	64,64	-	1,36			3,10
22.04.15	24,00	-	86,58	64,52	22,06	65,04	37,71	27,33	7,00	5,00	1,75	22,25	-	-	22,66	-	22,66	-	65,01	-	1,45			3,20
23.04.15	24,00		83,05	61,44	21,61	66,47	37,90	28,57	7,00	5,00	1,73	22,66	-	-	23,10	-	23,10	-	65,84	-	1,48	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	83,05	61,44	21,61	66,47	37,90	28,57	7,00	5,00	1,73	22,66	-	-	23,10	-	23,10	-	65,84	-	1,48	-	-	3,21
Итого	744,00		2574,40	1904,63	669,77						53,65	702,40	0,00	0,00	716,15	0,00	716,15	0,00			45,99	0,00	0,00	99,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 06:00	13977,95	10536,89	3368,25	-	3451,47	-	627,16		-
	23.04.15 18:00	16509,52	12409,86	4058,58	-	4155,31	-	725,01		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °С = -1,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **716,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать организации ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

44,57