

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: 9038.038.1
 Строит.Адрес: Матюшенко 14
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 253403	Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0415.txt	Режим (схема): 3006	Приборы УУТЭ поверены до _____	Тхв, гр.С= 2,1
Подаяющ.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): тр.д. ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 20 расходомер: расходомер:	Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,027 Gmin= Gmin=	Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 12 Gmax= Gmax=	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=0,0015				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6				

Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплототр-е		
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00	-	78,71	78,06	0,65	72,42	40,96	31,46	7,00	5,00	2,48	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	43,40	0,00	0,03			2,50
25.03.15	24.00	-	78,44	77,71	0,73	74,52	41,51	33,01	7,00	5,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,42	0,00	0,03			2,62
26.03.15	24.00	-	79,05	78,30	0,75	74,54	41,60	32,94	7,00	5,00	2,61	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	55,60	0,00	0,03			2,64
27.03.15	24.00	-	78,92	78,32	0,60	72,91	41,15	31,76	7,00	5,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,68	0,00	0,02			2,53
28.03.15	24.00	-	78,89	78,34	0,55	71,25	40,98	30,27	7,00	5,00	2,39	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	65,52	0,00	0,02			2,41
29.03.15	24.00	-	78,34	77,82	0,52	70,33	40,72	29,61	7,00	5,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,45	0,00	0,02			2,34
30.03.15	24.00	-	77,37	77,08	0,29	68,29	39,53	28,76	7,00	5,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,78	0,00	0,01			2,24
31.03.15	24.00	-	77,71	77,41	0,30	68,50	39,66	28,84	7,00	5,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,40	0,00	0,01			2,25
01.04.15	24.00	-	78,28	77,89	0,39	68,82	40,00	28,82	7,00	5,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,90	0,00	0,01			2,27
02.04.15	24.00	-	78,45	78,07	0,38	68,93	40,04	28,89	7,00	5,00	2,27	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	31,53	0,00	0,01			2,28
03.04.15	24.00	-	78,99	78,47	0,52	69,14	40,41	28,73	7,00	5,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,75	0,00	0,02			2,29
04.04.15	24.00	-	78,04	77,67	0,37	68,01	39,61	28,40	7,00	5,00	2,22	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	60,17	0,00	0,01			2,23
05.04.15	24.00	-	78,39	78,04	0,35	68,08	39,77	28,31	7,00	5,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,50	0,00	0,01			2,24
06.04.15	24.00	-	78,94	78,55	0,39	68,26	40,05	28,21	7,00	5,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,75	0,00	0,02			2,24
07.04.15	24.00	-	78,27	77,98	0,29	68,36	40,17	28,19	7,00	5,00	2,21	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	54,92	0,00	0,01			2,22
08.04.15	24.00	-	73,66	73,96	-0,30	66,61	39,65	26,96	7,00	5,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27,60	0,00	0,01			1,99
09.04.15	24.00	-	53,64	54,21	-0,57	63,17	39,08	24,09	7,00	5,00	1,36	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	51,79	0,00	0,02			1,38
10.04.15	24.00	-	70,03	70,25	-0,22	63,20	38,16	25,04	7,00	5,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,84	0,00	0,00			1,78
11.04.15	24.00	-	79,73	79,73	0,00	65,21	39,54	25,67	7,00	5,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,35	0,00	0,00			2,05
12.04.15	24.00	-	80,54	80,54	0,00	65,23	40,09	25,14	7,00	5,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,60	0,00	0,00			2,02
13.04.15	24.00	-	79,83	79,83	0,00	65,00	39,92	25,08	7,00	5,00	2,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	49,71	0,00	0,00			2,00
14.04.15	24.00	-	79,63	79,02	0,61	64,82	39,46	25,36	7,00	5,00	2,02	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	58,21	0,00	0,02			2,04
15.04.15	24.00	-	78,59	77,29	1,30	64,19	38,79	25,40	7,00	5,00	2,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	61,39	0,00	0,05			2,05
16.04.15	24.00	-	79,13	77,99	1,14	65,00	39,21	25,79	7,00	5,00	2,04	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	56,07	0,00	0,05			2,09
17.04.15	24.00	-	30,54	32,70	-2,16	61,26	43,47	17,79	7,00	5,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,38	0,00	0,02			0,72
18.04.15	24.00	-	81,62	80,50	1,12	65,20	38,57	26,63	7,00	5,00	2,17	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	41,46	0,00	0,04			2,22
19.04.15	24.00	-	80,73	79,89	0,84	65,98	39,22	26,76	7,00	5,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,10	0,00	0,04			2,19
20.04.15	24.00	-	80,04	79,16	0,88	65,16	38,86	26,30	7,00	5,00	2,10	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	45,27	0,00	0,04			2,14
21.04.15	24.00	-	80,25	79,31	0,94	65,26	39,14	26,12	7,00	5,00	2,10	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	58,10	0,00	0,04			2,14
22.04.15	24.00	-	80,56	79,62	0,94	65,66	39,80	25,86	7,00	5,00	2,08	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	45,11	0,00	0,04			2,12
23.04.15	24.00	-	76,18	75,79	0,39	67,44	39,97	27,47	7,00	5,00	2,12	0,02	-	-	0,02	-	0,02	-	37,36	-	0,02			2,14
Среднее	24,00	-	76,18	75,79	0,39	67,44	39,97	27,47	7,00	5,00	2,12	0,02	-	-	0,02	-	0,02	-	37,36	-	0,02			2,14
Итого	744,00	-	2361,49	2349,50	11,99						65,72	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00			0,65	0,00	0,00	66,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 06:00	7124,71	7106,04	9,67	0,00	9,67	0,00	251,55	-	-
	23.04.15 18:00	9447,17	9416,44	10,26	0,00	10,26	0,00	316,69	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 2,1 °C = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,37** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ЗАО "ДомТелеком"
 Директор

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

2015 0,02

«25» 04 15