Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9086.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО | Строит.Адрес: Невзоровой 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-0415.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
25.03.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
26.03.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
27.03.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
28.03.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
29.03.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
30.03.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
31.03.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
01.04.15	24,00		445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
02.04.15	24,00	-	437,10	437,10	0,00	53,36	46,41	6,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
03.04.15	24,00	-	439,72	439,72	0,00	53,54	46,60	6,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
04.04.15	24,00	-	445,71	445,71	0,00	53,82	46,90	6,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
05.04.15	24,00	-	448,97	448,97	0,00	53,83	46,97	6,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
06.04.15	24,00	-	449,19	449,19	0,00	54,10	47,25	6,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
07.04.15	24,00	-	447,38	447,38	0,00	54,16	47,30	6,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
08.04.15	24,00	-	436,29	436,29	0,00	52,60	46,02	6,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
09.04.15	24,00	-	433,11	433,11	0,00	52,22	45,67	6,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
10.04.15	24,00	-	434,10	434,10	0,00	51,68	45,37	6,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
11.04.15	24,00	-	434,76	434,76	0,00	50,07	44,20	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
12.04.15	24,00	-	435,60	435,60	0,00	50,97	45,00	5,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
13.04.15	24,00	-	435,12	435,12	0,00	48,72	43,26	5,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
14.04.15	24,00	-	437,24	437,24	0,00	49,50	43,71	5,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
15.04.15	24,00	-	438,44	438,44	0,00	48,81	43,08	5,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
16.04.15	24,00	-	440,89	440,89	0,00	50,76	44,56	6,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
17.04.15	24,00	-	450,74	450,74	0,00	51,80	45,49	6,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
18.04.15	24,00	-	464,27	464,27	0,00	52,44	46,12	6,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
19.04.15	24,00	-	469,33	469,33	0,00	52,63	46,30	6,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
20.04.15	24,00	-	467,12	467,12	0,00	52,20	45,97	6,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
21.04.15	24,00	-	465,40	465,40	0,00	52,75	46,43	6,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
22.04.15	24,00	-	426,10	426,10	0,00	52,23	46,14	6,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
23.04.15	24,00	-	460,41	460,41	0,00	51,54	45,55	5,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
Среднее	24,00	-	445,32	445,32	-	51,99	45,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
Итого	744,00		13804,85	13804,85	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.04.15 13:00	9359,00	9359,00	-	-	-	-	59,98	-	-
	24.04.15 09:00	10185,70	10185,70	-	-	-	-	64,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Нагадка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.