

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: 8976.038.1
 Строит.Адрес: Невзоровой 4
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(С)-0415.txt		Режим (схема): 3001		Приборы УУТЭ поверены до _____		Тех, гр.С = 2,92	
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin = 0.2	Gmax = 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin = 0.2	Gmax = 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д.ГВС(M3):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-nxв)-M2*(h2-nxв)$ лето: $Q=M1*(h1-nxв)-M2*(h2-nxв)$									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0,245	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=235,2	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0				
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015									

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплототр-е		
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.			
час	т	т	т	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т
24.03.15	24.00	-	259,52	259,52	0,00	50,76	43,10	7,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
25.03.15	24.00	-	255,39	255,39	0,00	51,80	43,81	7,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
26.03.15	24.00	-	257,26	257,26	0,00	51,98	43,98	8,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
27.03.15	24.00	-	258,86	258,86	0,00	50,63	43,17	7,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
28.03.15	24.00	-	262,73	262,73	0,00	49,26	42,35	6,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
29.03.15	24.00	-	260,72	260,72	0,00	49,37	42,50	6,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
30.03.15	24.00	-	255,19	255,19	0,00	48,34	41,46	6,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
31.03.15	24.00	-	260,67	260,67	0,00	49,36	42,37	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
01.04.15	24.00	-	262,61	262,61	0,00	47,95	41,49	6,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
02.04.15	24.00	-	258,57	258,57	0,00	47,26	40,83	6,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
03.04.15	24.00	-	262,06	262,06	0,00	47,42	41,04	6,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
04.04.15	24.00	-	258,90	258,90	0,00	47,32	40,85	6,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
05.04.15	24.00	-	260,94	260,94	0,00	47,35	40,95	6,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
06.04.15	24.00	-	262,52	262,52	0,00	47,70	41,26	6,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
07.04.15	24.00	-	259,70	259,70	0,00	47,05	40,75	6,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
08.04.15	24.00	-	262,71	262,71	0,00	47,25	41,00	6,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56
09.04.15	24.00	-	262,52	262,52	0,00	46,50	40,44	6,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
10.04.15	24.00	-	263,78	263,78	0,00	46,17	40,27	5,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
11.04.15	24.00	-	262,90	262,90	0,00	44,54	39,10	5,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
12.04.15	24.00	-	262,90	262,90	0,00	45,07	39,69	5,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
13.04.15	24.00	-	261,65	261,65	0,00	44,07	38,85	5,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
14.04.15	24.00	-	252,34	252,34	0,00	44,28	38,73	5,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
15.04.15	24.00	-	252,00	252,00	0,00	44,51	38,73	5,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
16.04.15	24.00	-	255,34	255,34	0,00	45,54	39,57	5,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
17.04.15	24.00	-	253,07	253,07	0,00	46,14	39,93	6,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
18.04.15	24.00	-	254,43	254,43	0,00	47,18	40,68	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
19.04.15	24.00	-	252,06	252,06	0,00	46,80	40,37	6,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
20.04.15	24.00	-	266,18	264,33	1,85	46,87	40,45	6,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
21.04.15	24.00	-	256,91	256,91	0,00	47,03	40,70	6,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
22.04.15	24.00	-	261,18	261,18	0,00	46,70	40,65	6,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
23.04.15	24.00	-	259,19	259,13	0,06	47,41	40,97	6,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
Среднее	24,00	-	259,19	259,13	0,06	47,41	40,97	6,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
Итого	744,00	-	8034,80	8032,89	1,91						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 07:00	50268,87	50279,95	-	-	-	-	369,17	-	-
	23.04.15 18:00	58162,67	58171,90	-	-	-	-	420,05	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

суток:
 Гкал;
 куб.м;
 2,92 °C = 0,00 Гкал;
 52,00 Гкал;
 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК-СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУ УТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 04 15 » г.