Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
25.03.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
26.03.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
27.03.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
28.03.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
29.03.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
30.03.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
31.03.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
01.04.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
02.04.15	24,00	-	75,77	60,84	14,93	70,15	44,79	25,36	7,00	5,00	1,52	15,24	-	-	15,59	-	15,59	-	70,23	-	1,07			2,59
03.04.15	24,00	-	76,83	61,00	15,83	70,24	45,00	25,24	7,00	5,00	1,52	16,08	-	-	16,48	-	16,48	-	70,34	-	1,13			2,65
04.04.15	24,00	-	76,29	60,45	15,84	70,19	44,68	25,51	7,00	5,00	1,52	16,15	-	-	16,50	-	16,50	-	70,17	-	1,13			2,66
05.04.15	24,00	-	77,06	60,42	16,64	70,43	44,85	25,58	7,00	5,00	1,52	16,97	-	-	17,32	-	17,32	-	70,48	-	1,20			2,72
06.04.15	24,00	-	75,63	60,38	15,25	70,26	44,92	25,34	7,00	5,00	1,51	15,59	-	-	15,92	-	15,92	-	70,19	-	1,09			2,60
07.04.15	24,00	-	75,03	60,37	14,66	70,15	44,78	25,37	7,00	5,00	1,51	14,97	-	-	15,30	-	15,30	-	70,27	-	1,05			2,56
08.04.15	22,00	-	69,77	55,63	14,14	68,36	44,25	24,11	7,00	5,00	1,21	16,06	-	-	16,40	-	16,40	-	68,27	-	1,10			2,31
09.04.15	24,00	-	74,22	58,52	15,70	68,22	43,71	24,51	7,00	5,00	1,42	15,98	-	-	16,30	-	16,30	-	68,22	-	1,09			2,51
10.04.15	24,00	-	76,01	60,63	15,38	67,79	44,18	23,61	7,00	5,00	1,41	15,79	-	-	16,09	-	16,09	-	67,71	-	1,07			2,48
11.04.15	24,00	-	79,41	60,10	19,31	65,61	43,50	22,11	7,00	5,00	1,31	19,67	-	-	20,06	-	20,06	-	65,61	-	1,29			2,60
12.04.15	24,00	-	76,06	60,54	15,52	65,72	44,16	21,56	7,00	5,00	1,27	16,04	-	-	16,35	-	16,35	-	65,72	-	1,05			2,32
13.04.15	24,00	-	76,19	60,75	15,44	65,45	43,78	21,67	7,00	5,00	1,28	15,99	-	-	16,33	-	16,33	-	65,46	-	1,05			2,33
14.04.15	24,00	-	76,47	60,25	16,22	65,65	43,28	22,37	7,00	5,00	1,31	16,82	-	-	17,14	-	17,14	-	65,72	-	1,11			2,41
15.04.15	24,00	-	75,71	60,10	15,61	65,79	42,64	23,15	7,00	5,00	1,35	16,15	-	-	16,44	-	16,44	-	65,84	-	1,07			2,42
16.04.15	24,00	-	74,36	60,11	14,25	65,80	42,81	22,99	7,00	5,00	1,35	14,74	-	-	15,03	-	15,03	-	65,83	-	0,97			2,32
17.04.15	24,00	-	74,01	60,14	13,87	66,66	42,91	23,75	7,00	5,00	1,40	14,25	-	-	14,53	-	14,53	-	66,91	-	0,95			2,35
18.04.15	24,00	-	75,40	60,17	15,23	67,80	43,46	24,34	7,00	5,00	1,45	15,45	-	-	15,77	-	15,77	-	67,93	-	1,05			2,50
19.04.15	24,00	-	76,53	59,80	16,73	68,04	43,52	24,52	7,00	5,00	1,45	17,02	-	-	17,35	-	17,35	-	68,03	-	1,16			2,61
20.04.15	24,00	-	76,67	60,33	16,34	68,41	43,75	24,66	7,00	5,00	1,46	16,67	-	-	17,01	-	17,01	-	68,43	-	1,14			2,61
21.04.15	24,00	-	68,38	62,05	6,33	69,32	44,73	24,59	7,00	5,00	1,52	6,61	-	-	6,72	-	6,72	-	68,33	-	0,45			1,97
22.04.15	24,00	-	29,40	29,53	-0,13	76,95	46,30	30,65	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	31,66	-	0,00			0,90
23.04.15	24,00		73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
Среднее	23,94	-	73,10	58,67	14,43	68,43	44,10	24,33	7,00	5,00	1,39	14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	66,25	-	1,01	-	-	2,40
Итого	742,00		2266,25	1818,83	447,42						43,08	460,93	0,00	0,00	470,36	0,00	470,36	0,00			31,33	0,00	0,00	74,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.04.15 20:00	168,83	134,31	35,11	-	35,94	-	5,83	-	-
	23.04.15 18:00	1619,39	1301,13	327,73	-	334,45	-	53,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -1,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **470,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать для отчетов ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

29,98