

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: 9907.038.1
 Абонтен: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
 Стронт.Адрес: Ново-Александровская 19
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Телефон: (812) 313-47-06
 Источник: Обуховский 3-д
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70


Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(С)-0415.bt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 25 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее			
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	кк/см2	кк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00	-	87,78	72,16	15,62	72,54	46,50	26,04	7,00	5,00	1,91	15,25	-	-	15,63	-	15,63	-	72,65	-	1,11	-	-	3,02
25.03.15	24.00	-	55,58	52,87	2,71	69,62	48,53	21,09	7,00	5,00	0,21	17,00	-	-	17,34	-	17,34	-	64,81	-	1,10	-	-	1,31
26.03.15	24.00	-	88,77	71,29	17,48	73,11	45,65	27,46	7,00	5,00	1,96	17,54	-	-	17,94	-	17,94	-	72,97	-	1,28	-	-	3,24
27.03.15	24.00	-	88,72	70,66	18,06	72,91	46,36	26,55	7,00	5,00	1,88	18,08	-	-	18,52	-	18,52	-	72,82	-	1,32	-	-	3,19
28.03.15	24.00	-	86,59	72,23	14,36	72,43	46,88	25,55	7,00	5,00	1,86	14,29	-	-	14,64	-	14,64	-	72,35	-	1,03	-	-	2,89
29.03.15	24.00	-	89,92	71,49	18,43	71,58	46,63	24,95	7,00	5,00	1,82	18,07	-	-	18,49	-	18,49	-	71,21	-	1,29	-	-	3,11
30.03.15	24.00	-	87,81	71,13	16,68	69,34	45,26	24,08	7,00	5,00	1,75	16,20	-	-	16,55	-	16,55	-	69,40	-	1,13	-	-	2,87
31.03.15	24.00	-	89,90	71,10	18,80	69,34	45,24	24,10	7,00	5,00	1,75	18,29	-	-	18,67	-	18,67	-	69,46	-	1,27	-	-	3,02
01.04.15	24.00	-	89,22	71,93	17,29	69,44	45,73	23,71	7,00	5,00	1,75	16,72	-	-	17,07	-	17,07	-	69,46	-	1,16	-	-	2,91
02.04.15	24.00	-	87,53	71,62	15,91	69,40	45,33	24,07	7,00	5,00	1,77	15,29	-	-	15,64	-	15,64	-	69,29	-	1,06	-	-	2,83
03.04.15	24.00	-	89,15	71,75	17,40	69,52	45,56	23,96	7,00	5,00	1,76	16,83	-	-	17,19	-	17,19	-	69,64	-	1,17	-	-	2,93
04.04.15	24.00	-	89,85	70,59	19,26	69,51	45,16	24,35	7,00	5,00	1,77	18,62	-	-	19,03	-	19,03	-	69,47	-	1,29	-	-	3,06
05.04.15	24.00	-	88,38	70,35	18,03	69,72	45,13	24,59	7,00	5,00	1,78	17,41	-	-	17,79	-	17,79	-	69,69	-	1,21	-	-	2,99
06.04.15	24.00	-	88,37	70,94	17,43	69,58	45,39	24,19	7,00	5,00	1,76	16,94	-	-	17,30	-	17,30	-	69,46	-	1,17	-	-	2,93
07.04.15	24.00	-	86,79	71,09	15,70	69,39	45,25	24,14	7,00	5,00	1,75	15,21	-	-	15,53	-	15,53	-	69,45	-	1,06	-	-	2,81
08.04.15	24.00	-	88,44	71,10	17,34	67,79	44,73	23,06	7,00	5,00	1,67	16,86	-	-	17,23	-	17,23	-	67,69	-	1,14	-	-	2,82
09.04.15	23.00	-	83,36	65,29	18,07	67,50	44,04	23,46	7,00	5,00	1,51	18,50	-	-	18,89	-	18,89	-	67,44	-	1,25	-	-	2,76
10.04.15	24.00	-	87,37	71,28	16,09	67,21	44,62	22,59	7,00	5,00	1,64	15,68	-	-	15,99	-	15,99	-	66,93	-	1,05	-	-	2,69
11.04.15	24.00	-	90,70	70,08	20,62	64,91	43,41	21,50	7,00	5,00	1,54	20,13	-	-	20,52	-	20,52	-	64,86	-	1,31	-	-	2,85
12.04.15	24.00	-	88,19	70,78	17,41	65,06	43,74	21,32	7,00	5,00	1,54	17,01	-	-	17,32	-	17,32	-	65,03	-	1,11	-	-	2,64
13.04.15	24.00	-	88,70	71,32	17,38	64,76	43,35	21,41	7,00	5,00	1,55	17,05	-	-	17,36	-	17,36	-	64,72	-	1,10	-	-	2,65
14.04.15	24.00	-	88,11	70,82	17,29	64,97	43,17	21,80	7,00	5,00	1,55	17,14	-	-	17,48	-	17,48	-	64,96	-	1,12	-	-	2,67
15.04.15	24.00	-	88,21	70,50	17,71	65,03	42,76	22,27	7,00	5,00	1,58	17,57	-	-	17,88	-	17,88	-	64,99	-	1,14	-	-	2,72
16.04.15	24.00	-	88,22	70,54	17,68	65,12	42,95	22,17	7,00	5,00	1,57	17,60	-	-	17,95	-	17,95	-	65,09	-	1,15	-	-	2,72
17.04.15	24.00	-	87,27	70,51	16,76	65,82	42,87	22,95	7,00	5,00	1,61	16,87	-	-	17,20	-	17,20	-	65,98	-	1,12	-	-	2,72
18.04.15	24.00	-	89,12	69,98	19,14	67,16	43,61	23,55	7,00	5,00	1,64	19,22	-	-	19,60	-	19,60	-	67,21	-	1,29	-	-	2,93
19.04.15	24.00	-	88,70	69,25	19,45	67,39	43,28	24,11	7,00	5,00	1,68	19,31	-	-	19,74	-	19,74	-	67,32	-	1,30	-	-	2,98
20.04.15	24.00	-	87,54	70,42	17,12	67,72	43,76	23,96	7,00	5,00	1,71	16,88	-	-	17,23	-	17,23	-	67,67	-	1,14	-	-	2,85
21.04.15	24.00	-	83,37	74,17	9,20	68,32	44,89	23,43	7,00	5,00	1,76	8,91	-	-	9,09	-	9,09	-	67,69	-	0,60	-	-	2,37
22.04.15	24.00	-	39,11	38,69	0,42	73,73	45,75	27,98	7,00	5,00	1,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	31,22	-	0,00	-	-	1,11
23.04.15	24.00	-	98,02	75,25	22,77	67,01	45,27	21,74	7,00	5,00	1,76	21,31	-	-	21,74	-	21,74	-	65,66	-	1,40	-	-	3,16
Среднее	23,97	-	85,77	69,39	16,37	68,61	44,86	23,75	7,00	5,00	1,64	16,51	-	-	16,86	-	16,86	-	66,99	-	1,12	-	-	2,77
Итого	743,00	-	2658,79	2151,18	507,61						50,87	511,78	0,00	0,00	522,55	0,00	522,55	0,00			34,87	0,00	0,00	85,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.04.15 06:00	17457,22	14163,09	3186,84	-	3266,18	-	627,73	-	-
	24.04.15 09:00	17955,14	14569,70	3275,42	-	3356,58	-	643,57	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: с/оток; Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °C = -1,49 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 84,24 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 522,55 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)


ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

ГУП "ТЭК СПб" Отдел "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«25» 04 . 15

3238