

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015  
 Договор: 10965.038.1  
 Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / ЦО+ГВС  
 Строит.Адрес: Ново-Александровская 25  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский 3-д  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ЦО+ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206408  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206408  
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40  
 тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32  
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер:  
 тр.подпитки(V5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$  лето:  $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$   
 Режим (схема): 3001  
 Gmin= 0,1 Gmax= 45  
 Gmin= 0,1 Gmax= 45  
 Gmin= 0,067 Gmax= 30  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:  
 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:  
 Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:  
 Термопреобр.: Преобр.давления:  
 Термопреобр.: Преобр.давления:  
 Тхв, гр.С= 2,92

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплотр-е	
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
25.03.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
26.03.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
27.03.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
28.03.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
29.03.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
30.03.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
31.03.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
01.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
02.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
03.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
04.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
05.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
06.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
07.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
08.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
09.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
10.04.15	24.00	-	89,54	74,81	14,73	67,44	44,65	22,79	7,00	5,00	1,80	13,37	-	-	13,64	-	13,64	-	67,29	-	0,90	-	-	2,70
11.04.15	24.00	-	89,50	74,19	15,31	65,21	43,42	21,79	7,00	5,00	1,71	13,86	-	-	14,13	-	14,13	-	65,15	-	0,90	-	-	2,62
12.04.15	24.00	-	89,13	74,59	14,54	65,32	43,86	21,46	7,00	5,00	1,70	13,12	-	-	13,38	-	13,38	-	65,34	-	0,86	-	-	2,55
13.04.15	24.00	-	88,57	75,01	13,56	65,03	43,56	21,47	7,00	5,00	1,71	12,10	-	-	12,34	-	12,34	-	64,99	-	0,79	-	-	2,49
14.04.15	24.00	-	88,51	74,74	13,77	65,26	43,21	22,05	7,00	5,00	1,75	12,24	-	-	12,49	-	12,49	-	65,22	-	0,80	-	-	2,55
15.04.15	24.00	-	88,74	74,93	13,81	65,32	42,83	22,49	7,00	5,00	1,79	12,29	-	-	12,54	-	12,54	-	65,23	-	0,80	-	-	2,59
16.04.15	24.00	-	89,28	74,59	14,69	65,39	43,02	22,37	7,00	5,00	1,76	13,20	-	-	13,45	-	13,45	-	65,40	-	0,87	-	-	2,63
17.04.15	24.00	-	89,85	74,64	15,21	66,20	43,19	23,01	7,00	5,00	1,82	13,67	-	-	13,98	-	13,98	-	66,31	-	0,90	-	-	2,73
18.04.15	24.00	-	88,28	74,67	13,61	67,41	43,81	23,60	7,00	5,00	1,86	12,24	-	-	12,47	-	12,47	-	67,44	-	0,83	-	-	2,68
19.04.15	24.00	-	90,05	74,38	15,67	67,65	43,80	23,85	7,00	5,00	1,87	14,21	-	-	14,50	-	14,50	-	67,65	-	0,96	-	-	2,84
20.04.15	24.00	-	89,37	74,87	14,50	68,05	44,08	23,97	7,00	5,00	1,89	13,14	-	-	13,42	-	13,42	-	68,04	-	0,90	-	-	2,78
21.04.15	24.00	-	84,37	76,83	7,54	68,76	44,83	23,93	7,00	5,00	1,93	6,35	-	-	6,47	-	6,47	-	67,98	-	0,43	-	-	2,36
22.04.15	24.00	-	23,20	22,87	0,33	76,11	48,19	27,92	7,00	5,00	0,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,73	-	0,00	-	-	0,66
23.04.15	24.00		83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
Среднее	24,00	-	83,72	70,86	12,87	67,17	44,03	23,13	7,00	5,00	1,71	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	63,14	-	0,76	-	-	2,48
Итого	744,00		2595,39	2196,52	398,87						53,06	357,19	0,00	0,00	364,39	0,00	364,39	0,00			23,68	0,00	0,00	76,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб, ч
	24.03.15 16:00	51964,26	45248,91	5909,40	-	6049,47	-	1364,53	-	-
	23.04.15 19:00	1180,34	991,73	169,40	-	172,84	-	35,31	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

с/учетом корректировок  
 с/учетом корректировок  
 с/учетом корректировок

2,92 °C = -1,04 Гкал;  
 75,69 Гкал;  
 364,39 куб.м.

с/учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 печать энергосбыта  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 «25» 04 15  
 Г.

20.04.15