

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0415.bst
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 Режим (схема):
 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-пхв)-M2*(n2-пхв) лето: Q=M1*(n1-пхв)-M2*(n2-пхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015



Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qтех.гвс.	Q общ.	
час	час	час	т	т	т	С	С	С	кк/см2	кк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.	
24.03.15	24.00	-	91,51	62,54	28,97	74,05	40,15	33,90	7,00	5,00	2,28	26,75	-	-	27,43	-	27,43	-	74,24	-	1,99	-	-	4,27	
25.03.15	24.00	-	53,28	45,22	8,06	72,05	44,79	27,26	7,00	5,00	0,02	27,59	-	-	28,14	-	28,14	-	65,55	-	1,81	-	-	1,82	
26.03.15	24.00	-	92,00	62,56	29,44	74,66	39,96	34,70	7,00	5,00	2,36	27,07	-	-	27,75	-	27,75	-	74,54	-	2,02	-	-	4,37	
27.03.15	24.00	-	94,68	62,50	32,18	74,24	40,48	33,76	7,00	5,00	2,29	29,82	-	-	30,55	-	30,55	-	74,08	-	2,21	-	-	4,50	
28.03.15	24.00	-	93,25	63,01	30,24	73,81	40,71	33,10	7,00	5,00	2,26	27,93	-	-	28,64	-	28,64	-	73,70	-	2,06	-	-	4,32	
29.03.15	24.00	-	95,39	62,32	33,07	72,65	40,19	32,46	7,00	5,00	2,24	30,34	-	-	31,07	-	31,07	-	72,27	-	2,19	-	-	4,43	
30.03.15	24.00	-	95,98	62,74	33,24	70,70	38,99	31,71	7,00	5,00	2,16	30,80	-	-	31,50	-	31,50	-	70,78	-	2,18	-	-	4,34	
31.03.15	24.00	-	99,03	62,57	36,46	70,62	39,03	31,59	7,00	5,00	2,15	33,98	-	-	34,78	-	34,78	-	70,61	-	2,40	-	-	4,55	
01.04.15	24.00	-	91,33	62,97	28,36	70,70	39,62	31,08	7,00	5,00	2,13	25,89	-	-	26,49	-	26,49	-	70,66	-	1,83	-	-	3,96	
02.04.15	24.00	-	94,96	62,76	32,20	70,72	39,65	31,07	7,00	5,00	2,13	29,74	-	-	30,43	-	30,43	-	70,66	-	2,10	-	-	4,23	
03.04.15	24.00	-	92,25	62,92	29,33	70,76	39,78	30,98	7,00	5,00	2,13	26,87	-	-	27,50	-	27,50	-	70,74	-	1,90	-	-	4,03	
04.04.15	24.00	-	91,79	62,50	29,29	70,77	39,68	31,09	7,00	5,00	2,12	26,84	-	-	27,44	-	27,44	-	70,65	-	1,90	-	-	4,02	
05.04.15	24.00	-	96,99	62,31	34,68	71,00	39,70	31,30	7,00	5,00	2,13	32,24	-	-	32,99	-	32,99	-	70,93	-	2,29	-	-	4,41	
06.04.15	24.00	-	91,81	62,17	29,64	70,82	39,82	31,00	7,00	5,00	2,10	27,20	-	-	27,84	-	27,84	-	70,74	-	1,93	-	-	4,03	
07.04.15	24.00	-	94,35	62,25	32,10	70,68	39,66	31,02	7,00	5,00	2,10	29,73	-	-	30,42	-	30,42	-	70,69	-	2,10	-	-	4,20	
08.04.15	24.00	-	89,00	59,83	29,17	68,82	39,29	29,53	7,00	5,00	1,93	26,93	-	-	27,52	-	27,52	-	68,66	-	1,85	-	-	3,78	
09.04.15	24.00	-	90,71	60,31	30,40	68,70	38,76	29,94	7,00	5,00	1,97	28,00	-	-	28,62	-	28,62	-	68,60	-	1,92	-	-	3,90	
10.04.15	24.00	-	94,55	62,33	32,22	68,12	39,25	28,87	7,00	5,00	1,98	29,79	-	-	30,43	-	30,43	-	67,73	-	2,02	-	-	4,00	
11.04.15	24.00	-	95,71	61,81	33,90	66,04	38,46	27,58	7,00	5,00	1,87	31,42	-	-	32,06	-	32,06	-	65,94	-	2,07	-	-	3,94	
12.04.15	24.00	-	93,98	62,15	31,83	66,15	38,82	27,33	7,00	5,00	1,87	29,36	-	-	29,96	-	29,96	-	66,09	-	1,94	-	-	3,80	
13.04.15	24.00	-	92,30	62,51	29,79	65,87	38,46	27,41	7,00	5,00	1,88	27,39	-	-	27,96	-	27,96	-	65,79	-	1,80	-	-	3,68	
14.04.15	24.00	-	92,66	62,31	30,35	66,11	38,05	28,06	7,00	5,00	1,91	28,03	-	-	28,58	-	28,58	-	66,05	-	1,85	-	-	3,76	
15.04.15	24.00	-	93,04	62,42	30,62	66,20	37,83	28,37	7,00	5,00	1,93	28,28	-	-	28,85	-	28,85	-	66,12	-	1,87	-	-	3,80	
16.04.15	24.00	-	94,76	61,95	32,81	66,26	38,02	28,24	7,00	5,00	1,91	30,33	-	-	30,94	-	30,94	-	66,23	-	2,01	-	-	3,92	
17.04.15	24.00	-	90,78	62,10	28,68	67,16	38,01	29,15	7,00	5,00	1,97	26,24	-	-	26,82	-	26,82	-	67,23	-	1,77	-	-	3,74	
18.04.15	24.00	-	95,35	62,07	33,28	68,35	38,52	29,83	7,00	5,00	2,01	30,98	-	-	31,63	-	31,63	-	68,34	-	2,12	-	-	4,13	
19.04.15	24.00	-	93,99	61,85	32,14	68,57	38,41	30,16	7,00	5,00	2,02	29,90	-	-	30,51	-	30,51	-	68,46	-	2,05	-	-	4,07	
20.04.15	24.00	-	92,05	61,59	30,46	69,80	39,41	30,39	7,00	5,00	1,99	28,87	-	-	29,51	-	29,51	-	69,48	-	2,01	-	-	4,00	
21.04.15	24.00	-	92,05	61,59	30,46	69,80	39,41	30,39	7,00	5,00	1,99	28,87	-	-	29,51	-	29,51	-	69,48	-	2,01	-	-	4,00	
22.04.15	24.00	-	92,05	61,59	30,46	69,80	39,41	30,39	7,00	5,00	1,99	28,87	-	-	29,51	-	29,51	-	69,48	-	2,01	-	-	4,00	
23.04.15	24.00	-	92,05	61,59	30,46	69,80	39,41	30,39	7,00	5,00	1,99	28,87	-	-	29,51	-	29,51	-	69,48	-	2,01	-	-	4,00	
Среднее	24.00	-	92,05	61,59	30,46	69,80	39,41	30,39	7,00	5,00	1,99	28,87	-	-	29,51	-	29,51	-	69,48	-	2,01	-	-	4,00	
Итого	744,00	-	2853,64	1909,35	944,29						61,80	894,91	0,00	0,00	914,90	0,00	914,90	0,00	62,18	0,00	0,00			123,98	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °С = -2,61 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 121,37 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 914,90 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Handwritten signature)



59,57