

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / ЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Договор: Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: TCRB-026M № 1318190	Часовые и суточные архивы в файлах: Режим (схема):	ТСРВ026M-1318190-ц(с)-0415.txt	Приборы УУТЭ поверены до _____	Тхв, гр.С= 2,92
Подающ.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): тр-д.ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	расходомер: расходомер: расходомер: расходомер: расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nхв)-m2*(n2-nхв) лето: Qгвс=m3*(n3-nхв)	Qот= Qгвс.ср= Gот=0	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=0	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение
Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qтех.гвс.	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00	-	139,92	138,58	1,34	73,34	52,84	20,50	4,66	4,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94
25.03.15	23.95	-	75,39	74,83	0,56	57,93	49,36	8,57	4,74	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
26.03.15	24,00	-	144,19	142,94	1,25	73,99	53,21	20,78	4,78	4,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
27.03.15	24,00	-	134,91	133,80	1,11	73,66	52,53	21,13	4,65	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91
28.03.15	24,00	-	135,08	133,89	1,20	73,24	52,60	20,64	4,59	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
29.03.15	24,00	-	134,48	133,19	1,29	72,27	52,13	20,14	4,60	4,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
30.03.15	24,00	-	132,78	131,49	1,29	70,08	50,45	19,63	4,68	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
31.03.15	24,00	-	133,36	132,04	1,33	70,05	50,48	19,57	4,70	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
01.04.15	24,00	-	135,15	133,84	1,31	70,18	51,01	19,17	4,66	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
02.04.15	24,00	-	134,74	133,37	1,37	70,20	50,92	19,28	4,66	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
03.04.15	24,00	-	126,41	125,30	1,11	70,26	50,26	20,00	4,70	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
04.04.15	24,00	-	120,01	119,11	0,89	70,29	49,51	20,78	4,73	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
05.04.15	24,00	-	121,96	121,00	0,97	70,50	49,93	20,57	4,66	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
06.04.15	24,00	-	123,13	122,13	1,00	70,32	49,85	20,47	4,64	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
07.04.15	24,00	-	123,64	122,59	1,05	70,12	49,89	20,23	4,64	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
08.04.15	24,00	-	123,63	122,45	1,18	68,39	49,06	19,33	4,67	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
09.04.15	24,00	-	118,39	117,36	1,03	68,20	48,39	19,81	4,59	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
10.04.15	24,00	-	122,90	121,69	1,21	67,82	48,87	18,95	4,58	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
11.04.15	24,00	-	122,07	120,72	1,35	65,62	47,67	17,95	4,63	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
12.04.15	24,00	-	124,71	123,25	1,47	65,73	48,23	17,50	4,59	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
13.04.15	24,00	-	123,47	122,10	1,37	65,44	47,78	17,66	4,63	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
14.04.15	24,00	-	122,15	120,98	1,17	65,67	47,59	18,08	4,62	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
15.04.15	24,00	-	121,12	119,98	1,14	65,77	47,52	18,25	4,66	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
16.04.15	24,00	-	119,31	118,25	1,06	65,84	47,53	18,31	4,61	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
17.04.15	24,00	-	120,53	119,48	1,05	66,64	47,88	18,76	4,68	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
18.04.15	24,00	-	122,53	121,51	1,02	67,86	48,61	19,25	4,54	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
19.04.15	24,00	-	125,23	124,07	1,16	68,82	49,77	19,05	4,65	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
20.04.15	24,00	-	125,23	124,07	1,16	68,82	49,77	19,05	4,65	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
21.04.15	24,00	-	125,23	124,07	1,16	68,82	49,77	19,05	4,65	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
22.04.15	24,00	-	125,23	124,07	1,16	68,82	49,77	19,05	4,65	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
23.04.15	24,00	-	125,23	124,07	1,16	68,82	49,77	19,05	4,65	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Среднее	24,00	-	125,23	124,07	1,16	68,82	49,77	19,05	4,65	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Итого	1679,95	-	3882,11	3846,21	35,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(M3)	V4(M3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.04.15 14:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

суток:
 Гкал;
 куб.м;

ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

2,92 °C = 0,00 Гкал;
 77,62 Гкал;
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок
 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 для ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК-СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 25 04 15 »