

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14725

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	65,37	9,20	171,784	-	-	45,65	4,60	171,565	-	19,72	0,219	-	-	-	3,413
24.03.15	24	-	59,96	9,20	173,162	-	-	43,26	4,60	172,856	-	16,70	0,306	-	-	-	2,920
25.03.15	24	-	62,65	9,20	169,423	-	-	44,06	4,60	169,164	-	18,58	0,259	-	-	-	3,173
26.03.15	24	-	67,84	9,20	147,176	-	-	44,82	4,60	146,869	-	23,03	0,307	-	-	-	3,415
27.03.15	24	-	60,51	9,20	165,091	-	-	42,67	4,60	164,691	-	17,84	0,400	-	-	-	2,976
28.03.15	24	-	55,12	9,20	164,458	-	-	40,23	4,60	163,966	-	14,89	0,493	-	-	-	2,482
29.03.15	24	-	54,68	9,20	166,015	-	-	39,47	4,60	165,558	-	15,21	0,457	-	-	-	2,556
30.03.15	24	-	58,31	9,20	163,745	-	-	41,60	4,60	163,433	-	16,71	0,312	-	-	-	2,763
31.03.15	24	-	60,70	9,20	166,045	-	-	43,18	4,60	165,780	-	17,52	0,264	-	-	-	2,933
01.04.15	24	-	57,13	9,20	162,835	-	-	41,21	4,60	162,503	-	15,92	0,332	-	-	-	2,620
02.04.15	24	-	58,41	9,20	163,953	-	-	41,72	4,60	163,686	-	16,69	0,267	-	-	-	2,760
03.04.15	24	-	59,85	9,20	166,080	-	-	42,75	4,60	165,864	-	17,10	0,217	-	-	-	2,863
04.04.15	24	-	58,65	9,20	165,542	-	-	41,99	4,60	165,282	-	16,65	0,260	-	-	-	2,781
05.04.15	24	-	60,46	9,20	164,184	-	-	43,07	4,60	162,274	-	17,39	1,910	-	-	-	2,952
06.04.15	24	-	61,53	9,20	165,447	-	-	44,00	4,60	163,499	-	17,53	1,947	-	-	-	3,000
07.04.15	24	-	59,37	9,20	164,631	-	-	42,49	4,60	164,080	-	16,88	0,552	-	-	-	2,817
08.04.15	24	-	58,30	9,20	165,576	-	-	41,89	4,60	165,016	-	16,41	0,560	-	-	-	2,754
09.04.15	24	-	57,21	9,20	167,128	-	-	41,43	4,60	166,591	-	15,78	0,537	-	-	-	2,672
10.04.15	24	-	54,60	9,20	166,919	-	-	40,21	4,60	166,388	-	14,38	0,531	-	-	-	2,436
11.04.15	24	-	50,25	9,20	165,942	-	-	38,02	4,60	165,344	-	12,24	0,597	-	-	-	2,067
12.04.15	24	-	48,28	9,20	166,041	-	-	37,24	4,60	165,463	-	11,05	0,577	-	-	-	1,869
13.04.15	24	-	48,95	9,20	166,888	-	-	37,37	4,60	166,344	-	11,58	0,544	-	-	-	1,966
14.04.15	24	-	52,70	9,20	164,803	-	-	39,01	4,60	164,235	-	13,69	0,568	-	-	-	2,292
15.04.15	24	-	57,17	9,20	160,237	-	-	40,70	4,60	159,775	-	16,46	0,461	-	-	-	2,670
16.04.15	24	-	58,51	9,20	160,550	-	-	41,64	4,60	160,196	-	16,88	0,355	-	-	-	2,738
17.04.15	24	-	57,52	9,20	156,633	-	-	40,96	4,60	156,387	-	16,56	0,247	-	-	-	2,617
18.04.15	24	-	59,77	9,20	159,040	-	-	42,27	4,60	158,970	-	17,50	0,070	-	-	-	2,800
19.04.15	24	-	62,43	9,20	158,636	-	-	43,61	4,60	158,723	-	18,83	-0,087	-	-	-	3,000
20.04.15	24	-	60,53	9,20	159,495	-	-	42,99	4,60	159,525	-	17,54	-0,030	-	-	-	2,810
21.04.15	24	-	57,63	9,20	159,277	-	-	41,55	4,60	159,281	-	16,08	-0,004	-	-	-	2,574
22.04.15	24	-	53,02	9,20	159,070	-	-	39,67	4,60	155,203	-	13,35	3,868	-	-	-	2,290
Среднее	24,00	-	57,98	9,20	163,736	-	-	41,64	4,60	163,178	-	16,34	0,558	-	-	-	2,709
Итого	744,0				5075,806	0,000				5058,509	0,000		17,296	0,00	0,00	0,00	83,98

Ориентировочно до конца месяца(+)

1271,660

1266,610

5,050

21,52

Корректировка за прошлый месяц (-)

1520,373

1516,076

4,304

23,27

Итого за апрель 2015 :

4827,092

4809,044

18,041

82,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 02:00	76709,461	-	76146,505	-	-	-	1700,778	
23.04.15 02:00	81783,637	-	81203,253	-	-	-	1784,528	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по управлению тепловой энергией

Унитарное предприятие «Теплоэнергоснабжение» (УП «ТЭ») ОАО «ТЭК-1»

Отдел расчетов и анализа

теплотребления

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО

по заявке до получения Акта доп. учета

29.04.2015

Дата _____

«ЗАО "ДомТелеком"**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**