

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонтент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14736

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ-1 50

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	65,53	9,20	181,940	-	-	46,51	4,60	176,364	-	19,03	5,577	-	-	-	3,737
24.03.15	24	-	60,11	9,20	183,343	-	-	43,84	4,60	177,573	-	16,27	5,770	-	-	-	3,251
25.03.15	24	-	62,80	9,20	182,472	-	-	45,05	4,60	176,900	-	17,76	5,573	-	-	-	3,506
26.03.15	24	-	68,05	9,20	162,334	-	-	46,56	4,60	157,909	-	21,49	4,425	-	-	-	3,709
27.03.15	24	-	60,67	9,20	181,832	-	-	44,37	4,60	177,081	-	16,30	4,751	-	-	-	3,189
28.03.15	24	-	55,25	9,20	181,081	-	-	41,57	4,60	176,056	-	13,67	5,025	-	-	-	2,700
29.03.15	24	-	54,78	9,20	182,683	-	-	41,38	4,60	177,776	-	13,41	4,908	-	-	-	2,667
30.03.15	24	-	58,38	9,20	180,361	-	-	42,94	4,60	175,609	-	15,44	4,752	-	-	-	3,003
31.03.15	24	-	60,86	9,20	183,029	-	-	44,61	4,60	178,245	-	16,25	4,783	-	-	-	3,203
01.04.15	24	-	57,25	9,20	179,316	-	-	42,55	4,60	174,434	-	14,70	4,882	-	-	-	2,859
02.04.15	24	-	58,52	9,20	180,722	-	-	43,18	4,60	175,677	-	15,34	5,045	-	-	-	3,005
03.04.15	24	-	59,99	9,20	183,256	-	-	44,20	4,60	178,001	-	15,79	5,256	-	-	-	3,142
04.04.15	24	-	58,75	9,20	182,715	-	-	43,45	4,60	177,288	-	15,31	5,427	-	-	-	3,048
05.04.15	24	-	60,60	9,20	181,183	-	-	44,36	4,60	175,604	-	16,24	5,579	-	-	-	3,206
06.04.15	24	-	61,67	9,20	182,610	-	-	45,15	4,60	176,966	-	16,52	5,644	-	-	-	3,287
07.04.15	24	-	59,51	9,20	181,788	-	-	43,95	4,60	176,087	-	15,56	5,701	-	-	-	3,094
08.04.15	24	-	58,43	9,20	182,903	-	-	43,38	4,60	177,095	-	15,05	5,808	-	-	-	3,020
09.04.15	24	-	57,34	9,20	184,470	-	-	42,90	4,60	178,971	-	14,44	5,499	-	-	-	2,914
10.04.15	24	-	54,72	9,20	184,175	-	-	41,49	4,60	179,186	-	13,22	4,990	-	-	-	2,657
11.04.15	24	-	50,36	9,20	182,826	-	-	39,19	4,60	178,373	-	11,18	4,452	-	-	-	2,233
12.04.15	24	-	48,38	9,20	182,822	-	-	38,33	4,60	178,684	-	10,04	4,139	-	-	-	2,010
13.04.15	24	-	49,04	9,20	183,751	-	-	38,45	4,60	179,760	-	10,58	3,991	-	-	-	2,113
14.04.15	24	-	52,70	9,20	175,985	-	-	39,85	4,60	172,249	-	12,85	3,736	-	-	-	2,425
15.04.15	24	-	57,26	9,20	164,499	-	-	41,18	4,60	161,013	-	16,08	3,486	-	-	-	2,802
16.04.15	24	-	58,64	9,20	164,945	-	-	42,27	4,60	161,410	-	16,37	3,535	-	-	-	2,864
17.04.15	24	-	57,63	9,20	160,989	-	-	41,55	4,60	157,506	-	16,09	3,484	-	-	-	2,748
18.04.15	24	-	59,87	9,20	163,566	-	-	42,78	4,60	160,054	-	17,09	3,512	-	-	-	2,959
19.04.15	24	-	62,57	9,20	163,366	-	-	44,27	4,60	159,838	-	18,30	3,528	-	-	-	3,159
20.04.15	24	-	60,68	9,20	164,165	-	-	43,48	4,60	160,663	-	17,20	3,502	-	-	-	2,990
21.04.15	24	-	57,75	9,20	163,951	-	-	42,02	4,60	160,406	-	15,73	3,545	-	-	-	2,742
22.04.15	24	-	53,17	9,20	163,439	-	-	39,86	4,60	159,981	-	13,30	3,458	-	-	-	2,324
Среднее	24,00	-	58,10	9,20	176,662	-	-	42,73	4,60	172,024	-	15,37	4,637	-	-	-	2,921
Итого	744,0	-	-	-	5476,520	0,000	-	-	-	5332,758	0,000	-	143,762	0,00	0,00	0,00	90,56

Ориентировочно до конца месяца(+)

1307,911

1279,838

28,073

22,61

Корректировка за прошлый месяц (-)

1608,368

1548,755

59,613

25,97

Итого за апрель 2015 :

5176,063

5063,841

112,222

87,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.15 23:00	80359,650	-	81289,445	-	-	-	1786,138	
22.04.15 23:00	85836,170	-	86622,204	-	-	-	1876,701	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Филия «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

29.04.2015