

Абонент: ЖКС Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / ЦО  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015  
 Договор: 8692.038.1  
 Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Дата		Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час				т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00	-		450,56	443,79	6,77	50,27	43,88	6,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
25.03.15	24.00	-		448,65	443,40	5,25	52,47	45,60	6,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
26.03.15	24.00	-		447,07	444,07	3,00	53,19	46,10	7,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
27.03.15	24.00	-		445,68	444,93	0,75	53,57	46,49	7,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
28.03.15	24.00	-		446,40	445,65	0,75	49,17	43,31	5,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
29.03.15	24.00	-		448,10	442,85	5,25	50,60	44,36	6,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
30.03.15	24.00	-		447,13	443,37	3,76	49,41	43,46	5,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
31.03.15	24.00	-		447,49	444,47	3,02	48,78	42,93	5,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
01.04.15	24.00	-		445,90	444,40	1,50	49,25	43,36	5,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
02.04.15	24.00	-		446,00	445,25	0,75	48,97	43,10	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
03.04.15	24.00	-		446,60	445,10	1,50	49,01	43,14	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
04.04.15	24.00	-		445,72	445,72	0,00	49,15	43,24	5,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
05.04.15	24.00	-		448,67	443,41	5,26	49,01	43,10	5,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
06.04.15	24.00	-		448,12	442,86	5,26	49,50	43,54	5,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91
07.04.15	24.00	-		446,28	441,79	4,49	49,10	43,27	5,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
08.04.15	24.00	-		449,23	438,09	11,14	48,84	43,07	5,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
09.04.15	24.00	-		450,19	436,81	13,38	48,32	42,67	5,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
10.04.15	24.00	-		449,69	437,02	12,67	48,08	42,50	5,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
11.04.15	24.00	-		448,79	437,65	11,14	47,21	41,89	5,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
12.04.15	24.00	-		448,27	437,08	11,19	47,81	42,49	5,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
13.04.15	24.00	-		450,12	434,39	15,73	48,30	42,95	5,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
14.04.15	20.00	-		374,19	362,99	11,20	46,08	41,15	4,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
15.04.15	24.00	-		445,98	439,31	6,67	45,73	40,74	4,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
16.04.15	24.00	-		442,66	441,92	0,74	45,65	40,63	5,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
17.04.15	24.00	-		441,82	441,82	0,00	45,95	40,88	5,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
18.04.15	24.00	-		440,52	440,52	0,00	48,41	42,71	5,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
19.04.15	24.00	-		439,86	439,86	0,00	48,72	43,02	5,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
20.04.15	24.00	-		439,63	439,63	0,00	48,41	42,70	5,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
21.04.15	24.00	-		438,94	438,94	0,00	48,84	43,12	5,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
22.04.15	23.00	-		419,90	419,90	0,00	48,82	43,19	5,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
23.04.15	24.00	-		442,94	438,23	4,71	48,89	43,09	5,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
Среднее	23,84	-		442,94	438,23	4,71	48,89	43,09	5,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
Итого	739,00	-		13731,10	13585,22	145,88						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		24.03.15 17:00	70485,69	69764,89	-	-	-	-	567,77	-
	23.04.15 19:00	83965,57	83108,87	-	-	-	-	651,96	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °C = 0,00 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 86,38 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов  
 ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Теплоэнергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУ УТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 25.04 15 г.