

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский 3-д

Договор: Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 207152	Часовые и суточные архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0415.txt	Режим (схема): 3001	Приборы УУТЗ поверены до _____	T <sub>хв</sub> , гр.С = 2,92
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:	расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:	Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:	тр-д.ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:	тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:	Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=	Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0	Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015			

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
24.03.15	24.00	-	121,99	104,39	17,60	71,38	43,89	27,49	7,28	4,72	3,00	15,80	-	-	16,16	-	16,16	-	71,47	-	1,13	-	-	4,13
25.03.15	24.00	-	69,84	69,00	0,84	69,21	44,65	24,56	6,69	5,45	0,44	22,95	-	-	23,31	-	23,31	-	57,60	-	1,32	-	-	1,76
26.03.15	24.00	-	79,54	82,36	-2,82	62,32	40,87	21,45	5,24	4,25	0,56	19,51	-	-	19,78	-	19,78	-	53,08	-	1,03	-	-	1,59
27.03.15	24.00	-	133,96	112,69	21,27	71,59	45,17	26,42	7,90	4,75	3,26	17,52	-	-	17,91	-	17,91	-	71,41	-	1,25	-	-	4,51
28.03.15	24.00	-	132,89	112,62	20,27	71,40	45,25	26,15	7,83	4,70	3,25	16,06	-	-	16,41	-	16,41	-	71,24	-	1,15	-	-	4,40
29.03.15	24.00	-	133,92	112,15	21,77	70,50	44,99	25,51	7,77	4,68	3,16	17,75	-	-	18,14	-	18,14	-	69,93	-	1,24	-	-	4,40
30.03.15	24.00	-	133,02	112,35	20,67	68,55	43,88	24,67	7,80	4,75	3,01	17,29	-	-	17,66	-	17,66	-	68,60	-	1,19	-	-	4,19
31.03.15	24.00	-	134,58	112,77	21,81	68,46	43,96	24,50	7,80	4,72	2,97	18,79	-	-	19,20	-	19,20	-	68,55	-	1,29	-	-	4,26
01.04.15	24.00	-	63,97	72,11	-8,14	64,46	42,34	22,12	5,98	4,55	0,06	21,71	-	-	21,97	-	21,97	-	47,03	-	1,02	-	-	1,08
02.04.15	24.00	-	63,39	56,44	6,95	63,84	42,10	21,74	4,71	3,11	1,23	8,38	-	-	8,49	-	8,49	-	52,97	-	0,44	-	-	1,68
03.04.15	24.00	-	75,42	60,63	14,79	68,87	44,22	24,65	4,90	3,35	1,53	14,99	-	-	15,32	-	15,32	-	65,64	-	0,98	-	-	2,52
04.04.15	24.00	-	133,12	109,53	23,59	68,29	43,25	25,04	7,69	4,75	3,01	19,81	-	-	20,22	-	20,22	-	68,12	-	1,35	-	-	4,36
05.04.15	24.00	-	133,24	109,53	23,71	68,54	43,65	24,89	7,65	4,71	2,98	20,06	-	-	20,49	-	20,49	-	68,45	-	1,37	-	-	4,36
06.04.15	24.00	-	129,19	109,92	19,27	68,41	43,82	24,59	7,63	4,71	2,91	16,40	-	-	16,74	-	16,74	-	68,28	-	1,12	-	-	4,03
07.04.15	24.00	-	130,90	110,29	20,61	68,32	43,76	24,56	7,63	4,72	2,85	18,48	-	-	18,86	-	18,86	-	68,44	-	1,27	-	-	4,12
08.04.15	22.00	-	119,00	102,06	16,94	66,68	43,32	23,36	7,69	4,73	2,40	16,82	-	-	17,16	-	17,16	-	66,44	-	1,12	-	-	3,52
09.04.15	24.00	-	128,59	107,63	20,96	66,42	42,77	23,65	7,54	4,77	2,67	19,11	-	-	19,52	-	19,52	-	66,38	-	1,27	-	-	3,94
10.04.15	24.00	-	130,43	110,72	19,71	65,96	43,11	22,85	7,65	4,72	2,66	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	65,59	-	1,17	-	-	3,84
11.04.15	24.00	-	132,40	109,64	22,76	63,94	42,26	21,68	7,59	4,70	2,51	20,71	-	-	21,11	-	21,11	-	63,79	-	1,32	-	-	3,84
12.04.15	24.00	-	128,51	111,00	17,51	64,04	42,80	21,24	7,65	4,70	2,49	15,42	-	-	15,72	-	15,72	-	63,93	-	0,99	-	-	3,48
13.04.15	24.00	-	130,13	111,10	19,03	63,88	42,59	21,29	7,69	4,72	2,50	16,97	-	-	17,29	-	17,29	-	63,83	-	1,08	-	-	3,58
14.04.15	24.00	-	127,92	110,89	17,03	64,09	42,51	21,58	7,69	4,74	2,50	15,40	-	-	15,66	-	15,66	-	64,04	-	0,99	-	-	3,49
15.04.15	24.00	-	129,78	110,57	19,21	64,17	42,18	21,99	7,69	4,76	2,53	17,74	-	-	18,08	-	18,08	-	64,10	-	1,14	-	-	3,67
16.04.15	24.00	-	128,38	110,32	18,06	64,18	42,28	21,90	7,66	4,75	2,52	16,53	-	-	16,83	-	16,83	-	64,13	-	1,06	-	-	3,58
17.04.15	20.00	-	108,12	91,64	16,48	64,90	42,31	22,59	7,59	4,79	2,13	15,59	-	-	15,88	-	15,88	-	65,18	-	1,02	-	-	3,14
18.04.15	24.00	-	129,48	110,49	18,99	66,10	42,89	23,21	7,68	4,77	2,74	16,45	-	-	16,78	-	16,78	-	66,03	-	1,09	-	-	3,83
19.04.15	24.00	-	131,46	109,66	21,80	66,39	42,85	23,54	7,64	4,78	2,76	19,15	-	-	19,55	-	19,55	-	66,22	-	1,27	-	-	4,03
20.04.15	24.00	-	130,81	110,48	20,33	66,74	43,11	23,63	7,68	4,77	2,77	18,02	-	-	18,39	-	18,39	-	66,58	-	1,20	-	-	3,97
21.04.15	24.00	-	128,51	114,86	13,65	67,26	43,93	23,33	7,87	4,71	2,82	11,81	-	-	12,07	-	12,07	-	66,58	-	0,79	-	-	3,60
22.04.15	24.00	-	111,56	110,26	1,30	77,83	70,20	7,63	7,57	4,62	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	35,93	-	0,00	-	-	0,96
23.04.15	24.00	-	118,80	102,60	16,20	67,22	44,16	23,06	7,31	4,63	2,37	16,77	-	-	17,10	-	17,10	-	63,99	-	1,09	-	-	3,46
Среднее	23,81	-	118,80	102,60	16,20	67,22	44,16	23,06	7,31	4,63	2,37	16,77	-	-	17,10	-	17,10	-	63,99	-	1,09	-	-	3,46
Итого	738,00	-	3682,85	3180,70	502,15						73,56	519,91	0,00	0,00	530,07	0,00	530,07	0,00			33,74	0,00	0,00	107,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 07:00	16062,30	13543,16	2234,29	-	2292,15	-	617,97	-	-
	23.04.15 19:00	19688,20	16675,03	2744,99	-	2812,82	-	722,67	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

суток:  
 Гкал:  
 куб.м:  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 2,92 °С = -1,52 Гкал;  
 105,78 Гкал;  
 530,07 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"  
 Фирма "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 25.04 15 » г.

22,22