

Отчет от теплопотребления по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / ЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский 3-д

Договор: Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCRB026M-1401590-4(c)-0415.txt  
 Вычислитель: TCRB-026M № 1401590  
 Поданош.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_ Преобр.давления:  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:  
 тр-д.ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:  
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:  
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$  лето:  $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/час:  $Q_{от} = Q_{гвс}$   $Q_{гвс.сп} = Q_{гвс}$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  $Q_{гвс.сп} = Q_{гвс}$   
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:  $G_{от} = 0$   $G_{гвс} = 0$

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплопотр-е		
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	111,44	96,54	14,90	69,84	46,94	22,90	7,27	2,95	2,41	12,23	0,00	12,23	12,51	0,00	12,51	-	69,57	0,00	0,86			3,27
25.03.15	23,95	-	73,50	60,75	12,74	61,20	42,74	18,46	5,95	3,69	1,42	13,36	0,00	13,36	13,57	0,00	13,57	-	60,23	0,00	0,77			2,18
26.03.15	24,00	-	124,46	109,28	15,19	70,37	48,50	21,87	7,26	2,98	2,62	12,10	0,00	12,10	12,38	0,00	12,38	-	70,07	0,00	0,85			3,47
27.03.15	24,00	-	121,80	107,17	14,62	70,42	48,79	21,63	7,28	2,97	2,55	11,54	0,00	11,54	11,80	0,00	11,80	-	70,10	0,00	0,81			3,36
28.03.15	24,00	-	124,27	108,57	15,70	69,84	48,82	21,02	7,29	2,88	2,50	12,68	0,00	12,68	12,96	0,00	12,96	-	69,51	0,00	0,88			3,39
29.03.15	24,00	-	123,43	107,64	15,79	69,21	48,62	20,59	7,24	2,86	2,43	12,78	0,00	12,78	13,06	0,00	13,06	-	68,93	0,00	0,88			3,31
30.03.15	24,00	-	120,89	106,92	13,97	67,03	47,23	19,80	7,32	2,91	2,33	10,92	0,00	10,92	11,15	0,00	11,15	-	66,74	0,00	0,73			3,06
31.03.15	24,00	-	119,97	107,46	12,52	66,96	47,06	19,90	7,29	2,90	2,34	9,61	0,00	9,61	9,81	0,00	9,81	-	66,65	0,00	0,64			2,99
01.04.15	24,00	-	121,41	107,03	14,37	67,04	47,20	19,84	7,30	2,90	2,33	11,40	0,00	11,40	11,64	0,00	11,64	-	66,75	0,00	0,76			3,10
02.04.15	24,00	-	119,74	105,60	14,14	66,98	47,08	19,90	7,30	2,90	2,31	11,24	0,00	11,24	11,47	0,00	11,47	-	66,69	0,00	0,75			3,06
03.04.15	24,00	-	120,50	106,59	13,91	67,01	47,20	19,81	7,34	2,90	2,32	10,99	0,00	10,99	11,22	0,00	11,22	-	66,73	0,00	0,74			3,05
04.04.15	24,00	-	122,12	104,59	17,54	67,09	47,07	20,02	7,32	2,91	2,30	14,60	0,00	14,60	14,90	0,00	14,90	-	66,83	0,00	0,98			3,28
05.04.15	24,00	-	119,63	104,88	14,75	67,25	47,19	20,06	7,28	2,88	2,30	11,90	0,00	11,90	12,15	0,00	12,15	-	66,97	0,00	0,80			3,10
06.04.15	24,00	-	118,13	104,14	13,99	67,11	47,07	20,04	7,26	2,89	2,29	11,07	0,00	11,07	11,29	0,00	11,29	-	66,83	0,00	0,74			3,03
07.04.15	24,00	-	119,18	104,95	14,22	66,91	47,01	19,90	7,28	2,91	2,29	11,33	0,00	11,33	11,57	0,00	11,57	-	66,67	0,00	0,76			3,05
08.04.15	24,00	-	119,94	104,93	15,01	65,57	46,39	19,18	7,30	2,93	2,21	12,16	0,00	12,16	12,40	0,00	12,40	-	65,33	0,00	0,80			3,00
09.04.15	24,00	-	118,83	104,50	14,33	65,16	46,07	19,09	7,23	2,90	2,19	11,54	0,00	11,54	11,77	0,00	11,77	-	64,89	0,00	0,75			2,94
10.04.15	24,00	-	120,07	104,94	15,12	64,98	46,05	18,93	7,28	2,92	2,18	12,35	0,00	12,35	12,59	0,00	12,59	-	64,72	0,00	0,80			2,98
11.04.15	24,00	-	120,77	103,68	17,08	62,83	45,00	17,83	7,20	2,89	2,03	14,34	0,00	14,34	14,60	0,00	14,60	-	62,57	0,00	0,90			2,93
12.04.15	24,00	-	121,50	103,13	18,37	62,94	45,32	17,62	7,22	2,89	2,00	15,57	0,00	15,57	15,86	0,00	15,86	-	62,71	0,00	0,98			2,98
13.04.15	24,00	-	116,11	102,78	13,33	62,61	44,89	17,72	7,31	2,91	2,00	10,67	0,00	10,67	10,86	0,00	10,86	-	62,37	0,00	0,67			2,66
14.04.15	24,00	-	117,93	103,09	14,84	62,76	44,84	17,92	7,32	2,92	2,03	12,07	0,00	12,07	12,29	0,00	12,29	-	62,53	0,00	0,76			2,79
15.04.15	24,00	-	116,02	102,09	13,92	62,86	44,66	18,20	7,33	2,95	2,04	11,24	0,00	11,24	11,44	0,00	11,44	-	62,62	0,00	0,71			2,74
16.04.15	24,00	-	117,19	102,21	14,99	63,05	44,87	18,18	7,24	2,94	2,04	12,26	0,00	12,26	12,49	0,00	12,49	-	62,82	0,00	0,77			2,81
17.04.15	24,00	-	116,47	103,20	13,27	63,61	45,12	18,49	7,27	2,91	2,09	10,62	0,00	10,62	10,82	0,00	10,82	-	63,32	0,00	0,68			2,76
18.04.15	24,00	-	117,71	102,82	14,89	64,92	45,75	19,17	7,28	2,94	2,15	12,21	0,00	12,21	12,45	0,00	12,45	-	64,67	0,00	0,79			2,95
19.04.15	24,00	-	117,81	103,06	14,75	65,98	46,44	19,54	7,23	2,94	2,22	12,03	-	12,03	12,27	-	12,27	-	65,69	-	0,79	-	-	3,01
20.04.15	24,00	-	117,81	103,06	14,75	65,98	46,44	19,54	7,23	2,94	2,22	12,03	-	12,03	12,27	-	12,27	-	65,69	-	0,79	-	-	3,01
21.04.15	24,00	-	117,81	103,06	14,75	65,98	46,44	19,54	7,23	2,94	2,22	12,03	-	12,03	12,27	-	12,27	-	65,69	-	0,79	-	-	3,01
22.04.15	24,00	-	117,81	103,06	14,75	65,98	46,44	19,54	7,23	2,94	2,22	12,03	-	12,03	12,27	-	12,27	-	65,69	-	0,79	-	-	3,01
23.04.15	24,00	-	117,81	103,06	14,75	65,98	46,44	19,54	7,23	2,94	2,22	12,03	-	12,03	12,27	-	12,27	-	65,69	-	0,79	-	-	3,01
Среднее	24,00	-	117,81	103,06	14,75	65,98	46,44	19,54	7,23	2,94	2,22	12,03	-	12,03	12,27	-	12,27	-	65,69	-	0,79	-	-	3,01
Итого	744,00	-	3652,02	3194,77	457,24						68,78	372,96	0,00	372,96	380,38	0,00	380,38	0,00	24,52	0,00	0,00			93,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °C = -1,09 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 92,21 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 380,38 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

*(Подпись)*

ЗАО "ДомТелеком"  
 для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"  
 филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУ УТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 23 » 04 15 г.

2343