

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015
 Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / ЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э-д

Узел учета: ЦО
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-0515.bx
 Вычислитель: СПТ-941 № 36186
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 4C Gmin= Gmax=
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 4C Gmin= Gmax=
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - hxb) - M2 * (h2 - hxb)$ лето: $Q = M1 * (h1 - hxb) - M2 * (h2 - hxb)$
 Режим (схема): 0
 Приборы УУТЗ поверены до _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0


Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е			
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	ст	P1	P2	Qтопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qтех.гвс.	Q общ.	
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.	
01.04.15	24.00		172,01	169,47	2,53	51,75	44,06	7,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
02.04.15	24.00		172,51	169,96	2,55	51,81	44,07	7,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
03.04.15	24.00		172,10	169,57	2,54	49,28	42,25	7,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32
04.04.15	24.00		174,92	172,35	2,57	50,72	43,24	7,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
05.04.15	24.00		174,29	171,71	2,58	50,34	43,08	7,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38
06.04.15	24.00		173,11	170,55	2,57	49,20	42,38	6,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
07.04.15	24.00		172,84	170,30	2,54	48,43	41,64	6,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
08.04.15	24.00		173,90	171,33	2,57	46,66	40,36	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20
09.04.15	24.00		173,81	171,22	2,59	47,64	41,13	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24
10.04.15	24.00		173,81	171,22	2,59	47,64	41,13	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
11.04.15	24.00		174,67	172,09	2,58	46,26	40,16	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
12.04.15	24.00		175,41	172,80	2,61	44,40	38,90	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91
13.04.15	24.00		176,30	173,67	2,64	41,22	36,60	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
14.04.15	24.00		173,59	170,98	2,61	41,54	36,70	4,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
15.04.15	24.00		173,59	170,98	2,61	41,54	36,70	4,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
16.04.15	24.00		173,59	170,98	2,61	41,54	36,70	4,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
17.04.15	24.00		173,57	170,97	2,61	44,65	38,80	5,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
18.04.15	24.00		173,81	171,18	2,63	47,84	41,23	6,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
19.04.15	24.00		174,56	171,92	2,64	43,79	38,39	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20
20.04.15	24.00		174,22	171,60	2,62	44,62	38,81	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
21.04.15	24.00		175,53	172,88	2,65	46,14	39,91	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24
22.04.15	24.00		175,06	172,42	2,63	47,33	40,74	6,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
23.04.15	24.00		174,32	171,69	2,64	47,19	40,71	6,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
24.04.15	24.00		174,76	172,11	2,66	44,83	39,06	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91
25.04.15	24.00		175,25	172,59	2,66	40,80	36,16	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
26.04.15	24.00		175,27	172,61	2,67	43,27	37,84	5,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03
27.04.15	24.00		175,97	173,30	2,67	43,18	37,92	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92
28.04.15	24.00		177,24	174,56	2,68	40,69	36,09	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99
29.04.15	24.00		177,07	174,39	2,68	41,80	36,82	4,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76
30.04.15	24.00		177,07	174,39	2,68	41,80	36,82	4,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
Среднее	24,00		176,60	173,91	2,69	38,35	34,58	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89
Итого	720,00		177,45	174,74	2,70	35,71	32,46	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
			175,64	172,98	2,66	40,13	35,64	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,68
			174,65	172,03	2,62	45,04	39,21	5,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
			5239,38	5160,82	78,55						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.04.15 03:00	78927,17	79116,07	-	-	-	-	599,08	-	13763,95
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

суток: _____
 Гкал: _____
 куб.м: _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



печатка энергосбыта

*Отчет принят 07.05.2015г.
 Андрей Александрович*