

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / ЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник 1я Невская котельная

Договор: Строит.Адрес: Ольминского 14
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314566-ч(с)-0415.бт
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314566 Режим (схема):
 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,9
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 * (n1 - nхв) - m2 * (n2 - nхв)$ лето: $Q_{гвс} = m3 * (n3 - nхв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: $G_{от} = 0$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 0$ $G_{гвс} = 0$

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	84,69	82,22	2,47	72,27	38,84	33,43	6,67	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93
25.03.15	24,00	-	84,34	81,84	2,50	72,90	38,86	34,04	6,64	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
26.03.15	24,00	-	84,63	82,15	2,47	73,88	39,12	34,76	6,65	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
27.03.15	24,00	-	84,41	81,97	2,44	71,41	38,53	32,88	6,64	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
28.03.15	24,00	-	84,65	82,21	2,44	70,92	38,80	32,12	6,66	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
29.03.15	24,00	-	84,22	81,76	2,47	68,94	38,06	30,88	6,64	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
30.03.15	24,00	-	83,89	81,44	2,45	68,19	37,31	30,88	6,63	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
31.03.15	24,00	-	83,93	81,47	2,45	67,65	37,17	30,48	6,63	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
01.04.15	24,00	-	82,85	80,37	2,48	68,38	37,57	30,81	6,53	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
02.04.15	24,00	-	82,51	80,06	2,45	68,09	37,46	30,63	6,51	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
03.04.15	24,00	-	82,92	80,48	2,44	68,15	37,71	30,44	6,53	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
04.04.15	24,00	-	82,59	80,16	2,42	67,61	37,44	30,17	6,51	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
05.04.15	24,00	-	83,04	80,61	2,43	68,03	37,74	30,29	6,52	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
06.04.15	24,00	-	83,27	80,85	2,42	67,76	37,97	29,79	6,53	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
07.04.15	24,00	-	83,24	80,86	2,38	68,23	38,16	30,07	6,54	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
08.04.15	24,00	-	83,35	80,97	2,38	66,68	37,70	28,98	6,54	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
09.04.15	24,00	-	83,39	81,05	2,35	66,30	37,63	28,67	6,54	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
10.04.15	24,00	-	83,22	80,89	2,33	64,55	37,29	27,26	6,54	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
11.04.15	24,00	-	83,51	81,21	2,30	63,72	37,28	26,44	6,55	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
12.04.15	24,00	-	83,51	81,21	2,30	62,82	37,50	25,32	6,56	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
13.04.15	24,00	-	83,29	80,97	2,33	63,35	37,57	25,78	6,54	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
14.04.15	24,00	-	82,80	80,45	2,34	62,35	36,82	25,53	6,52	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
15.04.15	24,00	-	82,84	80,51	2,33	63,36	36,67	26,69	6,53	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
16.04.15	24,00	-	83,04	80,71	2,33	62,89	36,76	26,13	6,53	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
17.04.15	24,00	-	82,83	80,49	2,33	64,11	36,96	27,15	6,52	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
18.04.15	24,00	-	82,83	80,50	2,33	64,52	36,92	27,60	6,51	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
19.04.15	24,00	-	83,45	81,05	2,40	67,19	37,69	29,51	6,57	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
20.04.15	24,00	-	83,45	81,05	2,40	67,19	37,69	29,51	6,57	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
21.04.15	24,00	-	83,45	81,05	2,40	67,19	37,69	29,51	6,57	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
22.04.15	24,00	-	83,45	81,05	2,40	67,19	37,69	29,51	6,57	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
23.04.15	24,00	-	83,45	81,05	2,40	67,19	37,69	29,51	6,57	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
Среднее	24,00	-	83,45	81,05	2,40	67,19	37,69	29,51	6,57	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
Итого	744,00	-	2587,03	2512,68	74,35						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,9 °C = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,23** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

