

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1  
 Строит.Адрес: Ольминского 16  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 208374	Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0415.txt	Режим (схема): 3001	Приборы УУТЭ поверены до _____	T <sub>хв</sub> , гр.С= 2,9
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д.ГВС(М3): тр-д. ГВС(М3) расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,255	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	0,084	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=76,8	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=33,6

Учет отопления (ТВ-1)															Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение				
Дата	Ти час	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dT		P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
			т	т	т	с	с	с	с	с	с	с	с	с																	с
24.03.15	24,00	-	95,75	81,15	14,60	72,71	43,91	28,80	7,00	5,00	2,39	16,78	-	-	17,06	-	-	17,06	-	-	59,99	-	-	1,01	-	-	-	-	-	-	3,40
25.03.15	24,00	-	96,20	81,98	14,22	73,35	44,19	29,16	7,00	5,00	2,44	16,32	-	-	16,57	-	-	16,57	-	-	61,35	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,44
26.03.15	24,00	-	95,84	80,81	15,03	74,34	44,51	29,83	7,00	5,00	2,51	16,99	-	-	17,26	-	-	17,26	-	-	60,08	-	-	1,02	-	-	-	-	-	-	3,53
27.03.15	24,00	-	96,26	80,28	15,98	71,83	43,53	28,30	7,00	5,00	2,40	17,90	-	-	18,15	-	-	18,15	-	-	57,11	-	-	1,02	-	-	-	-	-	-	3,42
28.03.15	24,00	-	96,17	78,17	18,00	71,36	43,72	27,64	7,00	5,00	2,30	20,20	-	-	20,52	-	-	20,52	-	-	56,83	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	3,45
29.03.15	24,00	-	95,46	78,62	16,84	69,35	42,97	26,38	7,00	5,00	2,16	19,46	-	-	19,73	-	-	19,73	-	-	55,63	-	-	1,08	-	-	-	-	-	-	3,24
30.03.15	24,00	-	94,95	80,75	14,20	68,64	42,25	26,39	7,00	5,00	2,15	16,95	-	-	17,18	-	-	17,18	-	-	56,47	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	3,11
31.03.15	24,00	-	95,08	78,72	16,36	68,07	41,89	26,18	7,00	5,00	2,14	19,04	-	-	19,29	-	-	19,29	-	-	54,49	-	-	1,04	-	-	-	-	-	-	3,17
01.04.15	24,00	-	93,86	78,15	15,71	68,78	42,24	26,54	7,00	5,00	2,15	18,08	-	-	18,34	-	-	18,34	-	-	55,90	-	-	1,01	-	-	-	-	-	-	3,16
02.04.15	24,00	-	93,76	78,82	14,94	68,44	42,20	26,24	7,00	5,00	2,12	17,05	-	-	17,29	-	-	17,29	-	-	56,59	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	3,09
03.04.15	24,00	-	94,30	76,40	17,90	68,54	42,28	26,26	7,00	5,00	2,14	20,04	-	-	20,29	-	-	20,29	-	-	54,59	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	3,23
04.04.15	24,00	-	94,56	74,69	19,87	67,99	42,07	25,92	7,00	5,00	2,10	22,05	-	-	22,36	-	-	22,36	-	-	53,72	-	-	1,19	-	-	-	-	-	-	3,29
05.04.15	24,00	-	93,92	74,13	19,79	68,39	42,23	26,16	7,00	5,00	2,10	22,44	-	-	22,70	-	-	22,70	-	-	52,94	-	-	1,19	-	-	-	-	-	-	3,29
06.04.15	24,00	-	94,70	75,60	19,10	68,15	42,46	25,69	7,00	5,00	2,08	21,46	-	-	21,74	-	-	21,74	-	-	54,47	-	-	1,17	-	-	-	-	-	-	3,25
07.04.15	24,00	-	94,39	77,23	17,16	68,59	42,68	25,91	7,00	5,00	2,13	18,96	-	-	19,23	-	-	19,23	-	-	55,32	-	-	1,05	-	-	-	-	-	-	3,18
08.04.15	24,00	-	94,62	76,24	18,38	67,05	42,21	24,84	7,00	5,00	2,04	20,33	-	-	20,60	-	-	20,60	-	-	53,81	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-	3,13
09.04.15	24,00	-	94,85	76,29	18,56	66,67	41,99	24,68	7,00	5,00	2,02	20,40	-	-	20,68	-	-	20,68	-	-	53,89	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	3,12
10.04.15	24,00	-	94,62	77,87	16,75	64,84	41,36	23,48	7,00	5,00	1,92	18,56	-	-	18,81	-	-	18,81	-	-	53,60	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,92
11.04.15	24,00	-	95,08	75,02	20,06	64,05	41,21	22,84	7,00	5,00	1,85	22,14	-	-	22,42	-	-	22,42	-	-	51,85	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	3,00
12.04.15	24,00	-	94,88	75,91	18,97	63,22	41,18	22,04	7,00	5,00	1,80	20,93	-	-	21,18	-	-	21,18	-	-	51,24	-	-	1,07	-	-	-	-	-	-	2,87
13.04.15	24,00	-	94,62	77,02	17,02	63,67	41,56	22,11	7,00	5,00	1,81	19,04	-	-	19,26	-	-	19,26	-	-	51,97	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	2,80
14.04.15	24,00	-	94,62	77,01	17,61	62,78	40,92	21,86	7,00	5,00	1,78	19,68	-	-	19,92	-	-	19,92	-	-	51,21	-	-	1,01	-	-	-	-	-	-	2,79
15.04.15	24,00	-	94,36	77,14	17,22	63,77	40,78	22,99	7,00	5,00	1,87	19,25	-	-	19,50	-	-	19,50	-	-	52,15	-	-	1,01	-	-	-	-	-	-	2,87
16.04.15	24,00	-	94,53	76,65	17,88	63,30	40,64	22,66	7,00	5,00	1,84	19,94	-	-	20,18	-	-	20,18	-	-	51,75	-	-	1,03	-	-	-	-	-	-	2,87
17.04.15	24,00	-	94,56	76,42	18,14	64,44	41,00	23,44	7,00	5,00	1,92	20,14	-	-	20,39	-	-	20,39	-	-	51,96	-	-	1,05	-	-	-	-	-	-	2,96
18.04.15	24,00	-	95,27	74,15	21,12	64,94	41,08	23,86	7,00	5,00	1,94	23,20	-	-	23,48	-	-	23,48	-	-	51,85	-	-	1,21	-	-	-	-	-	-	3,14
19.04.15	24,00	-	95,31	72,67	22,64	66,01	41,36	24,65	7,00	5,00	2,02	24,77	-	-	25,07	-	-	25,07	-	-	51,13	-	-	1,27	-	-	-	-	-	-	3,29
20.04.15	24,00	-	94,73	77,34	17,39	66,34	41,63	24,71	7,00	5,00	2,03	19,23	-	-	19,49	-	-	19,49	-	-	54,13	-	-	1,04	-	-	-	-	-	-	3,07
21.04.15	24,00	-	80,70	67,86	12,84	67,02	41,68	25,34	7,00	5,00	1,45	19,31	-	-	19,62	-	-	19,62	-	-	58,71	-	-	1,14	-	-	-	-	-	-	2,58
22.04.15	24,00	-	102,44	87,41	15,03	66,37	42,33	24,04	7,00	5,00	1,96	17,15	-	-	17,46	-	-	17,46	-	-	66,29	-	-	1,14	-	-	-	-	-	-	3,10
23.04.15	24,00	-	94,68	77,37	17,31	67,43	42,14	25,30	7,00	5,00	2,05	19,59	-	-	19,86	-	-	19,86	-	-	55,03	-	-	1,07	-	-	-	-	-	-	3,13
Среднее	24,00	-	94,68	77,37	17,31	67,43	42,14	25,30	7,00	5,00	2,05	19,59	-	-	19,86	-	-	19,86	-	-	55,03	-	-	1,07	-	-	-	-	-	-	3,13
Итого	744,00	-	2935,07	2398,45	536,62							63,59	607,38	0,00	0,00	615,63	0,00	615,63	0,00	615,63	0,00	33,29	0,00	0,00						96,89	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		24.03.15 07:00	411,78	340,99	814,79	-	827,62	-	150,00	-
	23.04.15 21:00	7016,45	5772,22	1413,67	-	1434,70	-	345,45	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 2,9 °C = -1,76 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 95,12 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 615,63 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 [Подпись]

ЗАО "ДомТелеком"  
 печать подписателя  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Ген. Дир. "СПб"  
 печать "Энергосбыт"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 «25» 04 15  
 Г.

81,53