

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
 Строит.Адрес: Ольминского 18
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70



| | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--|
| Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 | Часовые и суточ. архивы в файлах: Режим (схема): 3001 | ВКТ7-208257-ч(с)-0415.txt | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тех, гр.С = 2,9 |
| Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32 тр.подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 Gmax= 30 Gmin= 0,12 Gmax= 30 Gmin= 0,12 Gmax= 30 Gmin= Gmax= Gmin= Gmax= | | Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: ТСП-Н Термопреобр.: Термопреобр.: | Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: |
| Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот=0,311 | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс=0,1848 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qвент.ср= 0,084 | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот=93,12 | Gвент.=0 | Gтех.пот.=0 | Gгвс=33,12 |
| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015 | | | | |

| Дата | | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплототр-е | | | |
|----------|--------|-----|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------------|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------------------|-----------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Qотопл | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3 | T4 | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. | |
| | | | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб | м.куб | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | |
| 24.03.15 | 24.00 | - | | 147,37 | 133,59 | 13,78 | 72,78 | 47,71 | 25,07 | 7,00 | 5,00 | 3,44 | 12,48 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 72,93 | - | 0,91 | | | 4,35 | |
| 25.03.15 | 24.00 | - | | 146,30 | 133,93 | 12,37 | 73,43 | 48,06 | 25,37 | 7,00 | 5,00 | 3,51 | 10,85 | - | - | 11,11 | - | 11,11 | - | 73,72 | - | 0,80 | | | 4,31 | |
| 26.03.15 | 24.00 | - | | 147,54 | 134,08 | 13,46 | 74,43 | 48,53 | 25,90 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 12,00 | - | - | 12,29 | - | 12,29 | - | 74,46 | - | 0,89 | | | 4,48 | |
| 27.03.15 | 24.00 | - | | 147,16 | 133,93 | 13,23 | 71,87 | 47,39 | 24,48 | 7,00 | 5,00 | 3,40 | 11,61 | - | - | 11,87 | - | 11,87 | - | 71,83 | - | 0,83 | | | 4,23 | |
| 28.03.15 | 24.00 | - | | 146,71 | 133,93 | 12,78 | 71,40 | 47,41 | 23,99 | 7,00 | 5,00 | 3,31 | 11,44 | - | - | 11,71 | - | 11,71 | - | 71,37 | - | 0,82 | | | 4,13 | |
| 29.03.15 | 24.00 | - | | 148,27 | 133,60 | 14,67 | 69,36 | 46,37 | 22,99 | 7,00 | 5,00 | 3,15 | 13,61 | - | - | 13,92 | - | 13,92 | - | 69,11 | - | 0,94 | | | 4,09 | |
| 30.03.15 | 24.00 | - | | 146,57 | 133,51 | 13,06 | 68,68 | 45,80 | 22,88 | 7,00 | 5,00 | 3,13 | 12,06 | - | - | 12,33 | - | 12,33 | - | 68,63 | - | 0,83 | | | 3,95 | |
| 31.03.15 | 24.00 | - | | 147,54 | 133,26 | 14,28 | 68,10 | 45,56 | 22,54 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 13,21 | - | - | 13,49 | - | 13,49 | - | 68,35 | - | 0,90 | | | 3,98 | |
| 01.04.15 | 24.00 | - | | 145,21 | 131,12 | 14,09 | 68,83 | 46,02 | 22,81 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 12,64 | - | - | 12,91 | - | 12,91 | - | 68,93 | - | 0,87 | | | 3,96 | |
| 02.04.15 | 24.00 | - | | 145,08 | 131,15 | 13,93 | 68,50 | 45,69 | 22,81 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 12,52 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,48 | - | 0,86 | | | 3,95 | |
| 03.04.15 | 24.00 | - | | 144,98 | 131,38 | 13,60 | 68,60 | 45,74 | 22,86 | 7,00 | 5,00 | 3,10 | 12,20 | - | - | 12,45 | - | 12,45 | - | 68,59 | - | 0,84 | | | 3,94 | |
| 04.04.15 | 24.00 | - | | 146,68 | 131,42 | 15,26 | 68,06 | 45,39 | 22,67 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | 13,73 | - | - | 14,00 | - | 14,00 | - | 68,18 | - | 0,94 | | | 4,02 | |
| 05.04.15 | 24.00 | - | | 146,00 | 131,57 | 14,43 | 68,46 | 45,71 | 22,75 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 13,54 | - | - | 13,82 | - | 13,82 | - | 68,69 | - | 0,93 | | | 3,99 | |
| 06.04.15 | 24.00 | - | | 145,99 | 131,56 | 14,43 | 68,22 | 45,69 | 22,53 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 12,99 | - | - | 13,27 | - | 13,27 | - | 68,58 | - | 0,89 | | | 3,95 | |
| 07.04.15 | 24.00 | - | | 145,27 | 131,60 | 13,67 | 68,64 | 45,89 | 22,75 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 11,95 | - | - | 12,24 | - | 12,24 | - | 68,61 | - | 0,82 | | | 3,93 | |
| 08.04.15 | 24.00 | - | | 145,81 | 131,55 | 14,26 | 67,06 | 45,15 | 21,91 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | 12,46 | - | - | 12,73 | - | 12,73 | - | 67,11 | - | 0,84 | | | 3,84 | |
| 09.04.15 | 24.00 | - | | 149,13 | 131,61 | 17,52 | 66,70 | 45,01 | 21,69 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 15,69 | - | - | 16,01 | - | 16,01 | - | 66,87 | - | 1,05 | | | 4,03 | |
| 10.04.15 | 24.00 | - | | 146,79 | 131,60 | 15,19 | 64,84 | 44,16 | 20,68 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 13,40 | - | - | 13,67 | - | 13,67 | - | 64,92 | - | 0,87 | | | 3,71 | |
| 11.04.15 | 24.00 | - | | 146,92 | 131,75 | 15,17 | 64,05 | 43,99 | 20,06 | 7,00 | 5,00 | 2,76 | 13,30 | - | - | 13,54 | - | 13,54 | - | 64,08 | - | 0,85 | | | 3,62 | |
| 12.04.15 | 24.00 | - | | 146,67 | 131,67 | 15,00 | 63,24 | 43,99 | 19,25 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 13,47 | - | - | 13,71 | - | 13,71 | - | 63,62 | - | 0,86 | | | 3,48 | |
| 13.04.15 | 24.00 | - | | 147,12 | 131,61 | 15,51 | 63,68 | 44,07 | 19,61 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 13,98 | - | - | 14,25 | - | 14,25 | - | 63,84 | - | 0,89 | | | 3,58 | |
| 14.04.15 | 24.00 | - | | 145,59 | 131,59 | 14,00 | 62,78 | 43,45 | 19,33 | 7,00 | 5,00 | 2,64 | 12,45 | - | - | 12,69 | - | 12,69 | - | 63,08 | - | 0,79 | | | 3,43 | |
| 15.04.15 | 24.00 | - | | 147,53 | 131,46 | 16,07 | 63,81 | 43,52 | 20,29 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 14,25 | - | - | 14,52 | - | 14,52 | - | 64,03 | - | 0,91 | | | 3,69 | |
| 16.04.15 | 24.00 | - | | 146,73 | 131,36 | 15,37 | 63,29 | 43,47 | 19,82 | 7,00 | 5,00 | 2,72 | 13,49 | - | - | 13,71 | - | 13,71 | - | 63,39 | - | 0,86 | | | 3,58 | |
| 17.04.15 | 24.00 | - | | 145,69 | 131,53 | 14,16 | 64,50 | 43,91 | 20,59 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 12,53 | - | - | 12,75 | - | 12,75 | - | 64,77 | - | 0,81 | | | 3,63 | |
| 18.04.15 | 24.00 | - | | 145,11 | 131,74 | 13,37 | 64,98 | 44,14 | 20,84 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 11,79 | - | - | 12,02 | - | 12,02 | - | 65,49 | - | 0,77 | | | 3,62 | |
| 19.04.15 | 24.00 | - | | 146,30 | 131,72 | 14,58 | 66,06 | 44,58 | 21,48 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 13,00 | - | - | 13,24 | - | 13,24 | - | 66,26 | - | 0,86 | | | 3,79 | |
| 20.04.15 | 24.00 | - | | 144,77 | 131,36 | 13,41 | 66,32 | 44,69 | 21,63 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | 11,81 | - | - | 12,06 | - | 12,06 | - | 66,49 | - | 0,78 | | | 3,73 | |
| 21.04.15 | 24.00 | - | | 145,55 | 132,40 | 13,15 | 66,99 | 45,34 | 21,65 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 11,50 | - | - | 11,75 | - | 11,75 | - | 67,26 | - | 0,77 | | | 3,75 | |
| 22.04.15 | 24.00 | - | | 146,95 | 131,86 | 15,09 | 66,38 | 45,23 | 21,15 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 13,29 | - | - | 13,54 | - | 13,54 | - | 66,46 | - | 0,88 | | | 3,79 | |
| 23.04.15 | 24.00 | - | | 146,44 | 132,15 | 14,30 | 67,47 | 45,39 | 22,08 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 12,77 | - | - | 13,04 | - | 13,04 | - | 67,60 | - | 0,86 | | | 3,88 | |
| Среднее | 24.00 | - | | 146,44 | 132,15 | 14,30 | 67,47 | 45,39 | 22,08 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 12,77 | - | - | 13,04 | - | 13,04 | - | 67,60 | - | 0,86 | | | 3,88 | |
| Итого | 744,00 | | | 4539,77 | 4096,59 | 443,19 | | | | | | | 93,65 | 396,01 | 0,00 | 0,00 | 404,22 | 0,00 | 404,22 | 0,00 | | | 26,74 | 0,00 | 0,00 | 120,39 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС(Гкал) | Траб, ч |
|--|----------------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| | 24.03.15 07:00 | 6174,10 | 5571,61 | 538,15 | - | 548,75 | - | 182,25 | - | - |
| | 23.04.15 21:00 | 10646,47 | 9607,35 | 928,04 | - | 946,69 | - | 390,62 | - | - |

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,9 °С = -1,15 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,24** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **404,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____



25,58